







平 架 台 図

※鋼材の接続は基礎上で行うこと






アンカーボルト位置図 1／60


() 内は基礎芯寸法


出湯口、口径	40A	50A	65A	80A	100A
α寸法	180	190	200	200	210

部 材 表	
A	[-150x75x9x12.5
B	[-75x40x5x7
C	----------
② K1	4~~8~~-φ14タンク据付ボルト孔（°指示M12）
K2	24-φ19フレーム取付ボルト孔（・指示M16）
K3	----------
J	20-φ18アンカーボルト孔（+指示M16x185L　接着系SUS）




出湯口詳細図





α-部 詳細図



タンク据付詳細図

フォーム断面図

品番	名 称	材質	寸 法	数量	備 考
18					
17					
16					
① 15	メンテ用給水口	BC	25A	1	内ネジ
① 14					
13	循環用吸湯口	BC	20A	1	内ネジ
12	循環用返湯口	BC	20A	1	内ネジ
③ 11	温度センサー	BC	20A	1	内ネジ（ボックス付）
③ 10	圧力センサー	BC	15A	1	内ネジ（ボックス付）
9	排水口	BC	40A	1	内ネジ
8	オーバーフロー/通気口	PVC	50A	1	耐熱　内部ラッパ管付
7	出湯口	FC+N		1	JIS10K
6	給湯口	FC+N	40A	1	JIS10K
5	電極座	PVC	50A	1	耐熱（PF2内ネジ）
4	外はしご	STK	W375xP300	1	溶融亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300xP300	1	耐熱
2	マンホール	FRP	φ600	1	耐熱
1	本体	FRP		1	耐熱

■ 開放型耐熱FRPパネル貯湯槽
■ 容量12.0m³ 有効容量　　m³
■ 常時使用最高温度 80℃
■ 組立ボルト：溶融亜鉛メッキ仕様
　　気相部 ブラコート仕様
■ 架台：溶融亜鉛メッキ仕様「HDZ35」

④				照査
③	'15,7,2	品番10,11 ボックス付追記	西川	
②	'12,3,5	K1数変更，⑤位置変更	宮野	検図
①	'11,9,9	⑭保温用ヒーター口削除，⑮名称,口径,位置変更	宮野	
	日付	内 容	担当	

日付	'08-6-26	ボックスフレーム構造（外補強方式）	名 称
尺度	1/50	複合板形	セキスイホットレージ
担当		水平震度 1.0G	型 式（寸 法） HTFB-104030-10 （50mm保温）

納入先 東芝キヤリア（株）

基本図

積水アクアシステム株式会社

図番 ST45-0201-1 ③