


東芝換気扇（ダクト用・中間形）






●点検口取付位置


（ご注意）
ファン・モーター点検、メンテナンスのため右図に示す寸法以上の点検口を必ず本体の真下に設けてください。



品番	部品名	材質	表面処理	色調
1	外枠	亜鉛鉄板	メラミン塗装	ﾏﾝｾﾙN-1
2	底板	ABS樹脂		ﾏﾝｾﾙN-1
3	モータ	2極コンデンサー誘導電動機		
4	羽根	PP樹脂		ﾏﾝｾﾙ2.5YR3/5
5	排気口	亜鉛鉄板		
6	シャッター	アルミニウム板		
7	吸込口	亜鉛鉄板		
8	ＳＬ端子	AC600V 20A		
9	吊下金具	亜鉛鉄板		



●静圧－風量特性(DVC-12TSB1 φ100)
抵抗曲線は塩ビVP管φ100の場合



■特性表

形名	方式	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量(m3/h) 0Pa	30Pa	50Pa	騒音 (dB)	質量 (kg)
DVC-12TSB1	中間形	100	50	9	0.090	104	58	33	37.5	1.6
			60	11	0.110	116	75	56	39.5	

電動機形式	2極コンデンサー誘導電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)	耐電圧	AC1000V1分間

埋込寸法	－
絶縁区分	E種

＊風量値は　JIS C-9603チャンバー方式による。
＊本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形名	DVC-12TSB1
作成年月日	H.30.8.27	図面番号	AV0053 39

H28.11.1