TOSHIBA
Leading Innovation

東芝空調換気扇応用部品
防火ダンパー付ウェザーカバー 取付説明書

販売店・工事店さま用

形名　C－100D

- このたびは防火ダンパー付ウェザーカバーをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの防火ダンパー付ウェザーカバーを正しく使っていただくために、この取付説明書と製品に付属の取扱説明書をよくお読みください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外に取り付けて雨風の侵入を防止し、また火災が発生したとき換気口から他への延焼を防止するために使用します。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは地区により規制を受ける場合がありますので、ご使用にあたっては、あらかじめ所轄官公庁（特に消防署）にご相談ください。
- この防火ダンパー付ウェザーカバーは屋外より取り付けるタイプですので、屋外より容易に点検や温度ヒューズの交換ができるところへ取り付けてください。（手の届かないところへは取り付けないでください。）
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表　示	表　示　の　意　味
⚠ 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
⚠ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の意味

図　記　号	図　記　号　の　意　味
使用禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「使用禁止」を示します。
確実に取り付ける	●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は「確実に取り付ける」を示します。

⚠ 警告

密閉または半密閉の燃焼設備（給湯器、ふろ釜等）の排気ダクトに使用しない

誤動作によりダンパーが閉じて、不完全燃焼により一酸化炭素中毒を起こす恐れがあります。

使用禁止


⚠ 注意

強度のある所に確実に取り付ける

落下により、けがをする恐れがあります。

確実に取り付ける

外形図



単位(mm)

適用換気扇形名

- VFE－100X　• VFE－100XC
- VFE－100S　• VFE－100SC

付属品


仕切板……1枚

取付方法　・取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

- 木枠などの可燃物には取り付けないよう、コンクリートなどの不燃物に取り付けてください。
- 金枠KW－100Xを使用されますと便利です。
- 取り付け及び温度ヒューズの交換のときは、安全のため厚手の手袋を着用してください。

1. 輸送用固定テープをはがします。


防火ダンパー付ウェザーカバーは輸送中の衝撃防止のため、温度ヒューズなどがテープ止めされています。
各テープをはがしてください。



取付方法　つづき


2. 仕切板を取り付けます。

(1) 付属の仕切板をA寸法に切断します。
(2) 防火ボックスの内側の両側溝に仕切板を差し込みます。




3. 温度ヒューズを取り付けます。

(1) ウェザーカバー下側のねじ4本をはずして、底板を取りはずします。
(2) フックBを固定しているねじを一旦ゆるめ、温度ヒューズを引っ掛けます。
(3) 排気側ダンパーを起こし、引掛部を温度ヒューズに引っ掛けます。
(4) ゆるめたねじを確実に締め付けます。
(5) 取りはずした底板を元通りに取り付けます。
(6) 給気側ダンパーを防火ボックス内部より起こして、フックAをウェザーカバーの引掛部に引っ掛けます。
(7) 以上により温度ヒューズはセットされます。




4. ウェザーカバーを取り付けます。

(1) ウェザーカバー内側全周に市販のコーキング材を塗布します。
(2) 市販のコンクリートねじなどによりウェザーカバーを固定します。



5. コーキング材を塗布します。

雨水侵入防止のために市販のコーキング材で外壁とのすき間を埋めます。



温度ヒューズの交換方法

- 万一火災が発生し、ダンパーが働いたときは換気扇の換気ができません。そのときは、温度ヒューズを交換してください。
  温度ヒューズは専用温度ヒューズ（サービスコードNo. 41178098）をご使用ください。

〈温度ヒューズの交換方法〉
(1) ウェザーカバーを壁からはずします。
(2) ウェザーカバーの底板をはずします。
(3) 熔断した温度ヒューズを取り除きます。
(4) 新しい温度ヒューズを「取付方法」に従って取り付けます。

東芝キヤリア株式会社　〒416－8521　静岡県富士市蓼原336番地
フリーダイヤル 0120-015-613

ET9X418301
871HG1704