TOSHIBA
Leading Innovation

販売店・工事店さま用

東芝換気扇応用部材取付説明書

パイプフード（ステンレス製・長形）

	φ100	φ150	φ200	φ250	φ300
●ガラリ付 ……	DV-100SLF	DV-150SLF	DV-200SLF	DV-250SLF	DV-300SLF
●防虫網付 ……	DV-100SLNF	DV-150SLNF	DV-200SLNF	DV-250SLNF	DV-300SLNF

- このたびはパイプフードをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めのパイプフードを正しく使っていただくために、この取付説明書をよくお読みください。
- このパイプフードは換気扇をダクト配管して給気・排気をする場合に屋外側のダクト先端に取り付けて使用するものです。
- 本品は換気以外の目的で使用しないでください。
- この取付説明書は工事完了後、お客様にお渡しください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

安全上のご注意

- ご使用になる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。

表示	表示の意味
⚠ 警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または*1重傷を負うことが想定されること”を示します。
⚠ 注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が*2傷害を負うことが想定されるか、または*3物的損害の発生が想定されること”を示します。

*1重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治療に入院や長期の通院を要するものをさします。
*2傷害とは、治療に入院や長期の通院を必要としない、けが・やけど・感電などをさします。
*3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害をさします。

図記号の例

図記号	図記号の意味
使用禁止	⃠は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「使用禁止」を示します。
手袋をする	●は、強制（必ずすること）を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は「手袋をする」を示します。

⚠ 警告

常時振動したり、振動しやすい場所には使用しない

落下により、けがをする恐れがあります。

⚠ 注意

取り付け、お手入れの際は必ず手袋を使う


板金部品などの切り口や突起・角などでけがをする恐れがあります。

強度のある所に確実に取り付ける

落下により、けがをする恐れがあります。

外形図

4×φ4.5ノックアウト取付用穴(DV-300タイプは4×φ4.5取付用穴)



（単位：mm）

形名	A	B	C	D	E	F	G
DV-100タイプ	201	118	64	78	186	128	196
DV-150タイプ	260	156	87	108	240	174	250
DV-200タイプ	315	186	102	127	290	204	300
DV-250タイプ	377	241	121	150	339	232	350
DV-300タイプ	377	241	130	159	339	232	350

形名	H	φJ	K	L	M	N
DV-100タイプ	206	97	8	20	85	54
DV-150タイプ	260	147	8	23	115	54
DV-200タイプ	310	197	8	25	138	54
DV-250タイプ	360	247	9	29	167	71
DV-300タイプ	360	297	9	29	167	72

お願い

- 使用環境が、－30℃～50℃の範囲になる場所で使用してください。
- 屋外より点検・清掃が容易にできるところへ取り付けてください。
- ダクトには、雨水の浸入を防ぐため、屋外へ向けて下り勾配をつけてください。（排気ダクト：1/100以上、給気ダクト：1/30以上）
- 取り付けに支障がないよう、ダクトが外壁まで配管してあるか確認してください。外壁より飛び出た部分は予め切断してください。
- ステンレス製品は強い防錆力がありますが、海岸近くなど塩害の強い地域では、錆が発生することがあります。
- この製品は汚染ガス耐力（酸、薬品、温泉害等）を持たせたものではありません。下記のような場所での使用は腐食が急激に進み、寿命が著しく低下する恐れがありますので特にこまめな点検・清掃及び早めのお手入れが必要です。
  - 化学工場、パルプ工場等の構内、およびその周辺地域
  - 工場、学校等の実験室などで化学薬品を使用する場所
  - 温泉地域やプール、下水の排気などの用途
  - その他、腐食性物質、腐食性ガスの発生する場所
- 有機溶剤、化学薬品が直接触れると剥離、変色、発錆の原因となります。必ず下記の方法にて施工してください。
  - タイル仕上げの外壁…必ずタイルの酸洗い後に外壁部材を取り付けてください。
  - 吹付塗装仕上げの外壁…必ず吹付塗装後外壁部材を取り付けてください。
- 壁とダクトの間に防水工事がなされていることを確認してください。


取付方法 ※取付工事前に製品に変形など異常がないか確認してください。

お願い

- **この製品を換気扇排気口の近くに取り付けると、シャッターが開きませんので、必ず表の長さ以上のダクトを換気扇本体に接続してください。**

形　名	DV-100タイプ DV-150タイプ	DV-200タイプ DV-250タイプ	DV-300タイプ
必要ダクト長さ	150mm以上	240mm以上	250mm以上


- **バネによる固定が困難な場合、外風が強い場所に取り付ける場合は必ずねじで取り付けてください。**



バネで固定する場合

①フードを取り付ける前に、市販のコーキング材でパイプガイドに防水処理を施します。
②開口部が下側になるようにして、外壁まで配管されたダクトに差し込みます。（バネにより固定されます）
③フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施します。


※図のように水切板の上部をコーキング材でふさがないでください。



ねじで固定する場合

①寸法表を参照して、あらかじめ外壁にφ4.8、深さ45mmの穴を4ヶ所あけ、市販のカールプラグ（＃8×25mm以上）を挿入します。
②フードのノックアウト取付用穴4ヶ所をドライバー等で抜きます。（DV-300タイプは抜く必要がありません）
③パイプガイドに、市販のコーキング材で防水処理を施します。
④開口部が下側になるようにして、外壁まで配管されたダクトに差し込み、市販のステンレス製木ねじ（φ3.8×25mm）で確実に固定します。
⑤フードの全周と壁面のすき間に、市販のコーキング材で防水処理を施します。

※図のように水切板の上部をコーキング材でふさがないでください。



（単位：mm）

形　名	A	B	C	D
DV-100タイプ	64	118	128	186
DV-150タイプ	87	156	174	240
DV-200タイプ	102	186	204	290
DV-250タイプ	122	241	232	339
DV-300タイプ	130	241	232	339

お手入れ ※安全にご使用いただくために、必ず定期的な点検・清掃を行ってください。

点検項目

- 製品の取り付け状態は正常であるか？
- シール材、コーキング材に亀裂など、劣化していないか？
- ねじ類に緩みなどがないか？
- 製品各部にサビや塗装の浮きなどがないか？

※点検の結果、必要に応じて修理または製品の交換を行ってください。

清　掃

- 海岸の近くなど塩害の強い地域では、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行なってください。
  塩分や黄砂などの汚れをそのままにしておきますとサビの発生原因となります。
- 網付の場合は油やほこりが付着しますと換気風量の低下や換気扇の故障の原因になりますので約3ヶ月に1度を目安に清掃を行ってください。
  ・網をはずして掃除機等でほこりを吸い取る。汚れのひどい場合は中性洗剤を溶かしたぬるま湯（40℃以下）に浸してからきれいな水で洗い、よく乾かす。

※清掃、修理などの際には、シンナー・アルコール・その他化学薬品（酸・アルカリ洗剤）などの溶剤等を使用しないでください。腐食や変色、変質などの原因になります。

東芝キヤリア株式会社　〒416－8521　静岡県富士市蓼原336番地
フリーダイヤル 0120-015-613

ET9X419501
874HE2303