DR. HINO　CH. TATEISHI　DATE 1－5－'07

注1、本キットは、連結設置時のユニット間スペースへの進入防止目的の防護網キットです。水配管側用とコントロールボックス側用の2面分の部品構成となっています。
下図は便宜上、2台連結設置のユニット状態を示しています。"モジュールの連結設置台数－1"の個数分本キットを手配してください。
2、コイル面の防護網が必要な場合は「RBP－BG901TBW」(コイル面用)を併せて、別途手配してください。
3、別売部品の電源配線キットを使用する場合、防護網を取り付け後設置してください。電源配線キットを設置した状態で防護網を取り付けることはできません。
4、下図に示すように、取付金具を同梱のM6タッピングを使用して各側に2個ずつ取り付けてください。
（水配管側は棒状(図2)とL字型の取付金具を使用し、両者を固定用ブラケットで固定します。）
5、取付金具をユニットへ取り付けた後、同梱のM6タッピングを使用し、防護網を取り付けてください。
6、連結設置しない場合は「RBP－BG901TBW」(コイル面用)を使用してください。

取付金具参考図






図1　図2


製品番号	適用ユニット　RUA－TBP	No.	構成部品	個数
RBP－BG902TBW	090* ～360*(H)(N)(V－A/D) 030* ～120*(H)L(N)(V－A/D) 135* ～540*S(H)N(V－A/D) 045* ～180*S(H)LN(V－A/D)	1	取付金具(図1)	2
		2	取付金具(図2)	1
		3	取付金具(L字型)	1
		4	取付金具固定用ブラケット	1
		5	防護網	7
		6	M6タッピング	30



水配管側



コントロールボックス 側



防護網寸法図
スケール1/10

適用機種		作成	照査	承認
RBP－BG902TBW				
		日付		

JOB番号
納入先
客先

東芝キヤリア株式会社

品名　防護網キット連結部　左　記

尺度　1/20

図面番号　T30MHA402－5

頁　1/1

改版　C

********　1－'10