

停電時の取扱いについてのお願い

製品名	空気制御システム ネクストエア
型式	NTS - N シリーズ
本体 (リモコン) イメージ	
停電時のお願い	<p>停電復帰後の安全のため、停電前に「システム全停止」ボタンを押して、エアコンを停止してください。 また換気ユニットの壁スイッチを「切」にしてください。</p>
停電時の動作 (ご注意)	特にありません。
停電復帰後の 機器動作	<p>運転は停止の状態です。 リモコンの「運転/セーブ運転」ランプが赤く点滅します。 また、「現在時刻表示」が”0:00”で点滅します。</p>
復電後の 『ご確認』の お願い	<ul style="list-style-type: none"> ・運転を再開する場合は、「運転/セーブ」ボタンを押してください。 ・換気ユニットの壁スイッチを「入」にしてください。 ・リモコンの時計を現在時刻に合わせてください。 現在時刻の設定方法は次の通りです。 <p>(1) 「時から」ボタン(時間が進む)または「時まで」(時間が戻る)を押して、現在時刻に合わせます。</p> <p>(2) 先の細い物(つまようじ等)で「時計」ボタンを押すと設定完了です。</p> <div style="text-align: center;">  </div>