



平 架 台 図

※鋼材の接続は基礎上で行うこと



出湯口詳細図



a－部 詳細図



タンク据付詳細図

フォーム断面図





アンカーボルト位置図 1／60

（）内は基礎芯寸法

出湯口、口径	40A	50A	65A	80A	100A
a寸法	180	190	200	200	210

	部 材 表
A	[-150x75x6.5x10
B	[-75x40x5x7
C	[-150x75x6.5x10
~~K1~~	~~8-φ149ランク掘付ボルト孔（・指示M12）~~
K2	32-φ19フレーム取付ボルト孔（・指示M16）
K3	----------
J	9-φ18アンカーボルト孔（+指示M16x185L　接着系SUS）

品番	名 称	材質	寸 法	数量	備 考
18					
17					
16					
15	メンテ用給水口	BC	25A	1	内ネジ
14					
13	循環用吸湯口	BC	20A	1	内ネジ
12	循環用返湯口	BC	20A	1	内ネジ
11	温度センサー	BC	20A	1	内ネジ（ボックス付）
10	圧力センサー	BC	15A	1	内ネジ（ボックス付）
9	排水口	BC	40A	1	内ネジ
8	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ/通気口	PVC	50A	1	耐熱　内部ラッパ管付
7	出湯口	FC+N		1	JIS10K
6	給湯口	FC+N	40A	1	JIS10K
5	電極座	PVC	50A	1	耐熱（PF2内ネジ）
4	外はしご	STK	W375xP300	1	溶融亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300xP300	1	耐熱
2	マンホール	FRP	φ600	1	耐熱
1	本体	FRP		1	耐熱

■ 開放型耐熱FRPパネル貯湯槽
■ 容量20.0m3 有効容量　　m3
■ 常時使用最高温度 80℃
■ 組立ボルト：溶融亜鉛メッキ仕様
　気相部 プラコート仕様
■ 架台：溶融亜鉛メッキ仕様「HDZ35」

	日付	内 容	担当
4			
3	'15,7,2	品番10,11 ボックス付追記	西川
2	'12,3,5	K1削除 ,⑤位置変更	宮野
1	'11,9,9	⑭保温用ヒーター口削除,⑮名称、口径変更	宮野

照査　検図

日付 '07-5-14　ボックスフレーム構造（外補強方式）
尺度 1/50　複合板形
担当　水平震度 1.0G

名 称
セキスイホットレージ
型 式（寸 法）
HTFB-204025-10（50mm保温）

納入先 東芝キヤリア（株）

基本図

積水アクアシステム株式会社

図番 ST45-0426-1 3