


記 号	品 名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F301, 302	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1, LM2	ルーバースモータ
RY302	ドレンポンプ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ

別 記 号	品 名
23Hu	湿度調節器
43Hu	加湿器制御リレー
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器



- 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
- は端子台、—○— は接続端子、
○ ○ はプリント基板上的コネクタを示します。
- ⊕ は保護アースを示します。
- はプリント基板を示します。
- 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをCN 6 6に、付属の短絡コネクタをCN 7 0に接続して下さい。

適 用 機 種		図 面 番 号		T25B1811-01		
AIU-RP1122WH		品 名	東芝パッケージエアコン		尺 度	図 法
AIU-RP1402WH			配 線 図			
AIU-RP1602WH			(適用機種は左記)			
		東芝キャリア株式会社				