

DATE 01-10-'19

CH. TERASAKI

DR. SUGIYAMA





型番	加湿能力[kg/h]	容量[kW]	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法
RBP-HUE1A	1.3	1.0	300	280	335	371
RBP-HUE2A	2.6	2.0				
RBP-HUE3A	3.9	3.0				
RBP-HUE4A	5.2	4.0	430	410	465	501
RBP-HUE5A	6.5	5.0				
RBP-HUE6A	7.8	6.0				

工場取付

No	構成部品 (RBP-HUE1A~6A)	個数
1	パン型加湿器本体	1
2	コントロールボックス (電磁接触器)	1
3	簡易ストレーナ付給水継手 (7/16-20UNF x PT1/2)	1
4	ヒューミディスタット	1
5	給水銅管 900mm	1

- 注1、加湿器ユニットの主回路電源は、三相200V50/60HZです。
電源設計は内線規程および電気設備基準にしたがって施工し、
必ず専用回路を使用してください。
2、安全装置には、過熱防止サーモが150℃開にセットされています。
3、加湿器組込みは、ユニットドレンパンの上に直接置きます。

(RBP-HUE1A ~ 6A)



コントロールボックス

適用機種	RBP-HUE5A	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パン型加湿器	尺	1
RBP-HUE1A	RBP-HUE6A				納入先			度	**
RBP-HUE2A	(KP-708A)				客先				
RBP-HUE3A	(KP-710A)	日付				図面番号	40RWA402-1	頁	1 / 3
RBP-HUE4A	(KP-712A)							改版	-

東芝キヤリア株式会社

DATE 01-10-'19

CH. TERASAKI


DR. SUGIYAMA

型番	加湿能力[kg/h]	容量[kW]
(KP-708A)	10.4	8.0
(KP-710A)	13.0	10.0
(KP-712A)	15.6	12.0



工場取付

No	構成部品 (KP708A ~ 712A)	個数
1	パン型加湿器本体	1
2	コントロールボックス (電磁接触器)	1
3	簡易ストレーナ付給水継手 (7/16-20UNF × PT1/2)	1
4	ヒューミディスタット	1
5	給水チューブ 2000mm	1


(KP-708A ~ 712A)



- 注 1、加湿器ユニットの主回路電源は、三相200V50/60HZです。
電源設計は内線規程および電気設備基準にしたがって施工し、
必ず専用回路を使用してください。
2、安全装置には、過熱防止サーモが150℃開にセットされています。
3、加湿器組込みは、ユニットドレンパンの上に直接置きます。



コントロールボックス



適用機種	RBP-HUE5A	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パン型加湿器	尺	1
RBP-HUE1A	RBP-HUE6A				納入先			度	**
RBP-HUE2A	(KP-708A)				客先				
RBP-HUE3A	(KP-710A)	日付							
RBP-HUE4A	(KP-712A)								

東芝キヤリア株式会社


40RWA402-1

2 / 3


***** **_**

配線図

(RBP-HUE1A ~ 6A)




(KP-708A ~ 712A)




記号説明

52H	マグネットスイッチ
Tm	タイマー
L	断水ランプ
EH	ヒータ
Ft	温度ヒューズ
T.C.O	サーマルカットアウト
SV	電磁弁
FS	断水スイッチ
HU	温度調節器


ヒューミディスタット外形図



取付例



・ベース (取付け用) $\phi 4.5$ 接続端子 M4 (締め付けトルク 78.5Ncm)



4.5x5.5 SLOT
(取付け用)

ヒューミディスタット (付属)
加湿時 端子H~C間 閉
設定範囲 30~90% RH
出荷時設定 90% RH
動作隙間 $5 \pm 3\%$ RH (30~90%RHにおいて)

JIS アウトレットボックス/ボックスカバー使用
66.7mm 取付寸法 (JIS C8340(1999))

適用機種	RBP-HUE5A	作成	照査	承認	JOB番号	品名	尺	1
RBP-HUE1A	RBP-HUE6A				納入先	パン型加湿器	度	**
RBP-HUE2A	(KP-708A)				客先			
RBP-HUE3A	(KP-710A)	日付				図面番号	40RWA402-1	3 / 3
RBP-HUE4A	(KP-712A)							改版

東芝キヤリア株式会社