

■雪害対策用架台組立要領 (TCB-BH1401NC)

弊社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。

下記説明に従ってご利用下さい。


●組立前に右記部品表により数量をご確認下さい。

●部品表


No.	名 称	寸 法	数 量	備 考
①	ベース	t3.2	1	
②	支 柱	t3.2	2	
③	筋 交	t3.2	4	
④	アンカー金具	t4.5	4	
⑤	六角ボルト	M10×25L	16	架台組立用 (N・W×2・SW付)
⑥	六角ボルト	M12×30L	4	アンカー金具用 (N・W×2・SW付)

※機器固定ボルト・防振架台固定ボルトは仕様書を参照ください。

※アンカーボルトは先様にてご用意ください。



●荷姿 (支柱が折りたたまれた状態)



■架台組立手順

⚠ 注意：組立時は手袋などを着用し、手先を保護して下さい。

1. 機器搭載面側を地面に置き、架台の支柱を立てます。
2. 立てた支柱を⑤六角ボルトで仮固定します。
3. ③筋交を⑤六角ボルトで仮固定します。
4. ④アンカー金具を⑥六角ボルトで仮固定します。
5. 架台を裏返して(正向きにする)設置場所に置きます。
6. アンカー金具をアンカーボルトに仮固定します。
7. 架台の水平が確認できたら各ボルトを本締めします。