



- 注1、現場工事にて端子番号#7,#8A間に、冷却水ポンプモータ用電磁接触器(現地手配)のQ接点、又は冷却水フלוーススイッチ(断水リレー)(現地手配)を接続してください。
- 2、冷却水ポンプ(現地手配)をユニットと連動させる時は、端子番号#4,#7間に冷却水ポンプモータ用電磁接触器(現地手配)を接続してください。
- 3、サーモスタットは、現地手配です。接続に關しては端子番号#8B,#9間、及び#8B,#10間にサーモスタットを接続してください。

オールフレッシュ

適用機種		作成	照査	承認	JOB 番号 納入先 客 先	品名	水冷パッケージエアコン 電気配線図		尺 寸	1		
RDW-P16003F							左 記					
RDW-P20003F		日 付					東芝キャリア空調システムズ株式会社	図面番号	T50RLA202-2AF		頁	改版
RDW-P25003F									1 / 1	C		