
冷房運転時
四方弁コイルに
通電します。
TE
TD
TO
TS
20SF
FM
PMV
49C
CN600（白）
CN601（白）
CN602（白）
CN603（白）
CN701（黄）
CN300（白）
赤 白 黒
CN700（白）
黒
P07
CN500（青）
P01
P02
P03
P15
赤
白
黒
橙
アースねじ
① ② ③ Ⓡ Ⓢ Ⓣ
室外機
室内ﾕﾆｯﾄ
電源
三相 200V
50/60Hz
制御基板
MCC-1513
RY701
サージアブソーバ
バリスタ
F01
ヒューズ
25A
F02
ヒューズ
25A
P08
P16
P18
P31
P33
ダイオードブロック
赤
白
黒
黄
青
電流センサ
RY01
C10
C11
リアクタ
ヒューズ
3.15A
F03
Q300
Q302
Q304
Q301
Q303
Q305
CN805
(OPTION)
(青)
オプション基板
MCC-1522
IGBT
Q200～Q205
シャント抵抗
R219
R220
R221
P22
黄 P23
P24
黄 P25
3Pコネクタ
P04 赤
P05 白
P06 黒
CM
CN605
(黒)
サブSW基板MCC-1530
SW802
冷媒回収SW
SW801
ON
1 2 3

1.冷専設定SW
冷専設定SWは冷房専用機種
ROA-AP40*～AP80*ではONとなります。

1. ◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3. ▨ はプリント基板を示します。
4. 室内ﾕﾆｯﾄ回路は、室内ﾕﾆｯﾄ配線図を参照してください。

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度ｾﾝｻ(吸込)
TD	配管温度ｾﾝｻ(吐出)
TE	熱交ｾﾝｻ
TO	外気温ｾﾝｻ
RY01,701	ﾘﾚｰ
20SF	四方弁ｺｲﾙ
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ｹｰｽｻｰﾓ

図番	T27D0501-ROP-CAP31HD	04 215	図法
品名	東芝中温用パッケージエアコン 配線図	尺度	単位
形名	ROP-CAP31HD	東芝キャリア株式会社	