

仕 様 表
RUA-UP561HL5

空冷式熱源機（空冷ヒートポンプ）

ポンプレス機・標準タイプ

電源配線キット（別売部品）を使用しない場合

2 0 0kWモジュール×5台										
冷 却 能 力 <small>(注1)</small>				(kW)		1000				
加 熱 能 力 <small>(注1)</small>				(kW)		1000				
C O P <small>(注1)</small>				冷 却 時		2. 83 (2. 76)				
				加 熱 時		3. 20 (3. 16)				
I P L V <small>(注1)</small>						5. 0				
外 観	塗 装 色	シルキーシェード(マンセル1Y8. 5/0. 5)								
		外 形 寸 法	高 さ		(mm)		2350			
			幅 <small>(注2)</small>		(mm)		5120			
			奥 行 <small>(注2)</small>		(mm)		3300			
製 品 質 量				(kg)		6330				
運 転 質 量				(kg)		6510				
電 気 特 性 <small>(注1)</small>	電 源 <small>(注1、3)</small>				3相 200V 50/60Hz		<small>(注12)</small>			
	運 転 電 流	冷 却 時		(A)		1030 (1056)				
		加 熱 時		(A)		911 (923)				
	消 費 電 力	冷 却 時		(kW)		353 (362)				
		加 熱 時		(kW)		313 (316)				
	力 率	冷 却 時		(%)		99				
		加 熱 時		(%)		99				
圧 縮 機	形 式				全密閉ロータリ式					
	電 動 機 出 力				(kW)		15. 4 x 20			
	始 動 方 式				インバータ始動					
	ケ ー ス ヒ ー タ				(W)		37 x 20			
冷 凍 機 油		種 類		RB74AF						
		充 填 量		(L)		2. 3 x 20				
空 気 熱 交 換 器				プレートフィンコイル						
送 風 装 置	送 風 機				プロペラファン					
	風 量				(m ³ /min)		6150 (最大値)			
	始 動 方 式				インバータ始動					
	電 動 機				(kW)		1. 2 x 20			
冷 温 水	水 熱 交 換 器				プレート式(SUS316相当)					
	水 圧 損 失				(kPa)		51. 2 (96. 0)			
	標 準 流 量	冷 却 時		(L/min)		2048 (2867)				
		加 熱 時		(L/min)		2048 (2867)				
	流 量 範 囲 <small>(注5)</small>				(L/min)		750 ~ 3250			
系 内 最 小 保 有 水 量 <small>(注6)</small>				(L)		4778 (7168)				
冷 媒	種 類				R410A					
	封 入 量				(kg)		10. 6 x 20			
	制 御 方 式				電子膨張弁					
容 量 制 御 <small>(注7)</small>				(%)		0. 5-100				
運 転 調 整 装 置				マイコンコントローラによる 冷温水温度制御および流量制御						
除 霜 方 式				分散型逆サイクル方式						
使 用 範 囲 <small>(注8、9)</small>	冷 温 水 出 口 温 度	冷 却 時		(℃)		4 ~ 30				
		加 熱 時		(℃)		25 ~ 55				
	外 気 温 度	冷 却 時		(℃)		-15 ~ 43 DB				
		加 熱 時		(℃)		-15 ~ 21 DB				
保 護 装 置	高圧スイッチ、過電流保護、インバータ過負荷保護(圧縮機、ファン)、 ケースヒータ、欠相保護、 マイコンコントローラ (圧縮機タイムガード、凍結防止、高温水防止、低水量、 吐出温度、低圧保護、センサ異常、水圧異常)									
	配 管 口 径	冷 温 水 入 口		(A)		80フランジ x 5 (JIS10K)				
		冷 温 水 出 口		(A)		80フランジ x 5 (JIS10K)				
		コ イ ル ド レ ン 口		(A)		PT40オネジ x 5				
ポ ン プ ド レ ン 口		(A)		-						
騒 音 値 <small>(注11)</small> (測定位置：距離1. 0m、 高さ1. 5m)	コントロール ボックス側 空気熱交換器側 水配管側	(dBa)		78. 9						
				76. 9						
				74. 6						
法 定 冷 凍 ト ン (トン)				25. 24 x 5						
高 圧 ガ ス 保 安 法 手 続 区 分				届出						
備 考	必 須 別 売 部 品				モジュールコントローラ (MC)					

電 源 設 計	電 源 配 線 接 続 箇 所		各モジュール内電源接続端子台 (M10)	
	基 準 電 流		(A)	
	228 x 5			
	電 源 容 量		<small>(注13)</small> (kVA)	
	79. 1 x 5			
	電源配線	IV線	こ う 長20m以下 (mm ²)	
			150 x 5	
		CV線	こ う 長50m以下 (mm ²)	
			150 x 5	
			こ う 長20m以下 (mm ²)	
		100 x 5		
		こ う 長50m以下 (mm ²)		
		100 x 5		
ア ー ス 線 太 さ		(mm ²)		
		22 x 5		
手 元 ス イ ッ チ		(A)		
		250 x 5		
電 源 ヒ ュ ー ズ		(A)		
		250 x 5		
漏 電 遮 断 器 容 量		(A)		
		250 x 5		
漏 電 遮 断 器 感 度 電 流		(mA)		
		200 x 5		

(注1) 能力・電気特性および標準流量は、下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 14℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧200V
加熱：温水入口 38℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧200V

() 内の値は上記と同じ能力における下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 12℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧200V
加熱：温水入口 40℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧200V

標準流量は出入口温度差=5～10℃の範囲内としてください。

IPLVは、IPLVc(冷却IPLV)を示します。

能力・性能は、JIS B 8613:1994およびJRA4066:2014
に基づく値を示します。

現場の施工状況により力率が変化することがあります。

(注2) 外形寸法には、水配管接続部などの突出分は含まれていません。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにし、電源電圧
間の不平衡は2%以内としてください。

(注4) 水回路常用圧力：0. 98MPa以下

(注5) 流量範囲は、モジュール1台分の最低流量から最大流量です。

(注6) 保有水量の計算は、バイパス経路等も考慮した配管路で最も水量が
少なくなる部分で計算してください。表中の保有水量は、水出入口設計
温度差7℃の場合の値、() 内は5℃差の場合の値です。

表記の保有水量は、運転中に急激に無負荷となった場合でも安全に
停止させるために必要な水量です。

(注7) 運転条件により、容量制御範囲は異なります。

(注8) 始動後 1 時間は通常の使用範囲より高い冷水出口温度（冷却時、上限35℃）
または低い温水出口温度（加熱時、下限20℃）で運転可能ですが、それ以降は
使用範囲内となるよう、必要に応じて冷温水回路のバイパス等により対応
してください。

(注9) 加熱時、外気温度により温水出口温度に制限があります。

(注10) 水質基準項目および基準値については、日本冷凍空調工業会“冷凍空調
機器用水質ガイドライン”（JRA-GL-02-1994）を満足してください。

(注11) 騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では
周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。

(注12) 漏電遮断器は必ず設置してください。本機はインバータ装置を有しています
ので、誤動作防止のために高調波対応品を使用してください。

(注13) 変圧器や発電機を選定する際には、インバータによる高調波電流の発生に
伴う損失を考慮した容量を選定する必要があります。高調波電流の発生に
伴う損失を考慮した必要な容量については、変圧器や発電機のメーカーへ
ご確認ください。

電源トランスを他の機器と併用する場合は、高調波ガイドラインに
示される各機器の換算係数Ki 値によってキュービクル容量を
算出して選定してください。

電源容量は製品のみの必要最小容量を示しております。

仕 様 表
RUA-UP561HL5

空冷式熱源機（空冷ヒートポンプ）

ポンプレス機・標準タイプ

電源配線キット（別売部品）を使用する場合

2 0 0kWモジュール×5台

冷 却 能 力 <small>(注1)</small>		(kW)		1000	
加 熱 能 力 <small>(注1)</small>		(kW)		1000	
C O P <small>(注1)</small>		冷 却 時		2.83 (2.76)	
		加 熱 時		3.20 (3.16)	
I P L V <small>(注1)</small>				5.0	
外 観	塗 装 色	シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
	外 形 寸 法	高 さ	(mm)	2350	
		幅 <small>(注2)</small>	(mm)	5120	
		奥 行 <small>(注2)</small>	(mm)	3300	
製 品 質 量		(kg)		6330	
運 転 質 量		(kg)		6510	
電 気 特 性 <small>(注1)</small>	電 源 <small>(注1,3)</small>		3相 200V 50/60Hz		
	運 転 電 流	冷 却 時	(A)	1030 (1056)	
		加 熱 時	(A)	911 (923)	
	消 費 電 力	冷 却 時	(kW)	353 (362)	
		加 熱 時	(kW)	313 (316)	
	力 率	冷 却 時	(%)	99	
		加 熱 時	(%)	99	
圧 縮 機	形 式		全密閉ロータリ式		
	電 動 機 出 力		(kW) 15.4 x 20		
	始 動 方 式		インバータ始動		
	ケ ー ス ヒ ー タ		(W) 37 x 20		
冷 凍 機 油	種 類		RB74AF		
充 填 量		(L)		2.3 x 20	
空 気 熱 交 換 器		プレートフィンコイル			
送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン		
	風 量		(m ³ /min) 6150 (最大値)		
	始 動 方 式		インバータ始動		
	電 動 機		(kW) 1.2 x 20		
冷 温 水 <small>(注4,10)</small>	水 熱 交 換 器		プレート式(SUS316相当)		
	水 圧 損 失		(kPa) 51.2 (96.0)		
	標 準 流 量 <small>(注1)</small>	冷 却 時	(L/min) 2048 (2867)		
		加 熱 時	(L/min) 2048 (2867)		
	流 量 範 囲 <small>(注5)</small>	(L/min)		750 ~ 3250	
系 内 最 小 保 有 水 量 <small>(注6)</small>		(L)		4778 (7168)	
冷 媒	種 類		R410A		
	封 入 量		(kg) 10.6 x 20		
	制 御 方 式		電子膨張弁		
容 量 制 御 <small>(注7)</small>		(%)		0.5-100	
運 転 調 整 装 置		マイコンコントローラによる 冷温水温度制御および流量制御			
除 霜 方 式		分散型逆サイクル方式			
使 用 範 囲 <small>(注8,9)</small>	冷 温 水 出 口 温 度	冷 却 時	(°C) 4 ~ 30		
		加 熱 時	(°C) 25 ~ 55		
	外 気 温 度	冷 却 時	(°C) -15 ~ 43 DB		
		加 熱 時	(°C) -15 ~ 21 DB		
保 護 装 置	高圧スイッチ、過電流保護、インバータ過負荷保護(圧縮機、ファン)、 ケースヒータ、欠相保護、 マイコンコントローラ (圧縮機タイムガード、凍結防止、高温水防止、低水量、 吐出温度、低圧保護、センサ異常、水圧異常)				
配 管 口 径	冷 温 水 入 口	(A)		80フランジ x 5 (JIS10K)	
	冷 温 水 出 口	(A)		80フランジ x 5 (JIS10K)	
	コ イ ル ド レ ン 口	(A)		PT40オネジ x 5	
	ポ ン プ ド レ ン 口	(A)		-	
騒 音 値 <small>(注11)</small> <small>(測定位置：距離1.0m、 高さ1.5m)</small>	コントロール ボックス側 空気熱交換器側 水配管側	(dBA)		78.9	
		(dBA)		76.9	
		(dBA)		74.6	
法 定 冷 凍 ト ン (トン)		25.24 x 5			
高 圧 ガ ス 保 安 法 手 続 区 分		届出			
備 考	必 須 別 売 部 品		モジュールコントローラ (MC)		

電 源 配 線 接 続 箇 所		電源配線キットターミナルブロック (M16)	
基 準 電 流		(A) 456,685	
電 源 容 量 <small>(注13)</small>		(kVA) 395	
電 源 配 線	IV線	こ う 長 20m 以 下	(mm ²) -
		こ う 長 50m 以 下	(mm ²) -
	CV線	こ う 長 20m 以 下	(mm ²) 燃線325, (325+325)
		こ う 長 50m 以 下	(mm ²) 燃線325, (325+325)
ア ー ス 線 太 さ		(mm ²) 燃線100	
手 元 ス イ ッ チ		(A) 630,800	
電 源 ヒ ュ ー ズ		(A) 500,700	
漏 電 遮 断 器 容 量		(A) 500,700	
漏 電 遮 断 器 感 度 電 流		(mA) 500x2	

(注1) 能力・電気特性および標準流量は、下記条件時の値です。
冷却：冷水入口 14℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧200V
加熱：温水入口 38℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧200V
() 内の値は上記と同じ能力における下記条件時の値です。
冷却：冷水入口 12℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧200V
加熱：温水入口 40℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧200V
標準流量は出入口温度差＝5～10℃の範囲内としてください。
IPLVは、IPLVc(冷却IPLV)を示します。
能力・性能は、JIS B 8613:1994およびJRA4066:2014
に基づく値を示します。
現場の施工状況により力率が変化する場合があります。
(注2) 外形寸法には、水配管接続部などの突出分は含まれていません。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにし、電源電圧間の不平衡は2%以内としてください。
(注4) 水回路常用圧力：0.98MPa以下
(注5) 流量範囲は、モジュール1台分の最低流量から最大流量です。
(注6) 保有水量の計算は、バイパス経路等も考慮した配管流路で最も水量が少なくなる部分で計算してください。表中の保有水量は、水出入口設計温度差7℃の場合の値、() 内は5℃差の場合の値です。
表記の保有水量は、運転中に急激に無負荷となった場合でも安全に停止させるために必要な水量です。
(注7) 運転条件により、容量制御範囲は異なります。
(注8) 始動後1時間は通常の使用範囲より高い冷水出口温度 (冷却時、上限35℃) または低い温水出口温度 (加熱時、下限20℃) で運転可能ですが、それ以降は使用範囲内となるよう、必要に応じて冷温水回路のバイパス等により対応してください。
(注9) 加熱時、外気温度により温水出口温度に制限があります。
(注10) 水質基準項目および基準値については、日本冷凍空調工業会 “冷凍空調機器用水質ガイドライン” (JRA-GL-02-1994) を満足してください。
(注11) 騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。
(注12) 漏電遮断器は必ず設置してください。本機はインバータ装置を有していますので、誤動作防止のために高調波対応品を使用してください。
(注13) 変圧器や発電機を選定する際には、インバータによる高調波電流の発生に伴う損失を考慮した容量を選定する必要があります。高調波電流の発生に伴う損失を考慮した必要な容量については、変圧器や発電機のメーカーへご確認ください。
電源トランスを他の機器と併用する場合は、高調波ガイドラインに示される各機器の換算係数Ki値によってキュービクル容量を算出して選定してください。
電源容量は製品のみの必要最小容量を示しております。
(注14) 電源配線キットを使用する場合のターミナルブロックの個数の見方は以下のようになります。
例)

電 源 設 計	燃線(325+325), 250×2
---------	--------------------

325mm²と325mm²のケーブル2本(1相あたり)での供給 → 1個
250mm²のケーブル1本(1相あたり)での供給 → 2個
ターミナルブロック数は3個となります。(ターミナルブロックの位置については電源配線キットの資料をご参照ください。)

電 源 配 線 接 続 箇 所			電源配線キットターミナルブロック (M16)	
基 準 電 流			(A)	456, 685
電 源 容 量			(注13) (kVA)	395
電 源 配 線	IV線	こう長20m以下 (mm ²)	-	
		こう長50m以下 (mm ²)	-	
	CV線	こう長20m以下 (mm ²)	燃線325, (325+325)	
		こう長50m以下 (mm ²)	燃線325, (325+325)	
ア ー ス 線 太 さ			(mm ²)	燃線100
手 元 ス イ ッ チ			(A)	630, 800
電 源 ヒ ュ ー ズ			(A)	500, 700
漏 電 遮 断 器 容 量			(A)	500, 700
漏 電 遮 断 器 感 度 電 流			(mA)	500x2

(注1) 能力・電気特性および標準流量は、下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 14℃/出口 7℃、外気 35℃DB、電圧200V
加熱：温水入口 38℃/出口 45℃、外気 7℃DB、6℃WB、電圧200V

() 内の値は上記と同じ能力における下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 12℃/出口 7℃、外気 35℃DB、電圧200V
加熱：温水入口 40℃/出口 45℃、外気 7℃DB、6℃WB、電圧200V

標準流量は出入口温度差=5~10℃の範囲内としてください。

IPLVは、IPLVc(冷却IPLV)を示します。

能力・性能は、JIS B 8613:1994およびJRA4066:2014
に基づく値を示します。

現場の施工状況により力率が変化することがあります。

(注2) 外形寸法には、水配管接続部などの突出分は含まれていません。

(注3) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにし、電源電圧
間の不平衡は2%以内としてください。

(注4) 水回路常用圧力：0.98MPa以下

(注5) 流量範囲は、モジュール1台分の最低流量から最大流量です。

(注6) 保有水量の計算は、バイパス経路等も考慮した配管流路で最も水量が
少なくなる部分で計算してください。表中の保有水量は、水出入口設計
温度差7℃の場合の値、() 内は5℃差の場合の値です。

表記の保有水量は、運転中に急激に無負荷となった場合でも安全に
停止させるために必要な水量です。

(注7) 運転条件により、容量制御範囲は異なります。

(注8) 始動後1時間は通常の使用範囲より高い冷水出口温度（冷却時、上限35℃）
または低い温水出口温度（加熱時、下限20℃）で運転可能ですが、それ以降は
使用範囲内となるよう、必要に応じて冷温水回路のバイパス等により対応
してください。

(注9) 加熱時、外気温度により温水出口温度に制限があります。

(注10) 水質基準項目および基準値については、日本冷凍空調工業会“冷凍空調
機器用水質ガイドライン”（JRA-GL-02-1994）を満足してください。

(注11) 騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では
周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。

(注12) 漏電遮断器は必ず設置してください。本機はインバータ装置を有しています
ので、誤動作防止のために高調波対応品を使用してください。

(注13) 変圧器や発電機を選定する際には、インバータによる高調波電流の発生に
伴う損失を考慮した容量を選定する必要があります。高調波電流の発生に
伴う損失を考慮した必要な容量については、変圧器や発電機のメーカーへ
ご確認ください。

電源トランスを他の機器と併用する場合は、高調波ガイドラインに
示される各機器の換算係数Ki値によってキュービクル容量を
算出して選定してください。

電源容量は製品のみが必要最小容量を示しております。

(注14) 電源配線キットを使用する場合のターミナルブロックの個数の見方は
以下のようになります。

例)

電 源 設 計	燃線(325+325), 250×2
---------	--------------------

325mm²と325mm²のケーブル2本(1相あたり)での供給 → 1個
250mm²のケーブル1本(1相あたり)での供給 → 2個
ターミナルブロック数は3個となります。(ターミナルブロックの
位置については電源配線キットの資料をご参照ください。)