


三相 200V 50/60Hz



記号	名 称
43F	室内ファン補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
ICM	室内機制御基板
INV	室内ファンモーター用インバーター
NF	ノイズフィルタ基板
MFR	室内ファンモータ
PMV	電子膨張弁コイル
RD	リアクトル
RS	リモートセンサ
RY	制御リレー（室内機制御基板内）
SK	スパークキラー
TA	室内機吸込み空気温度センサ
TC1	熱交センサ（室内機ガス側）
TC2	熱交センサ（室内機液相側）
TCJ	熱交センサ（室内機コイル液相側）
TB	ターミナルブロック
Tr	トランス
<b>A</b>	コネクタ（制御基板）
	室内配線
-----	室外配線
---	現場配線

Tr1

43F

NF

SK

RD

ICM

INV

TB1

TB4

Ground symbol

1. 室内機の電源は室外機とは別に専用電源を設けてください。
2. 室内機の電源には室内機ごとに漏電ブレーカー、手元開閉器を設置してください。

適用機種		図面番号		T40HMB202-1S1R-	
RDA-MAP2244UHN		品名	東芝パッケージエアコン 配線図		<div> <div>尺度</div> <div>図法</div> </div>
RDA-MAP2804UHN			(適用機種は左記)		
		日本キヤリア株式会社			