

仕 様 表
RUA-SP333HV1

空冷式熱源機（空冷ヒートポンプ）

インバータポンプ内蔵機・標準タイプ・異電圧仕様

電源配線キット（別売部品）を使用しない場合

118kWモジュール×1台																		
冷 却 能 力 <small>（注1）</small>		(kW)		118		内 蔵 ポ ン プ	<small>（注14、15）</small> 出力変更時 標準 出力変更時（インデント対応）											
		(kW)		118			定 格 出 力 (kW)		0.75	1.5	2.2	3.7	5.5					
塗 装 色							シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)		形 式		ラインポンプ							
外 観	外 形 寸 法	高 さ (mm)		2300			始 動 方 式		インバータ始動									
		幅 <small>（注2）</small> (mm)		1080			流 量 制 御 方 式		インバータ									
		奥 行 <small>（注2）</small> (mm)		3400			最 大 運 転 電 流 (A)		1.6	3.1	4.3	6.9	10.0					
製 品 質 量 (kg)		1303		最 大 消 費 電 力 (kW)			1.0	2.0	2.8	4.5	6.4							
運 転 質 量 (kg)		1331																
電 源 特 性	電 源 <small>（注1、4）</small>		3相 400V 50/60Hz				電 源 配 線 接 続 箇 所		各モジュール内電源接続端子台(M8)									
	運 転 電 流		冷 却 時 (A)		46.7 (48.3)		基 準 電 流 (A)		70.7	72.2	73.2	75.7	78.7					
			加 熱 時 (A)		46.3 (47.0)		電 源 容 量 <small>（注17）</small> (kVA)		49.0	50.0	50.7	52.4	54.5					
	消 費 電 力	冷 却 時 (kW)		32.1 (33.0)		電 源 配 線		IV線	こ う 長20m以下 (mm ²)		燃 線22		燃 線38					
		加 熱 時 (kW)		31.7 (32.2)					こ う 長50m以下 (mm ²)		燃 線22		燃 線38					
	C O P	冷 却 時		3.68 (3.58)		CV線	こ う 長20m以下 (mm ²)		燃 線14				燃 線22					
		加 熱 時		3.72 (3.66)			こ う 長50m以下 (mm ²)		燃 線22									
	力 率	冷 却 時 (%)		99		ア ー ス 線 太 さ (mm ²)		燃 線5.5										
		加 熱 時 (%)		99		手 元 ス イ ッ チ (A)		100										
	圧 縮 機	形 式		全密閉ロータリ式 x 4		電 源 ヒ ュ ー ズ (A)		75		100								
電 動 機 出 力 (kW)		7.5 x 4		漏 電 遮 断 器 容 量 (A)		75		100										
始 動 方 式		インバータ始動		漏 電 遮 断 器 感 度 電 流 (mA)		100												
ク ラ ン ク ケ ー ス ヒ ー タ (W)		37 x 4																
冷 凍 機 油	種 類		RB74AF															
	充 填 量 (L)		2.0 x 4															
空 気 熱 交 換 器		プレートフィンコイル																
送 風 装 置	送 風 機		プロペラファン															
	風 量 (m ³ /min)		1050(最大値)															
	始 動 方 式		インバータ始動															
	電 動 機 (kW)		1.0 x 4															
冷 温 水	水 熱 交 換 器		プレート式(SUS316相当)															
	標 準 流 量 <small>（注1、9）</small>	冷 却 時 (L/min)		242 (338)														
		加 熱 時 (L/min)		242 (338)														
	（注5）	流 量 範 囲 <small>（注6）</small> (L/min)		75 ~ 339														
系 内 最 小 保 有 水 量 <small>（注7）</small> (L)		564 (846)																
冷 媒	種 類		R410A															
	封 入 量 (kg)		8.6 x 4															
	制 御 方 式		電子膨張弁															
容 量 制 御 <small>（注8）</small> (%)		0-6~100																
運 転 調 整 装 置		マイコンコントローラによる 冷温水温度制御および流量制御																
除 霜 方 式		分散型逆サイクル方式																
使 用 範 囲 <small>（注9、10）</small>	冷 温 水 出 口 温 度	冷 却 時 (℃)		4 ~ 30														
		加 熱 時 (℃)		25 ~ 55														
	外 気 温 度	冷 却 時 (℃)		-15 ~ 43 DB														
		加 熱 時 (℃)		-15 ~ 21 DB														
保 護 装 置	高圧スイッチ、過電流保護、インバータ過負荷保護(圧縮機、ファン、ポンプ)、 クランクケースヒータ、欠相保護、 マイコンコントローラ(圧縮機タイムガード、凍結防止、高温水防止、低水量、 吐出温度、低圧保護、センサ異常、水圧異常)																	
	冷 温 水 入 口 <small>（注11）</small> (A)		50フランジ x 1 (JIS10K)															
	冷 温 水 出 口 <small>（注11）</small> (A)		50フランジ x 1 (JIS10K)															
	コ イ ル ド レ ン 口 (A)		PT40オネジ x 1															
騒 音 値 <small>（注12）</small> <small>（測定位置：距離1.0m、高さ1.5m）</small>	ポ ン プ ド レ ン 口 (A)		-															
	コントロールボックス側		67.1															
	空気熱交換器側		69.7															
	水配管側		65.4															
法 定 冷 凍 ト ン (トン)		14.03																
高 圧 ガ ス 保 安 法 手 続 区 分		不要																
備 考	モジュールコントローラ(MC) (外付けセンサ×2 含む) <small>（注13）</small>																	
	必 須 別 売 部 品																	

(注1) 能力・電気特性および標準流量は、下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 14℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧400V
加熱：温水入口 38℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧400V

() 内の値は上記と同じ能力における下記条件時の値です。

冷却：冷水入口 12℃/出口 7℃、 外気 35℃DB、 電圧400V
加熱：温水入口 40℃/出口 45℃、 外気 7℃DB、 6℃WB、 電圧400V
標準流量は出入口温度差=5~10℃の範囲内としてください。

(注2) 外形寸法には、水配管接続部などの突出分は含まれていません。

(注3) 電気特性には内蔵ポンプ分を含んでいません。内蔵ポンプの電気特性は「内蔵ポンプ」の欄に示す値を参考にしてください。

(注4) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにし、電源電圧間の不平衡は2%以内としてください。

(注5) 水回路常用圧力：0.7MPa以下

(注6) 流量は内蔵ポンプにより流量範囲内で自動的に変動します。流量範囲は、モジュール1台分の最低流量から最大流量です。

(注7) 保有水量の計算は、バイパス経路等も考慮した配管流路で最も水量が少なくなる部分で計算してください。表中の保有水量は、水出入口設計温度差7℃の場合の値、() 内は5℃差の場合の値です。

(注8) 運転条件により、容量制御範囲は異なります。

(注9) 始動後 1 時間は通常の使用範囲より高い冷水出口温度（冷却時、上限35℃）または低い温水出口温度（加熱時、下限20℃）で運転可能ですが、それ以降は使用範囲内となるよう、必要に応じて冷温水回路のバイパス等により対応してください。

(注10) 加熱時、外気温度により温水出口温度に制限があります。

(注11) 水質基準項目および基準値については、日本冷凍空調工業会“冷凍空調機器用水質ガイドライン”（JRA-GL-02-1994）を満足してください。

(注12) 騒音値は反射音の少ない場所で測定したものです。実際の据付状態では周囲の騒音や反射の影響を受け、表示値より大きくなります。

(注13) 外付けセンサのリード線長さは30mになります。

(注14) 内蔵ポンプは、インデント対応により必要とされる機外揚程に応じて出力を変更することができます。その際の電源設計は、標準ポンプの場合とは異なります。上表（電源設計）で該当の欄を参照してください。

(注15) 最大流量(1モジュール当たり)においてポンプが最大周波数60Hzで運転した時の値です。

(注16) 漏電遮断器は必ず設置してください。本機はインバータ装置を有していますので、誤動作防止のために高調波対応品を使用してください。

(注17) 変圧器や発電機を選定する際には、インバータによる高調波電流の発生に伴なう損失を考慮した容量を選定する必要があります。高調波電流の発生に伴なう損失を考慮した必要な容量については、変圧器や発電機のメーカーへご確認ください。