DR. SUGIYAMA　CH. I.IBA　DATE 3-5-'02

電気配線図



記号説明

記号	名　称	記号	名　称
20SF	四方弁電磁コイル	MC	圧縮機モータ
26DF	デフロストサーモ	MFO	室外ファンモータ
47R	逆相防止リレー	OCM	室外機制御基板
49F	ファンモータ過熱防止サーモ	RY2	始動用補助リレー　※
51C	圧縮機モータ用オーバロードリレー	RY3	タイムガード用リレー<4分>　※
52C	圧縮機モータ電磁接触器	RY5	デフロスト用リレー　※
52FO	ファンモータ用リレー	RY7	四方弁用リレー　※
63DF	圧力スイッチ(デフロスト用)	Tb	ターミナルブロック
63F	圧力スイッチ(送風機用)	Tr	トランス
63H	高圧スイッチ	⬡ ◎	ターミナル
63LL	液管圧力スイッチ	———	盤内結線
CH	クランクケースヒータ	- - - -	盤外結線
CN	コネクタ	- - - -	現場結線
F	ヒューズ（定格250V5A）		

注、※のついたリレーはOCM内です。

機器配置図





デフロスト設定時間は約30,40,50,60,90分に設定できます。(出荷時は40分)
斜線部は閉路(ON状態)を表します。

室外機アドレスの設定（室外機複数台使用時）
室外機を2台使用する室内機と組合せる際には、室外機のアドレス設定が必要です。
室外基板（OCM）上のセレクタスイッチ"SW3"を室外機ナンバーに合わせ、
それぞれ"1"または"2"に設定してください。（出荷時は"1"）

室外ユニット

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン　電気配線図	尺度	1/**
ROP-P2242HS					納入先		左　記		
ROP-P2802HS					客　先				
		日付			東芝キヤリア空調システムズ株式会社	図面番号	T38RQA202-3	頁	改版
								1/1	B

******** 3-'05