DR. TSUKIYAMA　CH. MASAMOTO　DATE 12－1－'04

電気配線図



室内外連絡配線

機器配置図



記号説明

記号	名称
51FR	室内ファンモータ用オーバーロードリレー
51FRX	補助リレー
52FR	室内ファンモータ用電磁接触器
52FRX	補助リレー
CN	コネクタ
CP	リモコン
F	ヒューズ(定格250V 5A)
ICM	室内機制御基板
MFR	室内ファンモータ
RY	制御用リレー (室内機制御基板内)
SK	サージアブソーバ
TA	室内機吸込空気温度センサ
TC	熱交センサ(室内機コイルガス側)
TCJ	熱交センサ(室内機コイル液側)
Tb	ターミナルブロック
Tr	トランス
◎	端子
①②	コネクタ(制御基板内)
———	室内結線
------	室外結線
- - - -	現場結線
別売品 43HV	加湿器制御リレー
別売品 88SH	電気ヒータ用電磁接触器

適用機種	作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン　電気配線図	尺度	1/**
RDA－AP6301H				納入先		左　記		
RDA－AP8001H				客先				
		日付			図面番号	T40PVA202－3	頁	1/1
				東芝キヤリア空調システムズ株式会社			改版	C

******** 12－'04