

㋑ユニットは壁から50㎜離して据付けることも可能です。





㋺壁面固定金具は反転して取付けることも可能です。



冷媒配管位置図



サービスに必要なスペース
(図は右取り配管の場合)



壁面固定ボルト穴位置及び背面配管口位置



壁面固定金具は壁面への固定穴とユニットへの固定穴が多数開いていますので左右方向にずらしてしっかり固定できる場所をえらんで2箇所固定してください。

床面固定ボルト穴位置及び下面配管口位置



適用機種 AIF-
1002H, 1252H 1402H

品名	東芝カスタムエアコン 外形図	図法	尺度
	左記 (室内ユニット)	三角法	NO SCALE

株式会社 東芝

L 25 A913 − 9X