

セット名称

A4K2241TL

同時ダブルツイン

仕様表

AIK-J564HG×4/ROB-J2243HTL

(室内ユニット)

(室外機)

(分岐管RBC-TW40×2, RBC-TW81使用)

東芝パッケージエアコン(空冷ヒートポンプ式壁掛形)

標準能力(kW)(注1)				(冷)	20.0<7.8~22.4>		外観	外装色		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)			
				(暖)	22.4<6.5~25.0>			外形寸法(mm)		高さ1,445×幅1,290×奥行750			
				(28.4<12.5~31.0>)									
暖房低温能力(kW)						16.0(22.0)[20.0(26.0)]		室内機	総質量(kg)		250		
電気特性(注1)	電源(注2)			三相 200V 50/60Hz					圧縮機	形式		全密閉形	
	運転電流(A)			(冷) 25.9/25.9[30.2/30.2] (暖) 22.7/22.7[31.8/31.8] (40.9/40.9[50.0/50.0])						電動機(kW)		5.6	
	消費電力(kW)			(冷) 8.37/8.36[9.97/9.96] (暖) 7.47/7.46[10.57/10.56] (13.77/13.76[16.87/16.86])					空気熱交換器		フィンドチューブ		
	率(%)			(冷) 93/93[95/95] (暖) 95/95[96/96] (97/97[97/97])					冷媒制御		電子制御弁		
	始動電流(A)			80/70					送風装置	送風機		プロペラファン	
										標準風量(m³/h)		10,000	
									電動機(W)		150×2		
									高圧スイッチ(MPa)		商用側 OFF:2.25 ON:2.94 インバーター側 OFF:2.94 ON:2.25		
									低圧スイッチ(MPa)		OFF:0.025 ON:0.10		
								保護装置		圧縮機用過電流リレー、過電流センサー、 インナオーバロードリレー			
室内ユニット(注3)	外観	外装	キャビネット	側面・吸込グリル		(W):シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)		冷媒・出荷時冷媒封入量(kg)		R-22・5.0(配管分含まず)			
				吹出グリル		(N):シティグレー (マンセルN7/1.5)		室外機・第1分岐管間(mm)		ガス側φ25.4 液側φ12.7			
			下面			(W):シルキーミスト (マンセル1Y8.9/0.5)		第1分岐管・第2分岐管間(mm)		ガス側φ19.0 液側φ9.5			
		外形寸法(mm)		高さ368×幅1,055×奥行210		第2分岐管・室内ユニット間(mm)		ガス側φ12.7 液側φ6.4					
	総質量(kg)		19				最大実長(m)		100				
	空気熱交換器		フィンドチューブ				最大落差(m)		室外機が上の場合:50 室外機が下の場合:30				
	防音・断熱材		ポリフネン、難燃性ポリエチレンフォーム				分岐配管最大長さ(m)		20				
	送風装置	送風機		横流ファン				分岐配管長さの最大差(m)		6			
		標準風量(m³/h)		780				冷媒追加量(g/m)		主配管:80 分岐配管:35			
		電動機(W)		30				電源設計		手元スイッチ(A) 60 ヒューズ(A) 50			
	エアフィルタ		付				(注5)		電源配線		20m以下 燃線8mm²		
	運転調整装置		リモコンスイッチ(注4)						(電線管)		50m以下 燃線22mm²		
	ドレン口径(呼び径)		20(塩ビ管)								70m以下 単線1.6mm×3本		
	別売部品		補助電気ヒータ		RBC-EHK501(1.5kW)×4				連絡線		120m以下 別ケーブル 燃線3.5mm²×2本 燃線3.5mm²×1本		
										(電源線)単線1.6mm×2本 (信号線)燃線0.3mm²×2本			
										リモコンコード (リモコンは室内Aユニット(親)にのみ接続します) 200mまで燃線0.3mm²×3本 500mまで燃線0.75mm²×3本			

(注1) 標準能力および電気特性はJIS B 8616条件による。

< >内は能力範囲、[]内は最高能力運転時、()内は別売の補助電気ヒータ作動時の室内・外合計値を示します。

(注2) 電源電圧は変動があった場合でも±10%を超えないようにすること。

(注3) 室内ユニット1台当りの値です。同一室内ユニットを4台使用します。

(注4) リモコンスイッチは別売品です。

(注5) 別売の補助電気ヒータを組込む場合、補助電気ヒータ用電源はエアコン電源とは別に、室内ユニット1台ごとにとってください。

(注6) 室外機と室内ユニット間の配線が70mを超える場合(120m以下)は、端子番号①②と③を別々のケーブルで分けて配線してください。