

# 仕 様 表

(RDW-J5005V)

## 東芝パッケージエアコン（水冷式ダクト形）

形 名			RDW-J5005V	保 護 装 置	高圧スイッチ (kg/cm <sup>2</sup> G) OFF: 20 ON: 手動				
項 目				ヒューズ、可溶栓、インナオーバロードリレー、凍結防止サーモスタット (5HP側のみ)、送風機用過電流リレー、圧縮機用過電流リレー					
定格冷房能力 (kW) (注1)				45.0/50.0					
暖房標準能力 (kW) (注23)				(60.5)					
外 観	外 装	正面キャビネット	ハニーホワイト(マニセル5Y8.5/1)	クランクケースヒータ		—			
		側 板	ハニーホワイト(マニセル5Y8.5/1)	配 管 口 径					
	外形寸法	高 さ (mm)	1,850	冷 却 水 入 口 (A)	PT50オネジ両側				
		幅 (mm)	1,700	冷 却 水 出 口 (A)	PT50オネジ両側				
		奥 行 (mm)	700	上 部 ド レ ン 口 (A)	PT25オネジ両側				
総 質 量 (kg)				510		電 源 設 計	手元スイッチ (A) 60		
電 気 特 性 (注1)	電 源 (注4)		三相 400V 50/60Hz	ヒ ュ ー ズ (A)		50			
	運 転 電 流 (A)		23.7/25.3	電 源 配 線 (電 線 管)	20m以下の場合	撚線 8mm <sup>2</sup>			
	消 費 電 力 (kW)		14.1/16.1		50m以下の場合	撚線 22mm <sup>2</sup>			
	力 率 (%)		86/92	法 定 冷 凍 能 力 (トン)		6.7/8.1			
	始 動 電 流 (A)		103/94	高 圧 ガ ス 申 請 区 分		—			
冷 却 装 置	始 動 方 式		順 次	別 売 部 品	遠方操作リレーキット		RBP-R3P		
	圧縮機	形 式	全密閉形		プ レ ナ ム 室		RBP-D205P		
		電動機(kW)・(極数)	3.75(2P)+7.5(2P)		背 面 吸 込 キ ャ ッ プ		RBP-D205F		
	凝 縮 器	多管式			幹 旋 部 品	幹 旋 部 品	温 水 ヒ ー タ (注2)	HO-15	
		冷却水	温 度 (°C)			30	蒸 気 ヒ ー タ (注3)	HS-15	
			水 量 (ℓ/min)	173/195		温 水 ス プ レ ー 加 湿 器	KS-15A		
			水 圧 損 失 (kPa)	43/52		蒸 気 ス プ レ ー 加 湿 器	KS-15B		
	空 気 熱 交 換 器		フィンチューブ	(注1) 定格冷房能力および電気特性はJIS B 8616条件による。 (注2) 暖房標準能力は温水ヒータ標準条件時。温水ヒータは別売。 (温水温度80°C, 水量173ℓ/min, 吸込空気温度21°C) (注3) 暖房標準能力は蒸気ヒータ標準条件時。蒸気ヒータは別売。 (蒸気入口圧力0.035MPa, 吸込空気温度21°C) (注4) 電源電圧は変動があった場合でも、±10%を超えないようにすること。					
	冷媒・(冷媒封入量(kg))		R-22 (1.8+3.3)						
	冷 媒 制 御		キャピラリチューブ						
高・低圧ゲージ		付							
冷房能力制御 (%)		0・67・100							
送 風 装 置	送 風 機		シロッコファン						
	標 準 風 量 (m <sup>3</sup> /h)		8,100						
	標 準 電 動 機 (kW)		1.5						
	出荷時機外静圧 (Pa)		127/245						
	標準電動機最高回転数時機外静圧 (Pa)		245						
送 風 装 置	最高回転数時機外静圧 (Pa)		490						
	(電動機定格777) (Pa)		(3.7 kW)						
	風 量 限 界 (m <sup>3</sup> /h)		下限6,480 上限9,720						
エ ア フ ィ ル タ				付					
運 整 転 装 置	ル ー ム サ ー モ ス タ ッ ト		付						
	ス イ ッ チ		ロータリスイッチ						