


1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □ は端子台、—○— は接続端子、 はプリント基板上的のコネクタを示します。
3. ⊕ は保護アースを示します。
4. □ はプリント基板を示します。
5. 加湿器を取り付けるときは、加湿器に内蔵のコネクタをCN66に接続してください。
6. ドレンポンプを取り付けるときは、CN30のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
7. ㊦部は端子板に接続されています。現地で必要な機外静圧に切換える場合は下記の端子Noと送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部 (㊦) のリード線を入れ替えてください。(3ヶ所)
8. 機外静圧を変更した場合は下表備考欄に「○」印を記入してください。

端子板No.	送風用電動機配線	機外静圧Pa (mmAq)	備考
F1	黄 (50/60Hz)	69 (7)	Lタップ
F2	青 (50/60Hz)	137 (14)	Mタップ(出荷時)
F3	橙 (50/60Hz)	196 (20)	Hタップ



記 号	品 名
43F1, 2, 3	ファンモータ制御リレー
CN**	コネクタ
F1, 2, 3	ファンモータ用ヒューズ
F301	ヒューズ
FM1, 2, 3	送風用電動機
PMV	電子制御膨張弁
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02, 03	ターミナルブロック
TC1, 2, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス
23Hu	湿度調節器
43Hu	加湿器制御リレー
DP	ドレンポンプモータ
HA	JEMA標準HA端子-A
Hu	加湿器



室内ユニット電源
1～ 50/60Hz
200V

適 用 機 種		図 面 番 号	T21B1006-02			
MMD-AP2244H		品 名	東芝マルチシステムエアコン 配 線 図 (適用機種は左記)	尺 度	図 法	
MMD-AP2804H						

東芝キャリア株式会社