



東芝パッケージエアコン〈床置形サイドタイプ〉

据付説明書

<室内ユニット>

AIL-AP455H

AIL-AP505H

AIL-AP565H

AIL-AP635H

AIL-AP805H

組み合わせ室外機はカタログをご覧ください。

お知らせ

- このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系R410A冷媒を使用しています。
- 本説明書は室内ユニット側の据付工事方法を記載しております。
- 室外機の据え付けは、室外機に付属している据付説明書に従ってください。
- この室内ユニットは、R410A冷媒用です。室外機は必ずR410A冷媒用と組み合わせてください。
- 別売の省エネneoリモコンRBC-AMS53組み合わせの時は、リモコンに付属している据付説明書に従ってください。

付属部品

部品名	個数	形状	用途
据付説明書	1	本紙	(お客様に必ず渡してください)
断熱パイプ	2		室内ユニット配管接続部の断熱用
ブッシング	1		電線用ノックアウト穴に取付けます
取扱説明書	1	—	(お客様に必ず渡してください)
結束バンド	4		断熱パイプ固定用

もくじ

安全上のご注意	2
エアコンの据え付けについて	2
据付場所の選定	3
1. 室内ユニットの据え付け	3
2. ドレン配管	4
3. 冷媒配管	4
4. 電気配線	5
5. 応用制御	7
6. 吹出口のかえかた	9
7. 試運転	10
8. 故障診断	10
9. 室内ユニットの設定確認	12
10. フロン排出抑制法による冷媒充填量記載のお願い	12

◇お客様への引き渡し

- 「取扱説明書」とこの「据付説明書」を必ずお客様に渡してください。
- 「取扱説明書」の内容を十分ご説明のうえ、引き渡しをお願いします。

安全上のご注意

- お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。
- つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

！ 警告

“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊1）を負うことが想定される内容”を示します。

！ 注意

“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊2）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊3）の発生が想定される内容”を示します。

*1:重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものとします。

*2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

*3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかる拡大損害をさします。

！ 警告

- 据え付け工事はR410A用に製造された専用のツール・配管を使用し、この据付説明書に従って確実に行う
- 使用しているHFC系R410A冷媒は、従来の冷媒（R22）に比べ圧力が約1.6倍高くなります。
- 専用の配管部材を使用しなかったり、据え付けに不備があると破裂・けが、また水漏れや感電、火災の原因になります。

- 据え付けは、販売店または専門業者に依頼する

自分で据え付け工事をされると、水漏れや感電、火災の原因になります。

- 据え付け工事は、この据付説明書に従って確実に行う

据え付けに不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。

- 小部屋へ据え付ける場合は万一冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策が必要

限界濃度を超えない対策については、販売店と相談して据え付けてください。万一、冷媒が漏洩して限界濃度を超えると酸欠事故の原因となります。

- フロン類をみだりに大気中に放出しない

フロン類を大気中に放出することは、法律で禁止されています。

- 据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う

強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。

- 台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う

据え付け工事に不備があると、転倒・落水などによる事故の原因になります。

- 据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は換気を行う

漏れた冷媒ガスが火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

- 据え付け工事終了後、冷媒ガスが漏れないことを確認する

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒータ、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有毒ガスが発生する原因になります。

- 電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」

および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する

電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。

- 配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する

接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。

- アースを必ず取り付ける

法律による口種接地工事が必要です。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。

- 据え付け作業では圧縮機を運転する前に確実に冷媒配管を取り付ける

冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバルブ開放状態で圧縮機を運転すると空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・けがなどの原因になります。

- ポンプダウン作業では、冷媒配管をはずす前に圧縮機を停止する

圧縮機を運転したままサービスバルブ開放状態で冷媒配管をはずすと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧になり、破裂・けがなどの原因になります。

！ 注意

- フレアナットは、トルクレンチで指定の方法で締め付ける

フレアナットの締め付け過ぎがあると、長期経過後フレアナットが割れ冷媒漏れの原因になることがあります。

- 据え付け作業のときは手袋（＊）を着用する

着用しないと部品などにより、けがをする原因になります。（＊軍手などの厚手の手袋）

エアコンの据え付けについて

このエアコンはオゾン層を破壊しないHFC系R410A冷媒を採用しています。

● R410A冷媒は従来の冷媒に比べ圧力が約1.6倍高くなり、水分・酸化皮膜・油脂などの不純物の影響を受けやすくなります。また、R410A冷媒の採用に伴い冷凍機油も変更しており、据え付け工事のときに水分・ゴミ・従来の冷媒や冷凍機油などがR410A冷媒エアコンの冷凍サイクル内に混入しないよう注意が必要です。

● 冷媒や冷凍機油の混入を防ぐため、本体チャージ口や据え付けツールの接続部分のサイズを従来冷媒用と違えており、下記のR410A冷媒用専用ツールが必要です。

● 接続配管はクリーンな新品の配管部材を使用し、水分・ゴミを混入させないよう施工してください。

● 既設配管を流用する場合は、室外機に付属の据付説明書に従ってください。

必要器材および取り扱い上の注意点

据え付け工事を行うために、下表に示す工具・器材を準備する必要があります。

これらの中で新規に準備する工具・器材は、必ず専用品としてください。

記号の説明 ◎：新規に準備（R410A専用としてR22・R407Cと使い分けが必要） △：従来工具を流用可

使用する機器	用 途	工具・器材の使い分け
ゲージマニホールド	真空引き冷媒充填	◎新規に準備、R410A専用
チャージングホース	および運搬チェック	◎新規に準備、R410A専用
チャージングシリンダー	冷媒充填	使用不可（冷媒充填ハカリによること）
ガス漏れ検知器	ガス漏れチェック	◎新規に準備
真空ポンプ	真空乾燥	逆流防止アダプタを取り付ければ使用可
逆流防止付き真空ポンプ	真空乾燥	△R22（現行品）
フレアツール	配管のフレア加工	△寸法の調整で使用可
ベンダー	配管の曲げ加工	△R22（現行品）
冷媒回収機	冷媒の回収	◎R410A専用
トルクレンチ	フレアナットの締め付け	◎Φ12.7、Φ15.9用は専用
パイプカッタ	配管の切断	△R22（現行品）
冷媒ボンベ	冷媒充填	識別：冷媒名記載
溶接機・窒素ボンベ	配管の溶接	△R22（現行品）
冷媒充填ハカリ	冷媒充填	△R22（現行品）

冷媒配管について

このエアコンの据え付けには、R410A冷媒対応のフレア方式配管キットを使用してください。

■ R410A冷媒用配管キットを使用する場合

R410A冷媒エアコンの発売に伴い、エアコンの据え付けに使用する配管キットには、配管の梱包箱に冷媒種・対応冷媒名・配管肉厚が表示されています。このエアコンの据え付けには、必ず

冷媒種：2種、対応冷媒名：R410A

と表示されている配管を使用してください。（適用冷媒種は、配管の断熱材被覆にも約1mごとに記号化して表示してあります。この表示が「②」のものを使用してください）

また、フレア加工、フレアナットもR410A冷媒用のものが必要ですが、この表示のある冷媒配管キットでフレアナットが付き、フレア加工してあるものは、そのまま使用できます。

■ R410A冷媒用配管キットを使用しない場合

- 1. 従来の配管キットを使用する場合

● 適用冷媒種の表示のない従来の配管キットを使用する場合は、必ず、配管肉厚がΦ4.6、Φ9.5、Φ12.7は0.8mm、Φ15.9は1.0mmのものを使用してください。

● フレア加工は「冷媒配管の接続」の部分をよく読み、加工してください。

- 2. 一般的な銅管を使用する場合

● 銅管はJIS H 3300「銅および銅合金継目無管」のC1220タイプで、内部の付着油量40mg／10m以下、配管肉厚はΦ4.6、Φ9.5、Φ12.7は0.8mm、Φ15.9は1.0mmのものを使用してください。上記以外の薄肉配管は、絶対に使用しないでください。

- 3. フレアナットおよびフレア加工

● フレアナット・フレア加工も従来冷媒用と異なります。フレアナットはエアコン本体付属のもの、またはR410A用を使用してください。

● フレア加工は「冷媒配管の接続」の部分をよく読み、加工してください。

据付場所の選定

△ 注意

可燃性ガスの漏れる恐れのある場所への設置は行わない
万一ガスが漏れてユニットの周囲に溜まると、発火の原因になることがあります。



エアコンの吹出口は火災報知器より1.5m以上離して設置する
火災発生時に火災報知器の作動が遅れる、または検出できない場合があります。




室内ユニットは冷・温風がムラなく循環する場所を選んでください。

次のような場所はさけてください。

- 塩分(海岸地区)の多い場所
- 硫化ガス(温泉地区)の多い場所(銅管、ろう付け部が腐食する恐れがあります)
- 油を多量に使用する中華料理店などの調理場や、工場の機械設備の周辺油が室内ユニットの熱交換器や樹脂部品等に付着して、能力の低下・霧吹きや露飛びの発生、樹脂部品の変形や破損の原因になります。)
- 吹き出しの気流を乱す換気口や照明器具などの障害物が近くにない場所(気流の乱れにより、能力低下や機器の停止の恐れがあります。)
- 特殊用途(食品・動植物・精密機器・美術品の保存など)では使用しないこと。(保存物の品質等に損害の恐れがあります。)
- 金属粉などの粉塵が発生する場所には据え付けないでください。金属粉などがエアコン内部に付着・堆積すると自然発熱することがあり、火災の原因になります。

据付スペース

据え付け・サービスに必要なスペースを確保してください。



1 室内ユニットの据え付け

△ 警告

据え付けは、重量に十分耐える所に確実に行う
強度が不足している場合は、ユニットの落下により、けがの原因になります。



台風などの強風、地震に備え、所定の据え付け工事を行う
据え付け工事に不備があると、転倒・落下などによる事故の原因になります。



お願い

室内ユニットの損傷防止及びケガ防止のため、次のことは必ず守って取り扱ってください。


- 梱包された室内ユニットの上に乗ったり、重量物を置いていたりしないでください。
- 室内ユニットの搬入は、なるべく梱包したままで搬入してください。
やむをえず、開梱して搬入する場合は、当て布等で傷を付けないようにしてください。

室内ユニットの壁面固定の場合





室内ユニットを壁に固定する場合は、下記により行ってください。

- 室内ユニットは次のように据え付けてください。
1. 配管、配線を行なう際は、まず吸込グリルをはずしてください。(上部を下に少し押し、手前に引っぱるとはれます。)
2. 次に前面板をはずしてください。(下部左右に固定ねじがあります。)
3. 吸込ガードをはずしてください。(左右に固定ねじがあります。)
4. この状態で、配管、配線を行なってください。
5. 室内ユニットの前面スペースは、できるだけ広くとってください。これは保守点検に必要なほか、冷・温風を室内に分布し、冷暖房効果を上げます。
6. 正面から見て水平か、右下がりぎみに据え付けてください。

《正しい据付状態》



《悪い据付状態》



2 ドレン配管

△ 注意

ドレン配管は、据付説明書に従って確実に排水するよう配管し、結露が生じないよう断熱する配管工事に不備があると、屋内に水漏れし、家財などをぬらす原因になることがあります。

ノックアウト穴の開口後は、バリ処理を必ずする

ノックアウト穴の開口部にはバリがあるため、触るとケガの原因になります。




お願い

- ドレンは自然排水ですのでドレン配管は下り勾配(1/100以上)となるようにして、途中にトラップや山越えを作らないよう施工してください。
- ドレン配管の横引きは20m(高低差は含みません)以下にしてください。また、ドレン配管が長い場合には、途中に配管を支える支持金具を設置して配管の波打ちを防止してください。エア抜き管は絶対に付けないでください。ドレンが吹出る場合があります。
- 集合配管にする場合はVP30程度のもので下り勾配が1/100以上になるように施工してください。冷媒配管と同じようにドレン配管にも十分な断熱処理を施してください。冷媒配管(発泡ポリエチレンフォーム厚さ6mm以上)
- 配管が完成しましたら、熱交換器下側のカバーをはずし、ドレン皿へ水を流して排水確認とドレンホース接続部からの水漏れ確認を行なってください。
- 排水確認が完了したらカバーをもとどおり取り付けてください。
- 防火区画を配管が貫通する場合は、貫通部の隙間を不燃材(バテ等)で埋めてください。

配管材料・断熱材


配管工事および断熱処理には下記材料を現地手配してください。

配管材料	硬質塩ビ管及びエルボ呼び径(内径)φ20mm
断熱材	発泡ポリエチレンフォーム 厚さ6mm



配管の方法

ドレン配管、冷媒配管は据付場所に応じて左、右、背面、下面のいずれの場合もできます。下図にしたがい、所定のノックアウト穴を選んで行なってください。



お願い

- 硬質塩ビ管の接続には、塩ビ用接着剤を使用し、水漏れのないよう確実に行ってください。
- 接着剤の乾燥硬化(接着剤の取扱説明書を読んでください。)するまでに時間を要しますので、その間ドレン配管との接続部に力が加わらないようにしてください。

3 冷媒配管

△ 警告

据え付け工事中に冷媒ガスが漏れた場合は換気を行う

漏れた冷媒ガスが火気に触ると有毒ガスが発生する原因になります。



据え付け工事終了後、冷媒ガスが漏れないことを確認する

冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒータ、ストーブ、コンロなどの火気に触ると有毒ガスが発生する原因となります。



据え付け工事終了後、ドレンホースの接続部がはずれていないことを確認する
室内に水漏れし、家財などをぬらす原因となります。



配管許容長さおよび許容落差

室外機により異なります。詳細は室外機に付属の据付説明書に従ってください。

配管材料およびサイズ

配管材料	空調用リン脱酸銅継目無管(C1220T-O)		
機種名	AIL-	AP45 AP63形	AP80形
配管サイズ(mm)	ガス側	12.7	15.9
	液側	6.4	9.5

冷媒配管の接続

●フレア加工

①パイプカッターで配管を切断します。

バリは必ず取ってください。(ガス漏れの原因となります)


②フレアナットを配管に挿入後、フレア加工をします。

フレアナットは本体付属のもの、またはR410A用のものをご使用ください。

R410A用のフレア加工寸法は、従来のR22用とは異なります。R410A用に新規に製作されたフレアツールをおすすめしますが、従来のツールでも下表の通り銅管の出し代を調整すれば、使用できます。


●フレア加工の銅管出し代 : B (単位: mm)

配管外径	リジッド(クラッチ式)の場合		インペリアル(ウイングナット)の場合
	R410A用ツール使用時	従来ツール使用時	
6.4	0~0.5	1.0~1.5	1.5~2.0
9.5			2.0~2.5
12.7			
15.9			



●フレア加工の銅管出し代 : A (単位: mm)

配管外径	A ⁺⁰ _{-0.4}
6.4	9.1
9.5	13.2
12.7	16.6
15.9	19.7



※従来のフレアツールを使ってR410A用のフレア加工をする場合は、R22のときより約0.5mm多めに出せば規定のフレア寸法に加工できます。出し代の寸法調整は銅管ゲージを使用すると便利です。

フレア加工後、加工部に傷、切粉付着、変形、段差、扁平などが無いことを確認してください。

3 冷媒配管 (つづき)

- 封入ガスは大気圧しか封入されていませんので、フレナットをはずしたとき「ブジー」という音がしませんが異常ではありません。

- 室内ユニットの配管接続は必ずダブルスパンにて行ってください。



ダブルスパン作業

- 締付トルクは下表によってください。

接続配管外径(mm)	締付トルク(N·m)
6.4	14~18
9.5	34~42
12.7	49~61
15.9	68~82

フレア面への冷凍機油の塗布は行わないでください。

- フレア配管接続部の締付トルク

R410AはR22に比べ、圧力が約1.6倍と高くなります。従って、室内・室外の各ユニットを接続するフレア配管接続部は、トルクレンチを使用して規定の締付トルクで確実に締め付けてください。接続に不備がありますとガスリークだけでなく、冷凍サイクル故障の原因にもなります。

お願い

トルクをかけ過ぎますと、据付条件によってはナットが割る場合があります。

エアページ

真空ポンプを使用して、室外機のバルブのチャージポートから真空引きを行います。

詳細は室外機に付属の据付説明書に従ってください。

- 室外機に封入された冷媒を使ったエアページは絶対にしないでください。

お願い

チャージホースなどのツールは、R410A専用に製作されたものを使用してください。

追加冷媒量

冷媒の追加は室外機に付属の据付説明書に従い、冷媒「R410A」を追加してください。

必ずハカリを使用して定量封入し、追加量は規定量を必ず守ってください。

お願い

- 冷媒の過剰封入や過少封入は、圧縮機の故障を引き起こす原因になります。
必ず規定量を守ってください。
- 作業実施者は室外機のサービスパネルに貼り付けてある銘板に配管長さと追加冷媒量を必ず記入してください。圧縮機および冷凍サイクル故障時の原因究明に必要です。

バルブを全開に

室外機のバルブを全開にします。バルブの操作には4mmの六角レンチが必要です。

ガスリークチェック

リークディテクタや石けん水で配管接続部やバルブのキャップ部からガス漏れがないか確認します。

お願い

- リークディテクタは、HFC冷媒(R410A,R134aなど)専用に製作されたものを使用してください。


断熱処理

配管の断熱は液側とガス側の両方を別々に行います。

- ガス側配管の断熱材は必ず耐熱温度120℃以上のものを使用してください。
- 室内ユニットの配管接続部の断熱は、付属の断熱材を用いて隙間なく確実に断熱処理してください。

お願い

室内ユニット内部の断熱は、下図の位置まで確実に行ってください。




4 電気配線

△ 警告

配線は、所定のケーブルを使用して確実に接続し、端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する
接続や固定が不完全な場合は、火災などの原因になります。

電気工事（アース工事を含む）は、電気工事士の資格のある方が、「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」および据付説明書に従って施工し、必ず専用回路を使用する
電源回路容量不足や施工不備があると感電、火災の原因になります。



△ 注意

漏電遮断器を取り付ける
漏電遮断器が取り付けられていないと感電の原因になることがあります。



お願い

- 電源配線は所轄の電力会社の規定および電気設備基準に従って行ってください。
- 室外機の電源は各室外機の据付説明書に従って配線してください。
- 制御配線用端子板【Ⓐ、Ⓑ】や【ⓧ、⓪】(別売集中管理用)などには200V電源を絶対に接続しないでください。(故障します)
- 電気配線は配管の高温部に接触しないようにしてください。被覆が溶け事故の原因となる場合があります。

電源仕様

配線および渡り配線用リモコン線は現地手配となります。

電源仕様は下表にしたがってください。容量が小さいと過熱・焼損等の発生原因となり危険です。
室外機の電源容量および電源線の仕様は室外機に付属の据付説明書に従ってください。

機種名 AIL-	電源 (50/60Hz)	アース線	室内外接続線	室内電源渡り線 (ツイントリブルのみ)
AP45～AP56形	三相 200V	φ1.6mm	φ1.6mm×3本	φ1.6mm×2本
	単相 200V			
AP63～AP80形	三相 200V	φ1.6mm	φ1.6mm×3本	φ1.6mm×2本
	単相 200V			

※記載の配線サイズは、最小サイズとなります。

リモコン配線とリモコン渡り配線

※ご使用のリモコンによって異なります。

RBC-AMT32または内蔵リモコンの場合	省エネneoリモコンの場合

線種	VCTF: 0.5mm ² ～2.0mm ² ×2					
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…+Ln)	1リモコン 2リモコン ワイヤレスとの 2リモコン 1リモコン 2リモコン 2リモコン					
500mまで 500mまで 400mまで 500mまで 300mまで 400mまで	200mまで					




4 電気配線 (つづき)

室内ユニットと室外機の配線

配線は必ず端子番号を合わせて接続してください。接続を正しく行いませんと故障の原因となります。

■室内ユニット電気部品箱への配線

- 配線は配管取り用穴（ノックアウト穴）より引き込みます。
- 配線は図のようにトラップを取り、コードクランプで固定してください。




配線接続

お願い

- 室内外接続線の配線は、必ず端子番号を合わせて接続してください。接続を正しく行いませんと故障の原因となります。
- 床置スタンドタイプ・サイドタイプはリモコン内蔵です。同時運転システムに使用する場合は、従機となる室内ユニットのA・B端子に接続してあるコネクタをはずしてください。
- 配線は、室内ユニットの配線接続口のブッキングを必ず通してください。
- 電気部品箱をサービス等で吊り下げる場合がありますので、配線には余裕（約100mm）を持たせてください。
- リモコンの回路は低電圧回路です。内線規程3102-7の小勢力回路の規定に従ってください。
- 配線は端子板に接続した後、トラップを取り、ケーブルクランプで固定してください。
- 制御用配線系統と冷媒配管系統は同一系統に納めてください。

●配線図



- 同時ツイン、トリプルシステムの場合はリモコン渡り配線には極性がありません。

省エネneoリモコン(別売品)との2リモコン接続


- 本体内蔵のリモコンの下部に指をかけ手前に引きリモコンを本体から外す。
- 内蔵リモコンの裏面のDIPスイッチ1を上に上げ子リモコンに設定する。
- 設定後リモコンを本体に取付ける。
- 省エネneoリモコン端子を本体のリモコン端子板に接続する。
- ※省エネneoリモコンは本体内蔵することはできません。
- ※省エネneoリモコンを親リモコンとしてください。（工場出荷状態）
- ※省エネneoリモコンに付属している据付説明書もお読みください。



ワイヤードリモコンをリモコンに設定する方法


この設定を行うときは、次の手順にて設置してください。

- ①複数個設置した中の1個は親リモコンとしてください。（工場出荷状態）
- ②その他のリモコンは、リモコン基板上のDIPスイッチを親→子に変更してください。この状態で子リモコンとして機能します。（本体内蔵のリモコンの場合）



配線の取り付け位置

端子板に接続する配線は、右図の寸法を確保してください。



5 應用制御

お願い

はじめてお使いの時は、電源が入ったあとリモコンが操作を受け付けるまで時間がかかりますが、故障ではありません。
（据付後初回電源投入時）リモコン操作ができるまで約5分かかります。



（2回目以降電源投入時）リモコン操作ができるまで約1分かかります。



出荷時は、全て【標準】に設定されていますので、必要に応じて室内ユニットの設定を変更してください。

設定変更は、リモコンの操作によって行います。


*ワイヤレスリモコン・サブリモコン・リモコンレスシステム（集中管理リモコンのみの場合）での設定変更はできません。

応用制御設定の切り換え

設定切り換えの基本操作手順

運転停止中に設定の変更を行います。

（エアコンは必ず運転を停止させてください）



手順	操作 内 容
①	「点検」+温度設定「▼」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように点滅します。表示された項目コードが[01]になって入ることを確認してください。 ●項目コードが[01]以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。（「点検」ボタンを押した後、しばらくはリモコン操作を受け付けません） (グループ制御の場合、最初にALLが表示されます。ALLの後に表示される室内ユニットNoが親機となります。)
②	「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示しますので、設定を変える室内ユニットを選択します。 このとき、選択された室内ユニットのファンが作動します ので設定変更する室内ユニットの位置を確認できます。
③	温度設定の「▼」/「▲」ボタンで、項目コード[**]を指定します。
④	タイマー時間の「▼」/「▲」ボタンで、設定データ[****]を選択します。
⑤	「セット」ボタンを押します。このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。 ●選択した室内ユニット以外のセットを変更したいときは、手順②から行います。 ●選択した室内ユニットの別の設定を変更したいときは、手順③から行います。 「取消」ボタンを押すと、今まで設定した内容をクリアできます。この場合は、手順②からやり直しとなります。
⑥	設定が終了したら「点検」ボタンを押します。（設定が確定する） 「点検」ボタンを押すと設定中が点滅しその後、表示が消え通常停止状態となります。 (点検ボタンを押した後、設定中が点滅している間はリモコン操作を受け付けません)

フィルタサイン点灯時間の変更

据え付け条件に応じてフィルタサイン（フィルタ清掃のおしらせ）が点灯する時間を変更することができます。

基本操作手順（①→②→③→④→⑤→⑥）に従って操作します。

●手順③の項目コードは[01]を指定します。

●手順④の設定データは、下表から設定するフィルタサイン点灯時間の設定データを選択します。

設定データ	0000	0001	0002	0003	0004
フィルタサイン 点灯時間	なし	150H (出荷時)	2500H	5000H	10000H

暖房効果をよりよくするために

室内ユニットの据付場所、部屋の構造などでどうしても暖まりにくい場合には、暖房の検出温度を上げることができます。また、サーチューレータなどを併用し、天井付近の暖かい空気を循環させてください。

基本操作手順（①→②→③→④→⑤→⑥）に従って操作します。

●手順③の項目コードは[06]を指定します。

●手順④の設定データは、下表から設定する検出温度シフト値の設定データを選択します。

設定データ	0000	0001	0002	0003	0004	0005	0006
検出温度 シフト値	なし (出荷時)	+1°C	+2°C	+3°C	+4°C	+5°C	+6°C

リモコンスイッチモニタ機能

試運転中もリモコンからサービスモニタモードを呼び出し、リモコン、室内ユニット、室外機の各センサ温度を知ることができます。

① 取消 と 点接 ボタンを同時に4秒以上押し、サービスモニ

タモードを呼び出します。


サービスモニタが点灯し、最初は親機の室内ユニットNo.が表示され項目コード 00 の温度が表示されます。

② 温度設定の ボタンを押してモニタしたいセンサ等のNo. (項目コード) に変更します。(下表参照)

③ を押し、モニタしたい室内ユニットに変更し、

グループ制御内の室内ユニットとその室外機のセンサ温度をモニタします。

④ 点接 ボタンを押すと、通常の表示に戻ります。



注1: スーパーパワーエコゴールド 8, 10 馬力室外機 (ROA-AP224*HS*, AP280*HS*) と接続した場合は、表示が(x1/20)となります。


5 応用制御 (つづき)

グループ制御

同時ツイン・トリプルの場合

- 室外機1台と組み合わせ、ツインでは2台、トリプルでは3台の室内ユニットを同時にON/OFF運転できます。
- 配線手順および配線は、本紙『4.電気配線』に従って行ってください。
- 電源投入時に自動アドレス設定に入り、アドレス設定中を示す“設定中”的表示が、表示部に点滅します。自動アドレス設定中は、リモコン操作を受け付けません。


自動アドレス終了までの所要時間は約5分です。



複数台システムのグループ制御の場合

- リモコン1個で最大8台までグループ制御できます。
- 個々の系統（同一冷媒系統）システムの配線手順及び配線は、本紙『4.電気配線』に従って行ってください。
- 系統間の配線は次の手順で行います。
リモコンを接続した室内ユニットのリモコン端子板（A・B）から他の室内ユニットのリモコン端子板（A・B）に、リモコン渡り配線をそれぞれに渡させて接続します。
リモコン渡り配線に極性はありません。
- 電源投入時に自動アドレス設定に入り、アドレス設定中を示す“設定中”的表示が、表示部に点滅します。自動アドレス設定中は、リモコン操作を受け付けません。


自動アドレス終了までの所要時間は約5分です。



注意


- グループ制御のシステム構成によっては、自動アドレス設定後に手動によるアドレス変更を行う必要があります。
- アドレス変更が必要なシステム構成は、複数台のツイン・トリプルシステムが1つのリモコンでグループ制御されている複合システムの場合です。

(例) 複合システムでのグループ制御



〈手順例①〉 手動アドレス設定の操作手順

運転停止中に設定の変更を行います。
(エアコンは必ず運転を停止させてください)



手順	操作 内 容
①	<p>「点検」+「セット」+「取消」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように点滅します。表示された項目コードが[10]になって入ることを確認してください。</p> <p>●項目コードが[10]以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。（「点検」ボタンを押した後、約1分程はリモコン操作を受け付けません）</p> <p>（グループ制御の場合、最初に表示される室内ユニットNoが親機となります。）</p>
②	<p>「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示しますので、設定を変える室内ユニットを選択します。このとき、選択された室内ユニットのファンが作動しますので、設定変更する室内ユニットの位置を確認できます。</p>
③-1	<p>温度設定の「▼」/「▲」ボタンで、項目コード[12]を指定します。（項目コード[12]：系統アドレス）</p>
③-2	<p>タイマー時間の「▼」/「▲」ボタンで、系統アドレス[3]→[2]にします。</p>
③-3	<p>「セット」ボタンを押します。 このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。 「取消」ボタンを押すと、設定中の内容を元に戻すことができます。</p>
④-1	<p>温度設定の「▼」/「▲」ボタンで、項目コード[13]を指定します。（項目コード[13]：室内アドレス）</p>
④-2	<p>タイマー時間の「▼」/「▲」ボタンで、室内アドレス[3]→[2]にします。</p>
④-3	<p>「セット」ボタンを押します。 このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。 「取消」ボタンを押すと、設定中の内容を元に戻すことができます。</p>


5 應用制御 (つづき)

〈手順例①〉手動アドレス設定の操作手順 (つづき)

手順	操作 内 容
⑤-1	温度設定の「▼」／「▲」ボタンで、項目コード [14] を指定します。 (項目コード [14] : グループアドレス)
⑤-2	タイマー時間の「▼」／「▲」ボタンで、設定データ [0001] → [0002] にします。 (設定データ (親機: 0001) (子機: 0002))
⑤-3	「セット」ボタンを押します。 このとき、表示が点滅から点灯になれば設定終了となります。 「取消」ボタンを押すと、設定中の内容を元に戻すことができます。
⑥	その他に変更する室内ユニットがある場合は、続けて手順②～⑤を繰り返し設定変更を行います。 上記設定が終了したら、「室内ユニット選択」ボタンを押して設定変更前の室内ユニットNoを選択し、温度設定の「▼」／「▲」ボタンで、項目コード [12], [13], [14] と順に指定し、変更内容を確認してください。
	アドレス変更確認 変更前: [3-3-1] → 変更後: [2-2-2]
⑦	変更内容を確認したら「点検」ボタンを押します (設定が確定する)。「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。(点検ボタンを押すと設定中が点滅し、約1分程はリモコン操作を受け付けません) ●「点検」ボタンを押した後、1分以上経過してもリモコン操作を受け付けない場合は、アドレス設定を誤っていることが考えられます。この場合は、再度自動アドレス設定を行っていますので、手順①より設定変更をやり直してください。

室内ユニットNoは分かるが、その室内ユニット本体の位置を知りたいとき

運転停止中に確認を行います。
(エアコンは必ず運転を停止させてください)




手順	操作 内 容
①	「点検」+「換気」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように点滅し表示されます。 このとき、室内ユニットのファンが作動し、位置を確認することができます。 ●グループ制御の場合は、室内ユニットNoの表示が [ALL] と表示され、グループ制御内の全室内ユニットのファンが作動します。 表示された項目コードが [01] になって入ることを確認してください。 ●項目コードが [01] 以外の場合は、「点検」ボタンを押して表示を消し、最初からやり直してください。(「点検」ボタンを押した後、約1分程はリモコン操作を受け付けません)
②	グループ制御の場合、「ユニット選択」ボタンを押すごとに、グループ制御内の室内ユニットNoを順次表示します。 このとき、選択された室内ユニットのファンのみが作動し、位置を確認することができます。 (グループ制御の場合、最初に表示される室内ユニットNoが親機となります)
③	確認できたら「点検」ボタンを押して通常モードに戻ります。 「点検」ボタンを押すと、表示が消え通常停止状態となります。 (点検ボタンを押すと設定中が点滅し、約1分程はリモコン操作を受け付けません)

6 吹出口のかえかた


室内ユニットの吹出方向は前吹出しで出荷されていますが、上吹出しに変更することも可能です。
部屋の状況や、お客様の希望によっては吹出方向を変更してください。

1.吹出口内部の固定ねじを2本はずしてください。




4.吹出口をひっくりかえして室内ユニットに取付けてください。(取付けの場合、後2力所、下2力所のツメが引掛かるよう注意してください。)

5.必ず、はずした固定ねじで締付けて、吹出口をはずれないようにしてください。)




固定ねじは内部に落とさないよう注意してください。

2.吹出口に手を入れて奥を上に少し押し上げ、後のツメからはずしてください。



3.吹出口を上方向に持ち上げてはずしてください。



7 試運転

試運転の前に

●電源を入れる前に、次のことを行ってください。

- (1) 電源端子板とアース間を500Vメガで計って1MΩ以上あることを確認します。1MΩ未満のときは運転しないでください。
- (2) 室外機のバルブが全開しているか確認してください。

●起動時のコンプレッサ保護のために、電源を入れ12時間以上通電してください。


試運転の方法

リモコンにて、通常操作で運転確認を行ってください。運転の手順は、付属の取扱説明書に従ってください。室温がサーキットOFFするような条件では、以下の手順にて強制試運転ができます。強制試運転は、連続運転を防止するため、運転を60分経過すると試運転を解除し、通常運転に戻ります。

(注) 強制試運転は、機器に無理が掛かりますので、試運転以外では使用しないでください。

ワイヤードリモコンの場合

手順	操作 内容
①	「点検」ボタンを4秒以上押すと、表示部に「試運転」と表示され、試運転モードとなります。 (試運転中は表示部に「試運転」と表示されています。)
②	「運転／停止」ボタンを押します。
③	「運転切換」ボタンで、運転モードを「冷房」か「暖房」にしてください。 ●「冷房」/[暖房]モード以外で使用しないでください。 ●試運転中は、温度調節はできません。 ●異常検出は、通常通り行います。
④	試運転を終了したら、「運転／停止」ボタンを押して運転を停止してください。 (表示部の表示が手順①と同じになります。)
⑤	「点検」ボタンを押し、試運転モードを解除してください。(表示部の「試運転」表示が消え通常停止状態となります。)




●同時ツイン・トリブル・ダブルツインシステム（室外機が1台の場合）で点検コード「E18」が出た場合の対処方法

E18…室内ユニット間配線を誤って①-①、②-②、③-③と3本結線した場合に表示されます。


対処方法

(1) 室内ユニット間の配線を正しく接続し直す。




(2) アドレスの再設定を行います。

①「点検」+「取消」+「時間▲」を4秒以上同時に押す。




② 表示部に下図のように「Adr CL」が点滅



③ 「セット」を押すと「Adr CL」が点滅から点灯に変わります。

④ 「点検」を押すと「Adr CL」が消え、設定中が点滅します。
(約5分かかります)



⑤ 設定中が消えれば再設定が完了し、正常に運転可能。


8 故障診断

確認と点検

エアコンに不具合が発生した場合、リモコン表示部に点検コードと室内ユニットNoが表示されます。

点検コードは、運転中にのみ表示されます。


表示が消えてしまった場合は、下記の『故障履歴の確認』に従って操作し確認してください。



故障履歴の確認

エアコンに不具合が発生した場合、以下の手順で故障履歴を確認できます。(故障履歴は4つまでメモリされます。)
運転および停止状態のどちらからでも確認できます。

手順	操作 内容
①	「セット」+「点検」ボタンを4秒以上同時に押すと、しばらくして表示部が図のように表示されます。 表示部に「サービスチェック」が表示されると、故障履歴モードに入ることを示します。 ・項目コードに、「01：故障履歴の順番」が表示されます。 ・点検に「点検コード」が表示されます。 ・室内ユニットNoに「不具合が発生した室内ユニットアドレス」が表示されます。
②	温度設定の「▼/▲」ボタンを押すごとに、メモリされている故障履歴が順番に表示されます。 項目コードは、項目コード「01」(最新)→項目コード「04」(一番古い)を示します。 お願い [取消]ボタンを押すと、室内ユニットの故障履歴が全て消去されますので、押さないでください。
③	確認できたら「点検」ボタンを押して通常表示に戻ります。



② 表示部に下図のように「Adr CL」が点滅

③ 「セット」を押すと「Adr CL」が点滅から点灯に変わります。

④ 「点検」を押すと「Adr CL」が消え、設定中が点滅します。
(約5分かかります)



8 故障診断 (つづき)

●点検コードと点検箇所

ワイヤード リモコン表示部	ワイヤレスリモコン 受信部表示ランプ	代表故障箇所	検出	点検箇所と故障内容	エアコン の状態
表示 基板 タマー 異常 線 緑 橙	基板 タマー 異常 線 緑 橙	点滅			
E01	○ ● ●	リモコン親なし リモコン通信異常	リモコン	リモコンの誤設定…親リモコンが設定されていない場合(含む2リモコン) 室内ユニットから信号が受信できない場合	*
E02	○ ● ●	リモコン送信不良	リモコン	渡り線、室内PC板、リモコン…室内ユニットへの信号送信ができない場合	*
E03	○ ● ●	室内やリモコン間 定期通信エラー	室内	リモコン、ネットワークアダプタ、室内PC板…リモコン及びネットワークアダプタから通信が無い場合	自動復帰
E04	● ● ○	室外外シリアル異常 IPDU-CDB間通信異常	室内	渡り線、室内PC板、室外PC板…室内外間シリアル通信に異常のある場合	自動復帰
E08	○ ● ●	室内アドレス重複 ☆	室内	室内アドレス誤設定…自分と同じアドレスを検出した場合	自動復帰
E09	○ ● ●	リモコン親重複	リモコン	リモコンアドレスタイプ設定…2リモコン制御で一台とも親に設定した場合 (＊室内親は警報停止、子は運転継続)	*
E10	○ ● ●	CPU通信異常	室内	室内PC板…室内親子間の定期通信ができない場合、ツイン親(主機)子(従機)間の通信ができない時	自動復帰
E18	○ ● ●	室内ユニット親子間 定期通信エラー	室内	室内PC板…室内親子間の定期通信ができない場合、ツイン親(主機)子(従機)間の通信ができない時	自動復帰
E31	● ● ○	IPDU通信異常	室外	IPDU-CDB間の通信が異常の場合	全停止
F01	○ ○ ●	室内ユニット 熱交センサ(TCJ)異常	室内	熱交センサ(TCJ)、室内PC板…熱交センサ(TCJ)のオープンショットを検出した場合	自動復帰
F02	○ ○ ●	室内ユニット 熱交センサ(TC)異常	室内	熱交センサ(TC)、室内PC板…熱交センサ(TC)のオープンショットを検出した場合	自動復帰
F04	○ ○ ○	室外 吐出温度センサ(TD)異常	室外	室外温度センサ(TD)、室外PC板…吐出温度センサのオープンショットを検出した時	全停止
F06	○ ○ ○	室外 温度センサ(TE, TS)異常	室外	室外温度センサ(TE, TS)、室外PC板…熱交温度センサのオープンショットを検出した時	全停止
F07	○ ○ ○	室外 TLセンサ異常	室外	TLセンサの外れ、断線あるいはショートの可能性あり	全停止
F08	○ ○ ○	室外 外気温センサ異常	室外	室外温度センサ(TO)、室外PC板…室外気温センサのオープンショットを検出した時	運転継続
F10	○ ○ ●	室内ユニット 室温センサ(TA)異常	室内	室温センサ(TA)、室内PC板…室温センサ(TA)のオープンショットを検出した場合	自動復帰
F12	○ ○ ○	室外 TS(1)センサ異常	室外	TS(1)センサの外れ、断線あるいはショートの可能性あり	全停止
F13	○ ○ ○	室外 ヒートシンク部温度センサ異常	室外	IGBTのヒートシンク部温度センサにて異常温度を検出した場合	全停止
F15	○ ○ ○	室外 温度センサ誤接続	室外	温度センサ誤接続の可能性あり(TEとTS)	全停止
F29	○ ○ ●	室内ユニット 他の室内基板異常	室内	室内PC板…E2PROM異常の場合	自動復帰
F31	○ ○ ○	室外 室外PC板	室外	室外PC板…E2PROM異常の場合	全停止
H01	● ○ ●	室外機 コンプレックダウン	室外	電流検出回路、電源電圧…電流リース制御にてmin-Hz到達時、直流励磁以降の短絡電流(Idc)検出など	全停止
H02	● ○ ●	室外機 コンブロック	室外	コンブ回路…コンプレッサのロックを検出した場合	全停止
H03	● ○ ●	室外機 電流検出回路異常	室外	電流検出回路、室外PC板…AC-CTIにて異常電流を検出した時、欠相を検出した時	全停止
H04	● ○ ●	室外 ケースサーモ動作(1)	室外	ケースサーモの動作異常	全停止
H06	● ○ ●	室外機 低圧系異常	室外	電流、高圧スイッチ回路、室外PC板…Ps圧力センサ異常、低圧保護動作	全停止
L03	○ ● ○	室内ユニット親重複 ☆	室内	室内アドレス誤設定…グローブ内に親機が複数存在する場合	全停止
L07	○ ● ○	室内 個別室内ユニットにグループ 接続 ☆	室内	室内アドレス誤設定…個別室内ユニットにグループ接続室内ユニットが1台でもいる場合	全停止
L08	○ ● ○	室内 内ループアドレス未設定 ☆	室内	室内アドレス誤設定…室内アドレスグループ未設定の時	全停止
L09	○ ● ○	室内 内能力未設定	室内	室内ユニットの能力が未設定	全停止
L10	○ ○ ○	室外 室外PC板	室外	サービス用室外PC板ジャンパー設定違いの場合	全停止
L20	○ ○ ○	室外 LAN系通信異常	室外	ネットワーク アドレスマネジメント集中管理 アドレス設定、集中管理リモコン、ネットワークアダプタ…集中管理系通信のアドレス重複	自動復帰
L29	○ ○ ○	室外 他の室外機異常	室外	その他の室外機異常 1)IPDU-CDB間のMCU間通信が異常の場合 2)IGBTのヒートシンク部温度センサにて異常温度を検出した場合	全停止 全停止
L30	○ ○ ○	室内 室内ユニットへの外部異常 人 力 の イ ン タ ー ラ ク ツ	室内	外部機器チェック、室外PC板…CN80外部異常入力で異常停止	全停止
L31	○ ○ ○	室外 室内ユニット 室内ファン異常	室外	電源相順、室外PC板…三相電源の相順が異常の時	運転継続 (サービスOFF)
P01	● ○ ○	室内 室内ユニット 壁面ファン異常	室内	室内ファンモーター、室内PC板…室内ACファンの異常(ファンモーターサーマルリレー動作)を検出した場合	全停止
P03	○ ● ○	室外 室外機 吐出温度異常	室外	吐出温度リース制御にて異常を検出した場合	全停止
P04	○ ● ○	室外 高圧スイッチ異常	室外	高圧スイッチ、IOLが動作した場合 TEによる高圧リース制御にて異常を検出した時	全停止
P05	○ ● ○	室外 次相接続	室外	電源線の接続不良が考えられます。電源の欠相、電圧のチェックをしてください。	全停止
P07	○ ● ○	室外 ヒートシンク過熱異常	室外	IGBTのヒートシンク部温度センサにて異常温度を検出した場合	全停止
P10	● ○ ○	室内 室内ユニット 溝水検出	室内	ドレンパイプ、排水詰まり、フロートスイッチ回路、室内PC…排水系異常、フロートスイッチが動作した場合	全停止

ワイヤード リモコン表示部	ワイヤレスリモコン 受信部表示ランプ	代表故障箇所	検出	点検箇所と故障内容	エアコン の状態
表示 基板 タマー 異常 線 緑 橙	基板 タマー 異常 線 緑 橙	点滅			
P15	○ ● ○	交互	ガスリー検出	配管および接続部でガスがリークしている可能性があるのでガスリーのチェックを行なう。	全停止
P19	○ ● ○	交互	四方弁異常	四方弁チェック、室内温度センサ(TC,TCJ)チェック…暖房時室内熱交センサの温度低下により異常を検出した場合	全停止 (自動復帰)
P20	○ ● ○	交互	高圧保護動作	高圧保護	全停止
P22	○ ● ○	交互	室外機 室外ファン異常	室外ファンモーター、室外PC板…室外ファン駆動回路にて異常(過電流・ロック等)を検出した時	全停止
P26	○ ● ○	交互	室外機 インバータdc動作	IGBT、室外PC板、インバータ配線、コンプレッサー…コンプレッサ駆動回路素子(G-TrIGBT)の短絡保護動作が働いた場合	全停止
P29	○ ● ○	交互	室外機 位置検出異常	室外PC板、高圧スイッチ…コンプレッサモーターの位置検出異常を検出した時	全停止
P31	○ ● ○	交互	他の室内ユニット異常	グループ内部の他の室内が警報中の場合 E03/L07/L08/L09警報	自動復帰

○点灯、○点滅、●消灯 ☆この時は自動的に自動アドレス設定へ移行する。

交互:点滅LEDが2個あるときの点滅状態が交互 同時:点滅LEDが2個あるときの点滅状態が同時

9 室内ユニット設定確認

お客様に引き渡す前に、今回の据え付けた室内ユニットのアドレス及び設定を確認し、チェックシート（下表）に記入してください。チェックシートは4台分の記入ができますので、据え付けたシステムがグループ制御システムの場合は、他の室内ユニットに付属の据付説明書に分けて系統システムごと記入して、ご使用ください。

お願い

据え付け後のメンテナンスとして必要ですので、必ず記入をしてお客様に本据付説明書をお渡しください。

室内ユニット設定チェックシート

室内ユニット		室内ユニット		室内ユニット		室内ユニット		
形名	形名	形名	形名	形名	形名	形名	形名	
室内ユニットのアドレスを確認してください。（確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。）＊シングルシステムの場合は、アドレスは記入不要です。（項目コード：室内[12]、室内[13]、グループ[14]）								
系統	室内	グループ	系統	室内	グループ	系統	室内	グループ
各種設定		各種設定		各種設定		各種設定		
フィルタサイン点灯時間を変更しましたか？未実施の場合は「変更なし」に、変更した場合は変更した項目に「レ」印を付けてください。（確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。）								
フィルタサイン点灯時間 (項目コード[01])		フィルタサイン点灯時間 (項目コード[01])		フィルタサイン点灯時間 (項目コード[01])		フィルタサイン点灯時間 (項目コード[01])		
<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	
<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	<input type="checkbox"/> なし「0000」	
<input type="checkbox"/> 150H「0001」	<input type="checkbox"/> 150H「0001」	<input type="checkbox"/> 150H「0001」	<input type="checkbox"/> 150H「0001」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	
<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 2500H「0002」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	
<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 5000H「0003」	<input type="checkbox"/> 10000H「0004」	<input type="checkbox"/> 10000H「0004」	<input type="checkbox"/> 10000H「0004」	<input type="checkbox"/> 10000H「0004」	
検出温度シフト値を変更しましたか？未実変の場合は「変更なし」に、変更した場合は変更した項目に「レ」印を付けてください。（確認方法は、本紙の応用制御を参照してください。）								
検出温度シフト値設定 (項目コード[06])		検出温度シフト値設定 (項目コード[06])		検出温度シフト値設定 (項目コード[06])		検出温度シフト値設定 (項目コード[06])		
<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	<input type="checkbox"/> 変更なし	
<input type="checkbox"/> シフトなし「0000」	<input type="checkbox"/> シフトなし「0000」	<input type="checkbox"/> シフトなし「0000」	<input type="checkbox"/> シフトなし「0000」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	
<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +1°C「0001」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	
<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +2°C「0002」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	
<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +3°C「0003」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	
<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +4°C「0004」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	
<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +5°C「0005」	<input type="checkbox"/> +6°C「0006」	<input type="checkbox"/> +6°C「0006」	<input type="checkbox"/> +6°C「0006」	<input type="checkbox"/> +6°C「0006」	
別売品組込み		別売品組込み		別売品組込み		別売品組込み		
下記別売品を組み込みましたか？組み込んだ場合は各項目に「レ」印を付けてください。（組み込み時に設定切換が必要なものがあります。設定切換方法は、各別売品に付属の取付説明書を参照してください。）								
<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	
<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> その他()	

10 フロン排出抑制法による冷媒充填量記載のお願い

- 機器の設置時にフロン類を充てんした場合は、充てんを行った者がフロン類の種類と充てん量を表示することが、法的に義務付けられています。
- 設置工事時の追加冷媒量、総冷媒量、冷媒の二酸化炭素換算値および設置時に冷媒を充填した事業者名を室外機の追加冷媒記録欄に記入してください。
- 総冷媒量は、出荷時の冷媒量と設置時の追加冷媒量の合計値を記入してください。出荷時の冷媒量は室外機の「装置銘板」に記載された冷媒量です。
- R410Aの地球温暖化係数（GWP）は『2090』です。
二酸化炭素換算値は、総冷媒量に2.09トンを掛け算した値です。
- 既に表示がなされている機器の修理や移設などで、表示内容に変更を生じた場合は、フロン類の量と冷媒量の二酸化炭素換算値を再表示してください。



お願い

フロン排出抑制法に基づく点検実施のお願い

本製品を所有されているお客様は、フロン排出抑制法に基づく点検を実施してください。
「点検記録簿」には、機器を設置したときから廃棄するときまでのすべての履歴を記載してください。
費用等点検に関する詳細につきましては、お買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気相談センターにお問合せください。
「点検記録簿」に関しては、下記サイト内にありますので、ダウンロードしてご使用ください。
日本冷凍空調設備工業連合会のホームページ：<http://www.jarac.or.jp/>