DR. SUGIYAMA　CH. MINAMI　DATE 2-12-'99

電気配線図



記号説明

記号	名　称	記号	名　称
20SF	四方弁電磁コイル	MC	圧縮機モータ
20SU	アンローダ電磁コイル	MFO	室外ファンモータ
23F	外気温サーモ	OCM	室外機制御基板
26DF	デフロストサーモ	RY2	始動用補助リレー　※
26DH	吐出ガス過熱防止サーモ	RY3	タイムガード用リレー<4分>　※
49F	ファンモータ過熱防止サーモ	RY4	パートワインディング用リレー<0.8秒>※
51C	圧縮機モータ用オーバロードリレー	RY5	デフロスト用リレー　※
52C	圧縮機モータ電磁接触器	RY6	アンローダ用リレー　※
52FO	ファンモータ用リレー	RY7	四方弁用リレー　※
63H	高圧スイッチ	Tb	ターミナルブロック
63L	低圧スイッチ	Tr	トランス
AH	アキュムレータヒータ		
BR	バイパスリレー	◎⬡□	ターミナル
CH	クランクケースヒータ	———	盤内配線
CN	コネクタ	=——=	盤外配線
F	ヒューズ（定格250V5A）	- - -	現場配線

注、※のついたリレーはOCM内です。

機器配置図





デフロスト設定時間は約30,40,50,60,90分に設定できます。(出荷時は40分)
斜線部は閉路(ON状態)を表します。

室外機アドレスの設定（室外機複数台使用時）
室外機を2台または3台使用する室内機と組合せる際には、室外機のアドレス設定が必要です。
室外基板（OCM）上のセレクタスイッチ"SW3"を室外機ナンバーに合わせ、
それぞれ"1"または"2","3"に設定してください。（出荷時は"1"）

室外ユニット

適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	パッケージエアコン 電気配線図	尺度	1/**
ROP-P6302HS-A/B					納入先		左　記		
		日付			客　先	図面番号	T38RQA202-1	頁	改版
					東芝キヤリア空調システムズ株式会社			1/1	C

******** 2-'03