


東芝換気扇ダクト用応用部材 防火ダンパー付パイプフード
(ステンレス製・ガラリ付・長形)



■ 建材試験センター成績番号

漏煙試験	温度ヒューズ作動試験	温度ヒューズ
第8H71136号	第22A2196号	120℃

● 温度ヒューズサービス部品コード No.41178104


品 番	部 品 名	材 質	表面処理	色 調
1	本体	亜鉛めっき鋼板 t1.6	電着塗装	黒 (マンセルN-1)
2	フード	ステンレス鋼板 t0.5	アクリル塗装	ホワイト (マンセル5Y9.2/1) (ツヤあり (全ツヤ))
3	ガラリ	ステンレス鋼板 t0.5	アクリル塗装	ホワイト (マンセル5Y9.2/1) (ツヤあり (全ツヤ))
4	シャッター	ステンレス鋼板 t1.5		
5	軸	ステンレス鋼線		
6	スプリング	ステンレス鋼線		
7	温度ヒューズ	120℃		

■ 付属品


・ コンクリートねじ
M4×25L 4本

● 圧力損失曲線

※ 使用パイプ: φ150 鉄板スパイラルダクト管
・ 圧力損失係数 (排気) $\zeta = 2.11$



・ 圧力損失係数 (給気) $\zeta = 2.47$



* 本仕様は改良のため変更することがありますのでご了承ください。

図番	AV004922-DV-202LDY (W)	05	図法
		234	三角法
品名	東芝換気扇ダクト用応用部材 防火ダンパー付パイプフード (ステンレス製・ガラリ付・長形)	尺度	単位
			m m
形名	DV-202LDY (W)	日本キャリア株式会社	