# フィルター交換説明書　F-250FP

| 適用機種 | VFE-150FP、VFE-200FP |
|---|---|
| | VFE-250FP |

※フィルター捕集効率（質量法）82%

※一枚を切断して使用します。

※給気側、排気側それぞれ必要です。
　VFE-150FP、VFE-250FPの両方を替えるときは2枚必要です。



適用機種と切断寸法　ハサミ等で切断します。

| | 切断寸法 | 1台当りの必要数量 |
|---|---|---|
| VFE-200FP | 163×115（2個取り） | 1 |
| VFE-150FP | 246×115（1個取り） | 2 |
| VFE-250FP | | |

| 東芝キヤリア株式会社 | | 資料名 | 交換予備フィルター |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | R4・4・5 | 資料番号 | KYFS_F-250FP |