セット名称
仕様表

AUSB11255M

（室内ユニット） AIU-AP565H ×2

（室外機） ROA-AP1125HS
（分岐管） RBC-TWP30

天カセ
インバータ
同時ツイン

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

【平成２４年度グリーン購入法適合】

定格冷房能力 (注1)	kW	10.0 < 2.6 ～ 11.2 >	
定格冷房時の顕熱比	-	0.84	
定格暖房標準能力 (注1)	kW	11.2 < 2.4 ～ 15.6 >	
定格暖房低温能力 (注1)	kW	13.0	
冷房エネルギー消費効率	-	4.61 / 4.61	
暖房エネルギー消費効率	-	4.87 / 4.87	
冷暖平均エネルギー消費効率	-	4.74 / 4.74	
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	4.6	
中間冷房消費電力	kW	0.715 / 0.715	
中間冷房エネルギー消費効率	-	6.43 / 6.43	
中間暖房能力 (注1)	kW	5.1	
中間暖房消費電力	kW	0.845 / 0.845	
中間暖房エネルギー消費効率	-	6.04 / 6.04	
通年エネルギー消費効率	-	6.0	
電気特性 (注2) 電源 (注3)		三相 200V 50/60 Hz	
定格冷房消費電力	kW	2.17 / 2.17	
定格暖房標準消費電力	kW	2.30 / 2.30	
定格暖房低温消費電力	kW	4.22 / 4.22	
運転電流 (冷)	A	6.73 / 6.73	
(暖)	A	7.13 / 7.13	
(最大)	A	20.5 / 20.5	
力率 (冷)	%	93 / 93	
(暖)	%	93 / 93	
始動電流	A	- / -	

室内ユニット (注4) 形名			AIU-AP565H
外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)
外形寸法 高さ	mm		256
外形寸法 幅	mm		840
外形寸法 奥行	mm		840
総質量	kg		20
空気熱交換器			フィンドチューブ
防音・断熱材			発泡ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
送風装置 送風機			ターボファン
送風装置 標準風量	m^3/min		17.5
送風装置 電動機	kW		0.014
エアフィルタ			天井ﾊﾟﾈﾙに付属
運転調整装置 (注5)			リモコンスイッチ
ドレン口径(呼び径)			25(塩ﾋﾞ管)
騒音値 (急-強-弱)	dB		32 - 29 - 28
天井パネル (注5) 形名			RBC-U31PG(W)(C)(N)(K)
外装			(WS):ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5,ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3) (W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5) (C):ﾏｰｽﾞﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)
外形寸法 高さ	mm		30
外形寸法 幅	mm		950
外形寸法 奥行	mm		950
総質量	kg		4.0

室外機 形名			ROA-AP1125HS
外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法 高さ	mm		1340
外形寸法 幅	mm		900
外形寸法 奥行	mm		320
総質量	kg		90
圧縮機 形式			全密閉形
圧縮機 電動機	kW		1.70
圧縮機 極数			4
空気熱交換器			フィンドチューブ
冷媒制御 (冷)			電子制御弁
(暖)			電子制御弁
送風装置 送風機			プロペラファン
送風装置 標準風量	m^3/min		101.0
送風装置 電動機	kW		0.100+0.100
高圧スイッチ	MPa		- -
低圧スイッチ	MPa		- -
保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ	W		-
騒音値 (冷)	dB		48 / 48
(暖)	dB		50 / 50
冷媒・出荷時封入量	kg		R410A・3.10
冷媒追加不要の最大実長	m		30
冷媒追加量	g/m		主配管：40 分岐配管：20
冷媒配管 室外機・分岐管間	mm		ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
分岐管・室内ﾕﾆｯﾄ間	mm		ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長	m		50
最大落差	m		室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30
分岐配管最大長さ	m		15
分岐配管長さの最大差	m		10

電源設計 漏電遮断器 (注14)			30A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器 開閉器容量	A		30
手元開閉器 ヒューズ	A		30
手元開閉器 配線用遮断器	A		30
電源配線 (注13)	20m 以下		撚線5.5mm2
	50m 以下		撚線14mm2
連絡線 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	75 m以下		単線1.6mm×3本
室内A・室内B間			（電源線）：単線1.6mm×2本 （信号線）：VCTF0.5-2.0mm2 2芯
リモコンコード (室内Aにのみ接続します)			VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。


線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	25
撚線8.0mm^2	36
撚線14.0mm^2	64
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には
手元開閉器＋ヒューズ、または配線用
遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用
してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。


(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。
(注4) 同一室内ユニットを２台使用し、表示は室内ユニット１台あたりの値を示します。
(注5) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. ﾘﾓｺﾝ配線には極性がありませんので、室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。

適　用　機　種		図面番号	T25G0708-03
AIU-AP**H	AIK-AP**H	品名	東芝パッケージエアコン ツインタイプ
AIC-AP**H	AIC-AP**PH		外部結線図
AIU-AP**WH		尺度	／
AID-AP**BH, BH-1		図法	／
AIU-AP**SH, SH-1		東芝キヤリア株式会社	







A部詳細





B部詳細


	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	——
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴












Z矢視図

適用機種		
ROA-AP1125HS(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)2
ROA-AP1405HS(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)2
ROA-AP1605HS(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)2

図面番号	T26C0704-04		
品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法 三角法

東芝キヤリア株式会社




記号	品　名
CM	圧縮機
FM01,02	送風用電動機
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TS	配管温度センサ(吸込)
TE	熱交センサ1
TL	熱交センサ2
TO	外気温度センサ
49C	圧縮機ケースサーモ
F01,F02	ヒューズ 30A 250VAC
F03	ヒューズ 10A 250VAC

1．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品・サービス用配線を示します。
3．▨はプリント基板を示します。
4．室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適用機種		
ROA-AP1125HS(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)	ROA-AP1125S(Z)(ZG)2
ROA-AP1405HS(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)	ROA-AP1405S(Z)(ZG)2
ROA-AP1605HS(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)	ROA-AP1605S(Z)(ZG)2

図面番号	T26D0701-04
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	三角法


東芝キヤリア株式会社



（単位：mm）


適用機種		図面番号	T25A0704-05			
AIU-AP405H	AIU-AP406H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度		三角法
AIU-AP455H	AIU-AP456H		（適用機種は左記）		図法	
AIU-AP505H	AIU-AP506H					
AIU-AP565H	AIU-AP566H		東芝キヤリア株式会社			
AIU-AP635H	AIU-AP636H					


記号	品名
FM	送風用電動機
TA	室温センサ
TC,TCJ	室内熱交センサ
HA	JEMA標準HA端子-A
LM1,2,3,4	ルーバーモータ
DM	ドレンポンプモータ
FS	フロートスイッチ
43Hu	加湿器制御リレー
Hu	加湿器
23Hu	湿度調節器




適用機種		図面番号	T25B0701-02
AIU-AP405H	AIU-AP715H	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
AIU-AP455H	AIU-AP805H	尺度	
AIU-AP505H	AIU-AP1125H	図法	
AIU-AP565H	AIU-AP1405H	東芝キヤリア株式会社	
AIU-AP635H	AIU-AP1605H		


T25B0701-7X







注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。ただし、別売ワイヤレスリモコンキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレスキットの故障の原因となります。




形　名		RBC-U31PG(W)	RBC-U31PG(WS)	RBC-U31PG(C)	RBC-U31PG(N)	RBC-U31PG(K)	RBC-UP31PG(W)
適用機種(室内ﾕﾆｯﾄ)		AIU-AP405H～AP1605H					
品　名		標準パネル(カラーバリエーション)					ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
外　装	色	ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ	ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ	ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ	ｱﾎﾟﾛｸﾞﾚｰ	ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ	ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ
	ﾏﾝｾﾙNo.	2.5GY9.0/0.5	2.5GY9.0/0.5 (ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3)	8.6YR6.7/3.4	4.5B6.5/0.5	N1	2.5GY9.0/0.5
	材　質	PS樹脂					ABS樹脂
製品質量		4kg					

（単位：㎜）

適　用　機　種		図面番号	T29E0705-01			
RBC-U31PG(W)	RBC-UP31PG(W)	品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	図法	三角法
RBC-U31PG(WS)			標準ﾊﾟﾈﾙ,ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ			
RBC-U31PG(C)		東芝キヤリア株式会社				
RBC-U31PG(N)						
RBC-U31PG(K)						

T29E0705-7Z




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm²～2.0mm²×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L＋L1＋L2＋…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1＋L2＋…Ln)	200mまで			200mまで		




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。


(図１)




(図２)



＜リモコン取付け寸法＞




(図３)



適用機種	図面番号	T29E1001-01
RBC-AMS51	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 / ワイヤードリモコン
	尺度	/
	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社



	A	B	C	D
液　側	36	14	φ 9.5	φ 6.4
ガス側	43	23	φ15.9	φ12.7

適用機種	図面番号	T25F0101-0
RBC-TWP30	品名	東芝ツインシステム エアコン用分岐管
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	