【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 AFSA06355JBZ3
仕様表 （室内ユニット） AIF-AP635H-1
（室外機） ROA-AP635HSJZ1

床置スタンド
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

定格冷房能力 (注1)	kW	5.6 〈1.8～6.3〉
定格冷房時の顕熱比	-	0.80
定格暖房標準能力 (注1)	kW	6.3 〈1.3～9.1〉
定格暖房低温能力 (注1)	kW	7.8
冷房エネルギー消費効率	-	3.27 / 3.27
暖房エネルギー消費効率	-	3.50 / 3.50
冷暖平均エネルギー消費効率	-	3.39 / 3.39
中間冷暖房性能 中間冷房能力 (注1)	kW	2.6
中間冷房消費電力	kW	0.617 / 0.617
中間冷房エネルギー消費効率	-	4.21 / 4.21
中間暖房能力 (注1)	kW	2.9
中間暖房消費電力	kW	0.687 / 0.687
中間暖房エネルギー消費効率	-	4.22 / 4.22
通年エネルギー消費効率	-	4.2
電気特性 (注2) 電源 (注3)		単相 200V 50/60 Hz
定格冷房消費電力	kW	1.71 / 1.71
定格暖房標準消費電力	kW	1.80 / 1.80
定格暖房低温消費電力	kW	3.27 / 3.27
運転電流 (冷)	A	9.50 / 9.50
(暖)	A	10.0 / 10.0
(最大)	A	19.0 / 19.0
力率 (冷)	%	90 / 90
(暖)	%	90 / 90
始動電流	A	- / -

室内ユニット				
形名				AIF-AP635H-1
外装	前面キャビネット			ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	側面キャビネット			ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	吸込み･吹出しグリル			ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ		mm	1,750
	幅		mm	600
	奥行		mm	210
総質量			kg	51
空気熱交換器				フィンドチューブ
防音・断熱材				難燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ ・ ポリフネン
送風装置	送風機			シロッコファン
	標準風量		m^3/min	20.0
	電動機		kW	0.063
エアフィルタ				室内ユニットに付属
運転調整装置				室内ユニットに内蔵
ドレン口径(呼び径)				20(塩ビ管)
騒音値 (急-強-弱)			dB	49 - 44 - 39

室外機				
形名				ROA-AP635HSJZ1
外装				シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
外形寸法	高さ		mm	890
	幅		mm	900
	奥行		mm	320
総質量			kg	64
圧縮機	形式			全密閉形
	電動機		kW	1.10
	極数			4
空気熱交換器				フィンドチューブ
冷媒制御			(冷)	電子制御弁
			(暖)	電子制御弁
送風装置	送風機			プロペラファン
	標準風量		m^3/min	50.0
	電動機		kW	0.060
高圧スイッチ			MPa	- -
低圧スイッチ			MPa	- -
保護装置				吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
ケースヒータ			W	-
騒音値		(冷)	dB	46 / 46
		(暖)	dB	48 / 48
冷媒･出荷時封入量			kg	R410A・1.80
冷媒追加不要の最大実長			m	30
冷媒追加量			g/m	20

冷媒配管			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7 液側：φ6.4
最大実長		m	50
最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計				
漏電遮断器			(注14)	20A、30mA 0.1sec以下
手元開閉器	開閉器容量		A	30
	ヒューズ		A	20
	配線用遮断器		A	20
電源配線 (注13)		20m 以下		撚線5.5mm2
		50m 以下		撚線14mm2

連絡線			
室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。


線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	-
単線2.0mm	-
撚線5.5mm^2	26
撚線8.0mm^2	38
撚線14.0mm^2	68
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。


(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。


適用機種	図面番号	T25G0411-04
AIF-AP**H, H-1 AIL-AP**H, H-1 AIK-AP**H	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ 外部結線図
	尺度	/
	図法	/
	東芝キヤリア株式会社	







	名　　称	記　　事
①	冷媒配管取出口 室内外接続線取出口	——
②	電源取入穴	φ38ノックアウト穴








適用機種		図面番号	T26C1102-01
ROA-AP635HSJ1	ROA-AP635HS1	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
ROA-AP635HSJZ1	ROA-AP635HSZ1	尺度	
ROA-AP635HSJZG1	ROA-AP635HSZG1	図法	三角法
		東芝キヤリア株式会社	





記号	品　名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
4WV	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V
F03	FUSE(室内-室外渡り保護用) T10A/AC250V
REACTOR	リアクタ
OPTION1	外部入力
OPTION2	外部出力(運転出力)
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源)
TB2	端子台(室内-室外接続用)

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、
　⊙⊙ はプリント基板のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．⋯⋯ はプリント基板を示します。


適　用　機　種		図　面　番　号	T26D1107-01
ROA-AP635HSJ1	ROA-AP805HSJ1	品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図 (適用機種は左記)
ROA-AP635HSJZ1	ROA-AP805HSJZ1	尺度	／
ROA-AP635HSJZG1	ROA-AP805HSJZG1	図法	／
		東芝キヤリア株式会社	








壁面固定ﾎﾞﾙﾄ穴位置および背面配管口位置




ｻｰﾋﾞｽに必要なｽﾍﾟｰｽ

(図は右取り配管の場合)





(壁面固定金具は、壁面への固定穴とﾕﾆｯﾄへの固定穴が多数開いていますので、左右方向にずらしてしっかり固定できる場所を選んで2箇所固定してください。)


冷媒配管位置図



床面固定ﾎﾞﾙﾄ穴位置および下面配管口位置








(単位：mm)

適用機種	図面番号	T25A1014-03
AIF-AP505H,-1	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
AIF-AP565H,-1	尺度	
AIF-AP635H,-1	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社

T25A1014-4X

記　号	品　　名
CN**	コネクタ
LM	ルーバモータ
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY001	ルーバモータ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01, 02	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス
別売品	HA	JEMA標準HA端子-A



1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ┌┄┄┐ はプリント基板を示します。

適　用　機　種		図面番号	T25B1006-06
AIF-AP505H, -1	AIF-AP1405H, -1	品名	東芝パッケージエアコン 配　線　図 (適用機種は左記)
AIF-AP565H, -1	AIF-AP1605H, -1	尺度	
AIF-AP635H, -1		図法	
AIF-AP805H, -1		東芝キヤリア株式会社	
AIF-AP1125H, -1			