



冷房運転時  
四方弁コイルに  
通電します。

制御基板  
MCC-5009

記号	品名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温度センサ
RY01, 701	リレー
20SF	四方弁コイル
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースターモ

1. 〇は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3. 〇はプリント基板を示します。
4. 室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

適用機種		図面番号		T52D07042			
NTS-NA502D4		品名	東芝空気制御システム		尺度	図法	
NTS-NA502D4-P			配線図				
NTS-A562D3			(適用機種は左記)				
NTS-A562D3-Z							
NTS-A562D3-GZ							
			東芝キヤリア株式会社				