セット名称　AURA04565JM
仕様表　（室内ユニット）　AIU-AP456H
（室外機）　ROA-AP455J

天カセ
冷専

東芝パッケージエアコン　（空冷式天井カセット形４方向吹出しタイプ）

定格冷房能力 (注1)			kW	4.0 〈1.0～4.5〉	室外機	形名			ROA-AP455J
定格冷房時の顕熱比			-	0.86		外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	3.67 / 3.67		外形寸法	高さ	mm	550
中性能	中間冷房能力 (注1)		kW	2.0			幅	mm	780
	中間冷房消費電力		kW	0.500 / 0.500			奥行	mm	290
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	4.00 / 4.00		総質量		kg	34
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	4.7		圧縮機	形式		全密閉形
電気特性 (注2)	電源		(注3)	単相 200V 50/60 Hz			電動機	kW	0.75
	定格冷房消費電力		kW	1.09 / 1.09			極数		4
						空気熱交換器			フィンドチューブ
						冷媒制御			電子制御弁
	運転電流		A	5.86 / 5.86		送風装置	送風機		プロペラファン
		(最大)		9.2 / 9.2			標準風量	m^3/min	39.0
	力率		%	93 / 93			電動機	kW	0.043
						高圧スイッチ		MPa	- -
						低圧スイッチ		MPa	- -
	始動電流		A	- / -		保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
室内ユニット	形名			AIU-AP456H		ケースヒータ		W	-
	外装			ｼﾙﾊﾞｰ(溶融亜鉛ﾒｯｷ鋼板)		騒音値		dB	46 / 46
	外形寸法	高さ	mm	256	冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
		幅	mm	840	冷媒追加不要の最大実長			m	20
		奥行	mm	840	冷媒追加量			g/m	20
	総質量		kg	20					
	空気熱交換器			フィンドチューブ					
	防音・断熱材			発泡ポロスチレン					
	送風装置	送風機		ターボファン	冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
		標準風量	m^3/min	16.5					
		電動機	kW	0.014					
	エアフィルタ			天井パネルに付属		最大実長		m	30
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ		最大落差		m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
	ドレン口径（呼び径）			25(塩ビ管)					
	騒音値 (急-強-弱)		dB	32 - 29 - 27					
天井パネル (注4)	形名			RBC-U31PG(WS)(W)(C)(N)(K)					
	外装			(WS):ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5,ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3) (W):ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5) (C):ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ(ﾏﾝｾﾙ8.6YR6.7/3.4) (N):ｱﾎﾞﾛｸﾞﾚｰ(ﾏﾝｾﾙ4.5B6.5/0.5) (K):ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ(ﾏﾝｾﾙN1)	電源設計	漏電遮断器 (注13)			15A、30mA 0.1sec以下
						手元開閉器	開閉器容量	A	15
							ヒューズ	A	15
							配線用遮断器	A	15
						電源配線 (注12)	20m 以下		単線2.0mm
							50m 以下		-
	外形寸法	高さ	mm	30	連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	50 m以下		単線1.6mm×3本
		幅	mm	950					
		奥行	mm	950					
	総質量		kg	4					
						リモコンコード			VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 定格冷房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) 天井パネル・リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。


(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	17
単線2.0mm	26
撚線5.5mm^2	46
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。


T2513422 - 01


東芝キヤリア株式会社





注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。


適用機種		図面番号	T25G0701-01				
AIU-AP**H	AID-AP**H,H-1	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	尺度		図法	
AIC-AP**H	AIK-AP**H						
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH		外部結線図				
AIU-AP**SH,SH-1		東芝キヤリア株式会社					
AID-AP**BH,BH-1							


















外観	ｼﾙｷｰｼｪｰﾄﾞ (ﾏﾝｾﾙNo. 1Y8.5/0.5)

適用機種											
ROA-AP405J	ROA-AP455J	ROA-AP505J	ROA-AP565J	ROA-AP405J-1	ROA-AP455J-1	ROA-AP505J-1	ROA-AP405J-2	ROA-AP455J-2	ROA-AP505J-2	ROA-AP565J-2
ROA-AP405	ROA-AP455	ROA-AP505	ROA-AP565	ROA-AP405-1	ROA-AP455-1	ROA-AP505-1	ROA-AP405-2	ROA-AP455-2	ROA-AP505-2	ROA-AP565-2
ROA-AP405JZ	ROA-AP455JZ	ROA-AP505JZ	ROA-AP565JZ	ROA-AP405JZ1	ROA-AP455JZ1	ROA-AP505JZ1	ROA-AP405JZ2	ROA-AP455JZ2	ROA-AP505JZ2	ROA-AP565JZ2
ROA-AP405Z	ROA-AP455Z	ROA-AP505Z	ROA-AP565Z	ROA-AP405Z1	ROA-AP455Z1	ROA-AP505Z1	ROA-AP405Z2	ROA-AP455Z2	ROA-AP505Z2	ROA-AP565Z2
ROA-AP405JZG	ROA-AP455JZG	ROA-AP505JZG	ROA-AP565JZG	ROA-AP405JZG1	ROA-AP455JZG1	ROA-AP505JZG1	ROA-AP405JZG2	ROA-AP455JZG2	ROA-AP505JZG2	ROA-AP565JZG2
ROA-AP405ZG	ROA-AP455ZG	ROA-AP505ZG	ROA-AP565ZG	ROA-AP405ZG1	ROA-AP455ZG1	ROA-AP505ZG1	ROA-AP405ZG2	ROA-AP455ZG2	ROA-AP505ZG2	ROA-AP565ZG2

図面番号	T26C1106-03			
品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	図法	三角法
東芝キヤリア株式会社				




記号	品　　名
49C	圧縮機バイメタルサーモ
4WV	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE(メイン電源用) 25A/AC250V
OPTION	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ(吸込)
TB1	端子台(電源、室内-室外接続用)

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、
⊡ はプリント基板のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．⋯⋯ はプリント基板を示します。

適用機種								
ROA-AP405HJ	ROA-AP455HJ	ROA-AP505HJ	ROA-AP405HJ1	ROA-AP455HJ1	ROA-AP505HJ1	ROA-AP405J-2	ROA-AP455J-2	ROA-AP505J-2
ROA-AP405HJZ	ROA-AP455HJZ	ROA-AP505HJZ	ROA-AP405HJZ1	ROA-AP455HJZ1	ROA-AP505HJZ1	ROA-AP405JZ2	ROA-AP455JZ2	ROA-AP505JZ2
ROA-AP405HJZG	ROA-AP455HJZG	ROA-AP505HJZG	ROA-AP405HJZG1	ROA-AP455HJZG1	ROA-AP505HJZG1	ROA-AP405JZG2	ROA-AP455JZG2	ROA-AP505JZG2
ROA-AP405J	ROA-AP455J	ROA-AP505J	ROA-AP405J-1	ROA-AP455J-1	ROA-AP505J-1			
ROA-AP405JZ	ROA-AP455JZ	ROA-AP505JZ	ROA-AP405JZ1	ROA-AP455JZ1	ROA-AP505JZ1			
ROA-AP405JZG	ROA-AP455JZG	ROA-AP505JZG	ROA-AP405JZG1	ROA-AP455JZG1	ROA-AP505JZG1			

図面番号	T26D1102-05
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	

東芝キヤリア株式会社




（単位：mm）

適用機種		図面番号	T25A0704-05			
AIU-AP405H	AIU-AP406H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図	尺度		図法 三角法
AIU-AP455H	AIU-AP456H					
AIU-AP505H	AIU-AP506H		（適用機種は左記）			
AIU-AP565H	AIU-AP566H	東芝キヤリア株式会社				
AIU-AP635H	AIU-AP636H					

記　号	品　名
CN**	コネクタ
DM	ドレンポンプ用電動機
F01,02	ヒューズ
FM	送風用電動機
FS	フロートスイッチ
LM1,2,3,4	ルーバーモータ
TA	室温センサ
TB01,02	ターミナルブロック
TC,TCJ	熱交センサ

別売品	記　号	品　名
	23Hu	湿度調節器
	43Hu	加湿器制御リレー
	HA	JEMA標準HA端子−A
	Hu	加湿器





1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、 —○— は接続端子、
   ▭▭ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ┈┈ はプリント基板を示します。
5. 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵の
   リレーボックスから出ているコネクタをCN66に、
   付属の短絡コネクタをCN70に接続して下さい。


適　用　機　種	
AIU−AP406H	AIU−AP716H
AIU−AP456H	AIU−AP806H
AIU−AP506H	AIU−AP1126H
AIU−AP566H	AIU−AP1406H
AIU−AP636H	AIU−AP1606H

図面番号	T25B1302−01
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	
図法	


東芝キヤリア株式会社







注) この天井パネルは、複数台設置時の吸込グリルの格子の方向合わせや、アジャスタコーナーキャップ部の社名表示の位置をお客様の要望により下図のように変更することができます。ただし、別売ワイヤレスリモコンキットの取り付け位置はユニット本体のドレン配管部の対角コーナーのみとなっています。指定位置以外に取り付けた場合は、別売ワイヤレスキットの故障の原因となります。




形　名		RBC-U31PG(W)	RBC-U31PG(WS)	RBC-U31PG(C)	RBC-U31PG(N)	RBC-U31PG(K)	RBC-UP31PG(W)
適用機種(室内ﾕﾆｯﾄ)		AIU-AP405H～AP1605H					
品　名		標準パネル(カラーバリエーション)					ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ
外　装	色	ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ	ｽﾄﾗｲﾌﾟﾎﾜｲﾄ	ﾏｰｽﾌﾞﾗｳﾝ	ｱﾎﾟﾛｸﾞﾚｰ	ｺｽﾐｯｸﾌﾞﾗｯｸ	ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ
	ﾏﾝｾﾙNo.	2.5GY9.0/0.5	2.5GY9.0/0.5 (ｸﾞﾚｰ:8B3/0.3)	8.6YR6.7/3.4	4.5B6.5/0.5	N1	2.5GY9.0/0.5
	材　質	PS樹脂					ABS樹脂
製品質量		4kg					

（単位：㎜）

適　用　機　種		図面番号	T29E0705-01			
RBC-U31PG(W)	RBC-UP31PG(W)	品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	図法	三角法
RBC-U31PG(WS)			標準ﾊﾟﾈﾙ,ｵｲﾙｶﾞｰﾄﾞﾊﾟﾈﾙ			
RBC-U31PG(C)		東芝キヤリア株式会社				
RBC-U31PG(N)						
RBC-U31PG(K)						

T29E0705-7Z




お願い)
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。


線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm²～2.0mm²×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L＋L1＋L2＋…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1＋L2＋…Ln)	200mまで			200mまで		




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け方法を守ってください。


(図１)




(図２)



＜リモコン取付け寸法＞



(図３)



適用機種	図面番号	T29E1201-01
RBC-AMS52	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図
		ワイヤードリモコン
	尺度	図法 三角法

東芝キヤリア株式会社