



※1 ｶﾞｽ側配管接続時、L形ﾊﾟｲﾌﾟの
ｶｯﾄ位置（推奨の配管接続位置）



基礎ボルト位置

※別売クリーンコンバータ(TCB-HCR1)を取り付ける場合は、室外機背面のサービススペースを500mm以上確保してください。



注）
1. 室外機の上方に障害物がある場合は、室外機の上端より2000mm以上離して下さい。
2. 室外機を囲む障害物の高さは、室外機の下端より800mm以下にしてください。

サービスに必要なスペース



前面配管・配線用穴詳細



下部配管用穴詳細（平面図）

適応機種	φA	B
ROB-AP2245HS	φ9.5（異径ｼﾞｮｲﾝﾄ接続）	217
ROB-AP2805HS	φ12.7	241

適用機種	図面番号	T26C1401-01
ROB-AP2245HS,(Z),(ZG) ROB-AP2805HS,(Z),(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 （適用機種は左記）
	尺度	
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	