セット名称　APARK5634
仕様表　（室内ユニット）AIK-AP563H
（室外機）　ROA-AP564

壁掛
冷専

東芝パッケージエアコン　（空冷式壁掛形）

定格冷房能力 (注1)			kW	5.0 <1.5 ～ 5.6>
定格冷房時の顕熱比			-	0.74
冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	2.94 / 2.94
中性間能	中間冷房能力 (注1)		kW	2.5
	中間冷房消費電力		kW	0.750 / 0.750
	中間冷房ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率		-	3.33 / 3.33
通年ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率			-	3.9
電気特性 (注2)	電源		(注3)	三相　200V　50/60　Hz
	定格冷房消費電力		kW	1.70 / 1.70
	運転電流		A	5.17 / 5.17
		(最大)		8.3 / 8.3
	力率		%	95 / 95
	始動電流		A	- / -
室内ユニット	形名			AIK-AP563H
	外装	側面･吸込みグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
		吹出しグリル		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
		下面		ﾑｰﾝﾎﾜｲﾄ(ﾏﾝｾﾙ2.5GY9.0/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	298
		幅	mm	998
		奥行	mm	221
	総質量		kg	12
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	防音・断熱材			軟質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ・発泡スチロール
	送風装置	送風機		横流ファン
		標準風量	m^3/min	14.0
		電動機	kW	0.030
	エアフィルタ			室内ﾕﾆｯﾄに付属
	運転調整装置		(注4)	リモコンスイッチ
	ドレン口径（呼び径）			16(塩ﾋﾞ管)
	騒音値（急-強-弱）		dB	39 - 36 - 33

室外機	形名			ROA-AP564
	外装			シルキーシェード(ﾏﾝｾﾙ1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	550
		幅	mm	780
		奥行	mm	290
	総質量		kg	37
	圧縮機	形式		全密閉形
		電動機	kW	1.10
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御			電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	40.0
		電動機	kW	0.043
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度ｾﾝｻｰ 過電流ｾﾝｻｰ 圧縮機ｻｰﾓ
	ケースヒータ		W	-
	騒音値		dB	47 / 47
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.00
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	20
冷媒配管	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間		mm	ガス側：φ12.7　液側：φ6.4
	最大実長		m	30
	最大落差		m	室外機が上の場合　：30 室外機が下の場合　：30
電源設計	漏電遮断器		(注13)	15A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	15
		ヒューズ	A	10
		配線用遮断器	A	10
	電源配線 (注12)	20m 以下		単線1.6mm
		50m 以下		撚線5.5mm2
連絡線	室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間	70 m以下		単線1.6mm×3本
リモコンコード		（200mまで）		VCTF0.3mm2　2芯
		（500mまで）		VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 定格冷房能力はJIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電気特性はJIS B 8615-1条件によります。
(注3) 電源電圧は変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注4) リモコンスイッチは別売品です。


(注12) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

線径	電源線こう長（最大）
単線1.6mm	22
単線2.0mm	34
撚線5.5mm^2	60
撚線8.0mm^2	-
撚線14.0mm^2	-
撚線22.0mm^2	-
撚線38.0mm^2	-

(注13) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

東芝キヤリア株式会社

T2506O21 - 05





注）1. ◎ は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ﾕﾆｯﾄの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. ﾘﾓｺﾝ配線には極性がありませんので、室内ﾕﾆｯﾄ端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。


適用機種	
AIU-AP**H	AID-AP**H,H-1
AIC-AP**H,H-1	AIK-AP**H
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH
AIU-AP**SH,SH-1	
AID-AP**BH,BH-1	


図面番号	T25G0702-02		
品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	尺度	図法
	外部結線図		


東芝キヤリア株式会社














外　観	シルキーシェード (マンセルNo.1Y8.5/0.5)





適用機種		図面番号	T26C0613-01
ROA-AP404(Z)(ZG)	ROA-AP404J(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
ROA-AP454(Z)(ZG)	ROA-AP454J(Z)(ZG)	尺度	/
ROA-AP504(Z)(ZG)	ROA-AP504J(Z)(ZG)	図法	三角法
ROA-AP564(Z)(ZG)	ROA-AP564J(Z)(ZG)	東芝キヤリア株式会社	
ROA-AP634(Z)(ZG)	ROA-AP634J(Z)(ZG)		

T26C0613-6Y




1．◎は端子板を示します。中の文字は端子番号を示します。
2．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品用配線を示します。
3．▭ はプリント基板を示します。
4．室内ユニット回路は、室内ユニット配線図を参照してください。

記号	品　　名
CM	圧縮機
FM	送風用電動機
TS	配管温度センサ(吸込)
TD	配管温度センサ(吐出)
TE	熱交センサ
TO	外気温センサ
RY01,701	リレー
PMV	電子制御弁
49C	圧縮機ケースサーモ

適　用　機　種		図面番号	T26D0617-02
ROA-AP404(Z)(ZG)	ROA-AP804(Z)(ZG)	品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
ROA-AP454(Z)(ZG)		尺度	
ROA-AP504(Z)(ZG)		図法	
ROA-AP564(Z)(ZG)		東芝キヤリア株式会社	
ROA-AP634(Z)(ZG)			


T26D0617-8Z



(単位:mm)

適用機種	図面番号	T25A0601-01
AIK-AP403H AIK-AP453H AIK-AP503H AIK-AP563H AIK-AP633H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	

T25A0601-61




1. ◯ は端子板、中の文字は端子番号を示します。
2. 一点鎖線、破線は現地配線を示します。
3. ▨ は制御基板を示します。

適用機種	
AIK-AP401H,3H	AIK-AP711H,3H
AIK-AP451H,3H	AIK-AP801H,3H
AIK-AP501H,3H	
AIK-AP561H,3H	
AIK-AP631H,3H	

図面番号	T25B0419-05
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	/
図法	/


東芝キヤリア株式会社

T25B0419-8Y



お願い）配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340　1個用スイッチボックス
（カバーなし）または、2個用スイッチボックス（カバーなし）
を現地手配し、埋込んでください。

＜リモコン取付け寸法＞




リモコンコード（現地手配）


200mまで	VCTF 0.3mm²	２芯
500mまで	VCTF 0.5～2.0mm²	２芯

連続設置の場合の取付方法


リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の取付け
方法を守ってください。


（図１）






（図２）





（図３）



適用機種	図面番号	T29E0401-07
RBC-AMT31 RBC-AMT32 RBC-AMT32SD	品名	東芝パッケージエアコン用別売部品 外形図 ワイヤードリモコン
	尺度	／
	図法	三角法

東芝キヤリア株式会社