
冷凍サイクル図



冷凍サイクルデータ

R0A-AP1606H

		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm2G)		パイプ表面温度 (℃)					圧縮機運転回転数 (rps)	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TL)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	2.85	0.83	29.1	8.5	80	11	9	48	39	61	急	27/19	35/−
	過負荷	3.61	0.90	36.8	9.2	88	11	15	57	49	74	急	32/24	43/−
	低負荷	1.75	0.77	17.9	7.9	48	9	7	33	26	21	弱	18/15.5	−5/−
暖房	標準	2.82	0.66	28.8	6.7	83	3	46	1	2	62	急	20/−	7/6
	過負荷	3.04	1.05	31.0	10.7	71	16	52	12	13	26	弱	30/−	24/18
	低負荷	2.48	0.20	25.3	2.0	98	−23	44	−19	−19	96	急	15/−	−15/

※この圧縮機は４極モータです。

適用機種	
R0A-AP1606H(Z)(ZG)	

図面番号	TDT26G1301-0
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
	適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社