


【冷房】

外気温度変化時の能力・入力変化特性



＜本特性表による補正能力・入力の求め方＞

補正後の能力(kW) = 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正

補正後の入力(kW) = 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正

(ご注意) 配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

適用機種		図面番号	TDT26H1417-0
ROA-AP565J(Z・ZG)-1		東芝パッケージエアコン 能力・入力変化特性 適用機種は左記	
ROA-AP565(Z・ZG)-1			
		東芝キヤリア株式会社	