

【冷房】
外気温度変化時の能力・入力変化特性





＜本特性表による補正能力・入力の求め方＞
補正後の能力(kW) ＝ 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正
補正後の入力(kW) ＝ 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正
（ご注意） 配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

適 用 機 種		図面番号	TDT26H1415-0
R0A-AP455J(Z･ZG)-1		東芝パッケージエアコン 能力・入力変化特性	
R0A-AP455(Z･ZG)-1			
		適用機種は左記	
		東芝キヤリア株式会社	