【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称
仕様表

（室内ユニット） ACSA08076JXZG2
AIC-AP807H-1

（室外機） ROA-AP806HSJZ

天吊1
インバータ
ワイヤレス

# 東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式天井吊形）

【平成２６年度グリーン購入法適合】

ワイヤレスリモコン

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 定格冷房能力 (注1) | | kW | 7.1 〈1.9～8.0〉 | |
| 定格冷房時の顕熱比 | | - | 0.74 | |
| 定格暖房標準能力 (注1) | | kW | 8.0 〈1.3～10.6〉 | |
| 定格暖房低温能力 (注1) | | kW | 8.5 | |
| 冷房エネルギー消費効率<br>暖房エネルギー消費効率<br>冷暖平均エネルギー消費効率 | | - | 3.24 / 3.24<br>3.69 / 3.69<br>3.47 / 3.47 | |
| 中間冷暖房性能 | 中間冷房能力 (注1) | kW | 3.4 | |
| | 中間冷房消費電力 | kW | 0.585 / 0.585 | |
| | 中間冷房エネルギー消費効率 | - | 5.81 / 5.81 | |
| | 中間暖房能力 (注1) | kW | 3.6 | |
| | 中間暖房消費電力 | kW | 0.635 / 0.635 | |
| | 中間暖房エネルギー消費効率 | - | 5.67 / 5.67 | |
| 通年エネルギー消費効率 | | - | 5.3 | |
| 電気特性 (注2) | 電源 | (注3) | 単相 200V 50/60 Hz | |
| | 定格冷房消費電力<br>定格暖房標準消費電力<br>定格暖房低温消費電力 | kW | 2.19 / 2.19<br>2.17 / 2.17<br>3.19 / 3.19 | |
| | 運転電流 (冷)<br>(暖)<br>(最大) | A | 12.0 / 12.0<br>12.1 / 12.1<br>20.5 / 20.5 | |
| | 力率 (冷)<br>(暖) | % | 91 / 91<br>90 / 90 | |
| | 始動電流 | A | - / - | |
| 室内ユニット | 形名 | | AIC-AP807H-1 | |
| | 外装 | | ピュアホワイト(マンセル N9.1) | |
| | 外形寸法 高さ | mm | 235 | |
| | 外形寸法 幅 | mm | 1,270 | |
| | 外形寸法 奥行 | mm | 690 | |
| | 総質量 | kg | 29 | |
| | 空気熱交換器 | | フィンドチューブ | |
| | 防音・断熱材 | | 発泡ポリスチレン ・ ポリエチレンフォーム | |
| | 送風装置 送風機 | | シロッコファン | |
| | 送風装置 標準風量 | m³/min | 23.5 | |
| | 送風装置 電動機 | kW | 0.094 | |
| | エアフィルタ | | 室内ユニットに付属 | |
| | 運転調整装置 | (注4) | ワイヤレスリモコンスイッチ | |
| | ドレン口径(呼び径) | | 20(塩ビ管) | |
| | 騒音値 (急-強-弱) | dB | 41-36-29 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP806HSJZ |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 高さ | | mm | 890 |
| | 外形寸法 幅 | | mm | 900 |
| | 外形寸法 奥行 | | mm | 320 |
| | 総質量 | | kg | 61 |
| | 圧縮機 形式 | | | 全密閉形 |
| | 圧縮機 電動機 | | kW | 1.40 |
| | 圧縮機 極数 | | | 4 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | (冷)<br>(暖) | | 電子制御弁<br>電子制御弁 |
| | 送風装置 送風機 | | | プロペラファン |
| | 送風装置 標準風量 | | m³/min | 50.0 |
| | 送風装置 電動機 | | kW | 0.060 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度ｾﾝｻｰ<br>過電流ｾﾝｻｰ<br>圧縮機ｻｰﾓ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 騒音値 | (冷)<br>(暖) | dB | 46 / 46<br>48 / 48 |
| 冷媒出荷時封入量 | | | kg | R410A・2.10 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 30 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 40 |
| 冷媒配管 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | | mm | ガス側：φ15.9 液側：φ9.5 |
| | 最大実長 | | m | 50 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 | | (注14) | 30A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 開閉器容量 | | A | 30 |
| | 手元開閉器 ヒューズ | | A | 30 |
| | 手元開閉器 配線用遮断器 | | A | 30 |
| | 電源配線 (注13) | 20m 以下 | | 撚線5.5mm2 |
| | | 50m 以下 | | 撚線14mm2 |
| 連絡線 | 室外機・室内ﾕﾆｯﾄ間 | 70 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |

(注13) 各線径での最大こう長は下記参照願います。

| 線径 | 電源線こう長（最大） |
|---|---|
| 単線1.6mm | - |
| 単線2.0mm | 11 |
| 撚線5.5mm² | 20 |
| 撚線8.0mm² | 29 |
| 撚線14.0mm² | 52 |
| 撚線22.0mm² | 82 |
| 撚線38.0mm² | - |

(注14) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。
漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

(注1) 冷暖房能力は、JIS B 8615-1条件によります。
〈 〉内は能力範囲を示します。

(注2) 電気特性は、JIS B 8615-1条件によります。

(注3) 電源電圧は、変動があった場合でも±6%を超えないようにしてください。

(注4) ワイヤレスリモコンスイッチは別売部品です。