
冷凍サイクル図



冷凍サイクルデータ

ROA-AP1126HS(Z/ZG/PG)

		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm2G)		パイプ表面温度 (℃)					圧縮機運転回転数 (rps)	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TL)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	2.57	0.99	26.2	10.1	66	14	12	44	38	38	急	27/19	35/−
	過負荷	3.30	1.09	33.7	11.1	78	9	13	49	43	53	急	32/24	43/−
	低負荷	1.74	0.75	17.8	7.7	46	7	5	32	25	21	弱	18/15.5	−5/−
暖房	標準	2.32	0.73	23.7	7.4	65	3	39	2	3	43	急	20/−	7/6
	過負荷	3.22	1.17	32.9	11.9	73	19	54	14	15	26	弱	30/−	24/18
	低負荷	2.17	0.30	22.1	3.1	87	−15	38	−14	−13	71	急	15/−	−15/−

※この圧縮機は４極モータです。

適用機種	
ROA-AP1126HS(Z)(ZG)(PG)	

図面番号	TDT26G1404-0
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
	適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社