



形 名	A	枚/台
TCB-FPC502C	310	2
TCB-FPC802C	445	
TCB-FPC1402C	652	

仕 様			
形 名	TCB-FPC502C	TCB-FPC802C	TCB-FPC1402C
フィルターチャンバー (注1)	TCB-FW502C	TCB-FW802C	TCB-FW1402C
フィルター同梱数	2	2	2
初期脱臭性能/集塵効率	70% (JEM1467準拠)		
交 換 目 安	1800時間		
質 量 (g/枚)	200	260	350

(注1) フィルターチャンバーは必ず必要です。

適 用 機 種		図面番号		E25H0404-0				
TCB-FPC502C		品 名	光再生脱臭フィルター 外形図			尺 度	図 法	三 角 法
TCB-FPC802C								
TCB-FPC1402C			左 記					
		東芝キャリア空調システムズ株式会社						

注記

- 別売のフィルターチャンバー(TCB-FW502C,FW802C,FW1402C)を使用しないと取付けることはできません。
- 室内ユニット吸込グリルに付属のロングライフフィルターと必ず併用して下さい。
- 補助電気ヒータ内蔵機種には取付できません。
- 光再生脱臭フィルターを使用する場合は、風量確保のため、下記いずれかの方法でDCファンタップ設定データを変更して下さい。

1)ワイヤードリモコンからの設定変更

ワイヤードリモコンからDCファンのタップを変更する場合は設定データを下記のように変更して下さい。

項目コード5dの設定	設定データ
出荷時	0000
光再生脱臭フィルター使用時	0001

2)ワイヤレスリモコンキットからの設定変更

ワイヤレス受光部基板のディップスイッチを変更する場合は下記のように変更して下さい。

	ワイヤレス受光部基板上
出荷時	ON ↑ 1 2 3 4
光再生脱臭フィルター使用時	ON ↑ 1 2 3 4

3)ショートプラグ差換え(室内基板)による設定変更

ショートプラグの位置	ピン番号
出荷時	CN112
光再生脱臭フィルター使用時	CN111

④	形式ラベル	上質紙
③	コーナーピース(4カ所)	アルミ
②	枠部	
①	接着剤	アクリル系樹脂、 塩化ビニル系樹脂の混合
	原紙	光触媒シート
部番	部 品 名	材 質