


# 東芝浴室換気乾燥機(1部屋換気用) 特定保守製品




付属品
- リモコン・・・・・・・・・・・１個
- リモコンコード（５ｍ）・・・１本
- 本体取付ねじ・・・・・・・・６本
- 本体カバー取付ねじ・・・・・４本
- 排気口取付ねじ・・・・・・・１本
- リモコン取付ねじ・・・・・・４本

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調(マンセル) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体枠 | ＰＰ樹脂 | | |
| 2 | 本体枠カバー | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 3 | 排気口 | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 4 | モーター | ４極コンデンサ誘導電動機 | | |
| 5 | 羽根 | ＰＰ樹脂 | | |
| 6 | ケーシング | ＰＰ樹脂 | | |
| 7 | 本体カバー | ＡＢＳ樹脂 | | ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1 |
| 8 | ねじカバー（４個） | ＰＰ樹脂 | | ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1 |
| 9 | 吹出グリル | ＰＢＴ樹脂 | | ﾏﾝｾﾙ 5Y8.9/1 |
| 10 | ダンパー | ＰＢＴ樹脂 | | |
| 11 | フィルター | ＡＢＳ樹脂＋ＰＰネット | | |
| 12 | ＳＬ端子 | ３００Ｖ，２０Ａ | | |
| 13 | ヒーターケース | ＰＢＴ樹脂 | | |
| 14 | ヒーター | 絶縁防水型ＰＴＣヒーター　定格１２５０Ｗ | | |
| 15 | 制御回路 | | | |
| 16 | 電装カバー | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 17 | ＳＬ端子カバー | 亜鉛めっき鋼板 | | |
| 18 | 取付枠，天吊金具 | 亜鉛めっき鋼鈑 | 別売部品 DBT-18SS2 | |





●操作・表示部




特定保守製品ラベル


## ■開口面積
本体カバー：２１４ｃｍ²

## ■リモコン（同梱）




## ■天井埋込寸法　410×285
（野縁高さは天井材を含め３５mm以下）

## ■天吊寸法
本体に取付枠，天吊金具は同梱しておりません。
別売部品ＤＢＴ－１８ＳＳ₂ を手配してください。




●本仕様は、改良のため変更することがありますので ご了承ください。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 東芝キヤリア株式会社 | | 形　名 | DVB-18SS3 |
| 作成年月日 | H.27.4.30 | 図面番号 | AV005189 (1/2) |

## ■特性表

| 形名 | 定格電圧（V） | 機能 | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 電流（A） | 風量（m³/h） 換気 0Pa | 換気 20m | 換気 30m | 循環 | 騒音（dB） | 質量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVB-18SS3 | 100 | 予備暖房 | 50 | 1270 | 12.7 | − | − | − | 160 | 42.5 | 6.3（5.4）〈本体のみ〉 |
| | | | 60 | 1280 | 12.8 | − | − | − | 160 | 42.5 | |
| | | 乾燥 | 50 | 1230 | 12.3 | 107 | 82 | 75 | 127 | 41 | |
| | | | 60 | 1230 | 12.3 | 105 | 81 | 74 | 125 | 40.5 | |
| | | エコ乾燥 | 50 | − ※1 | − ※1 | 107 | 82 | 75 | 127 | 41 | |
| | | | 60 | − ※1 | − ※1 | 105 | 81 | 74 | 125 | 40.5 | |
| | | 涼風 | 50 | 33 | 0.34 | 107 | 82 | 75 | 127 | 41 | |
| | | | 60 | 39 | 0.40 | 105 | 81 | 74 | 125 | 40.5 | |

※1　エコ乾燥は、ヒータON運転20分+10分, ヒータOFF運転4.5時間となります。
（洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合）
但し、給気温度により消費電力量は変わります。


| | 周波数（Hz） | 消費電力（W） ヒータON時 | 消費電力（W） ヒータOFF時 | 電流（A） ヒータON時 | 電流（A） ヒータOFF時 |
|---|---|---|---|---|---|
| エコ乾燥 | 50 | 1230 | 33 | 12.3 | 0.34 |
| | 60 | 1230 | 39 | 12.3 | 0.40 |

■換気特性


| 形名 | 定格電圧（V） | 機能 | | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 電流（A） | 風量（m³/h） 換気 0Pa | 換気 20m | 換気 30m | 騒音（dB） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVB-18SS3 | 100 | 換気 | 強 | 50 | 33 | 0.34 | 236 | 143 | 123 | 40 |
| | | | | 60 | 39 | 0.40 | 232 | 146 | 127 | 39.5 |
| | | | 弱 | 50 | 13 | 0.14 | 130 | 82 | 73 | 26 |
| | | | | 60 | 14 | 0.15 | 122 | 77 | 68 | 24 |
| | | 24時間換気 | | 50 | 13 | 0.14 | 130 | 82 | 73 | 26 |
| | | | | 60 | 14 | 0.15 | 122 | 77 | 68 | 24 |
| | | 停止 | | 50 | 1.1 | − | − | − | − | − |
| | | | | 60 | 1.1 | − | − | − | − | − |

| 電動機形式 | 4極コンデンサ誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上(500Vメガー) | 耐電圧 | AC1000V 1分間 | 埋込寸法 | 410×275～285 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 絶縁区分 | E種 |

## ■静圧ー風量特性




●特性は、ＪＩＳ　Ｃ９６０３に基づく。
●消費電力、騒音値は開放(0Pa)時。
●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。




## ■衣類吊り下げ用パイプの取り付け

上図の位置に市販の衣類吊り下げ用パイプを取り付けます。


お願い
- ●パイプを購入されるときは必ず１本あたり４ｋｇ以上の重量に耐える不燃性および耐食性のものを入手してください。
- ●パイプの取り付け位置は左図を基準としてください。（基準の寸法以外で取り付けますと乾燥時間が長くなります）
- ●2本目の衣類吊り下げ用パイプを取り付けていただくと乾燥時間が短くなります。

## ■ご注意

- ●本製品の標準適応サイズは一坪(1600×1600×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- ●乾燥および暖房効果は外気温および浴室構造(壁・床材・広さ・窓）により異なります。
- ●本体を天井の上にのせて取り付けないでください。
- ●腐食性ガスの発生する場所(温泉, プールなど)には取り付けないでください。
- ●地域により防災上での制限(火災予防条例に基づく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に問い合わせください。


## ■消費生活用製品安全法（消安法）に関するご注意

- ●本製品は、消安法で定められた特定保守製品です。
- ●本製品は、点検時期お知らせ表示機能付きです。下図のようにリモコンの「点検」ランプが点灯した場合は、法定点検のお申し込みを実施してください。（詳しくは、取扱説明書に記載しております）




## ■結線図

※ ---- 破線部分はお客様にて施工してください。







| 東芝キヤリア株式会社 | | 形名 | DVB-18SS3 |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | H.27.4.30 | 図面番号 | AV0051189 (2/2) |