
冷凍サイクル図



		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm2G)		パイプ表面温度 (℃)					圧縮機運転回転数 (rps)	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TL)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	2.8	1.1	28.5	11.2	79	16	14	47	39	48	急	27/19	35/－
	過負荷	3.7	1.2	37.3	12.7	88	11	18	58	48	32	急	32/24	52/－
	低負荷	1.7	0.7	17.3	7.1	42	7	3	32	18	30	弱	18/15.5	-5/－
暖房	標準	2.1	0.7	21.4	7.1	72	4	33	8	3	59	急	20/－	7/6
	過負荷	3.2	1.1	32.6	11.2	76	19	52	14	15	28	弱	30/－	24/18
	低負荷	2.3	0.2	23.4	2.0	93	-18	31	-7	-20	100	急	15/－	-20/－

※この圧縮機は４極モータです。クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rps)の２倍になります。

適用機種	
R0A-RP801HXJ(Z)(ZG)(PG)	
R0A-RP801HX(Z)(ZG)(PG)	

図面番号	TDT26G1504-0
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
	適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社