



平 架 台 図

※鋼材の接続は基礎上で行うこと





アンカーボルト位置図 1／80

( ) 内は基礎芯寸法

出湯口、口径	40A	50A	65A	80A	100A
a 寸法	180	190	200	200	210

部 材 表	
A	[-150x75x6．5x10
B	[-75x40x5x7
C	[-150x75x6．5x10
⚠2 K1	~~8－φ14タンク据付ボルト孔（・指示M12）~~
K2	40－φ19フレーム取付ボルト孔（・指示M16）
K3	----------
J	12－φ18アンカーボルト孔（+指示M16x185L　接着系SUS）



出湯口詳細図



a－部 詳細図



タンク据付詳細図



フォーム断面図

品番	名 称	材質	寸 法	数量	備 考
18					
17					
16					
⚠1 15	メンテ用給水口	BC	25A	1	内ネジ
⚠1 14					
13	循環用吸湯口	BC	20A	1	内ネジ
12	循環用返湯口	BC	20A	1	内ネジ
⚠3 11	温度センサー	BC	20A	1	内ネジ（ボックス付）
⚠3 10	圧力センサー	BC	15A	1	内ネジ（ボックス付）
9	排水口	BC	40A	1	内ネジ
8	ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ/通気口	PVC	50A	1	耐熱　内部ラッパ管付
7	出湯口	FC+N		1	ＪＩＳ10Ｋ
6	給湯口	FC+N	40A	1	ＪＩＳ10Ｋ
5	電極座	PVC	50A	1	耐熱（PF２内ネジ）
4	外はしご	STK	W375xP300	1	溶融亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300xP300	1	耐熱
2	マンホール	FRP	φ600	1	耐熱
1	本体	FRP		1	耐熱

■ 開放型耐熱ＦＲＰパネル貯湯槽
■ 容量30.0m3 有効容量　　m3
■ 常時使用最高温度 ８０℃
■ 組立ボルト：溶融亜鉛メッキ仕様
　　気相部 プラコート仕様
■ 架台：溶融亜鉛メッキ仕様「HDZ35」

	日付	内 容	担当
⚠4			
⚠3	'15,7,2	品番10,11　ボックス付追記	西川
⚠2	'12,3,5	K1削除，⑤位置変更	宮野
⚠1	'11,9,9	⑭保温用ヒーター口削除，⑮名称、口径変更	宮野

照査　検図

日付	'07-5-14	ボックスフレーム構造（外補強方式）
尺度	1/50	複合板形
担当		水平震度　1．0G

名 称
セキスイホットレージ
型 式（寸 法）
HTFB-304025-10 （50mm保温）

納入先 東芝キヤリア（株）

基本図

積水アクアシステム株式会社

図番 ST45-0485-1 ⚠3