







平 架 台 図

※鋼材の接続は基礎上で行うこと






アンカーボルト位置図 1／40


( ) 内は基礎芯寸法


出湯口、口径	40A	50A	65A	80A	100A
a寸法	180	190	200	200	210

部 材 表	
A	[-125x65x6x8
B	[-75x40x5x7
C	----------
K1	4-~~8~~-φ14タンク据付ボルト孔(・指示M12)
K2	8-φ16フレーム取付ボルト孔(・指示M12)
K3	----------
J	4-φ15アンカーボルト孔(+指示M12x145L 接着系SUS)




出湯口詳細図






a-部 詳細図



タンク据付詳細図



フォーム断面図

品番	名 称	材質	寸 法	数量	備 考
18					
17					
16					
⚠15	メンテ用給水口	BC	25A	1	内ネジ
⚠14					
13	循環用吸湯口	BC	20A	1	内ネジ
12	循環用返湯口	BC	20A	1	内ネジ
⚠3 11	温度センサー	BC	20A	1	内ネジ(ボックス付)
⚠3 10	圧力センサー	BC	15A	1	内ネジ(ボックス付)
9	排水口	BC	40A	1	内ネジ
8	オーバーフロー/通気口	PVC	50A	1	耐熱 内部ラッパ管付
7	出湯口	FC+N		1	JIS10K
6	給湯口	FC+N	40A	1	JIS10K
5	電極座	PVC	50A	1	耐熱(PF2内ネジ)
4	外はしご	STK	W375xP300	1	溶融亜鉛メッキ
3	内はしご	PVC	W300xP300	1	耐熱
2	マンホール	FRP	φ600	1	耐熱
1	本体	FRP		1	耐熱

- 開放型耐熱FRPパネル貯湯槽
- 容量4.0m3 有効容量 m3
- 常時使用最高温度 80℃
- 組立ボルト：溶融亜鉛メッキ仕様
  気相部 プラコート仕様
- 架台：溶融亜鉛メッキ仕様「HDZ35」

⚠4				照査
⚠3	'15,7,2	品番10,11 ボックス付追記	西川	
⚠2	'12,3,5	K1数変更,⑤位置変更	宮野	
⚠1	'11,9,9	⑭保温用ヒーター口削除,⑮名称、口径変更	宮野	検図
	日付	内 容	担当	

日付	'07-5-14	ボックスフレーム構造(外補強方式)	名 称 セキスイホットレージ
尺度	1/30	複合板形	型 式(寸 法) HTFB-102020-10(50mm保温)
担当		水平震度 1.0G	

納入先 東芝キヤリア(株)

基本図

積水アクアシステム株式会社

図番 ST45-0158-1 ⚠3