DR. Y.MATSUMOTO CH. TATEISHI DATE 9-30-'10

フード・ネット取付用フランジキット(別売部品)

注1、フード・ネット取付用フランジキットは工場取付出荷になります。

2、防雪ネット(吹出用)は熱源機本体に取付けられたフード・ネット取付用フランジキットに、M8ボルト(現地手配)を用いて固定してください。

3、フード・ネット取付用フランジキットの上面にはサービススペースとして図中に示す空間を必ず確保してください。

4、防雪ネット(吹出用)は、強風や季節風が吹きこまない方向に向けて取付けてください。
また、吹出空気がショートサーキットしないように周囲の障害物やユニットの設置距離間隔に注意してください。

5、フード・ネット取付用フランジキット側面の図示位置(片側6ヶ所×2)は、フード・ネット取付用フランジキット組立用のM6ネジ(高さ6.5mm)がありますので、避けるようにして、防雪フード(吸込用)を取付けてください。防雪フード(吸込用)取付用ネジ(M6タッピング)は現地手配となります。


6、フード・ネット取付用フランジキット(20kg)、防雪ネット(斡旋別売部品の場合 125kg)及び積雪量の合計が400kgを超えないようにしてください。これ以上の荷重では、製品本体の変形などの恐れがありますので、注意してください。また積雪時には、適宜雪下ろしをして 積雪を含めて400kgを超えないようにしてください。

7、連結金具(別売部品)を使用する場合は、フランジキット両端(4ヶ所)に65mmのスペースを確保してください。

8、防雪フード・ネット及び消音装置を搭載する場合、メンテナンス時にファンモータ等にアクセスできる構造にしてください。

製品番号	適用ユニット	No.	構成部品	個数
RBP-FL030S	RUA-SPシリーズ	1	チャンネル(長手用)	2
		2	チャンネル(短手用)	3
		3	ブラケット	12
		4	M10ボルト	12
		5	M6タッピング	40
		6	M10ナット	12
		7	M10ワッシャー	12


フード・ネット取付用フランジキット詳細図




必要サービススペース(注3)

※ファンモータ等のメンテナンスのため、網掛け部分には防雪ネットの脚などが入らないようにしてください。

フード・ネット取付用フランジキット分解図



防雪フード・ネット使用例



適用機種		作成	照査	承認	JOB番号	品名	フード・ネット取付用フランジキット	尺度	1/**
RBP-FL030S					納入先		[吹出側・吸込側兼用](RUA-SPシリーズ用)		
		日付			客先	図面番号	30UHA402-5	頁 1/1	改版 D

東芝キヤリア株式会社

08-'21