DATE 07-03-'15
CH. TANNO
DR. SAITO

型式	加湿能力[kg/h]	容量[kW]	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	適用ユニット
RBP-40PVB900703	3.9	3	300	280	196	371	MMF-AP2244H/2804H/DH　RDA-MAP2244H/2804H MMF-AP4504H/5604H/DH　RDA-MAP4504H/5604H RDA-AP4504H/5604H　RDA-MAP6304H/8004H RDA-AP6304H/8004H　RPA-MAP2244H/2804H-A/B RPA-AP4505H/5605H-A/B　RPA-MAP4504H/5604H-A/B
RBP-40PVB900704	5.2	4	430	410	196	501	
RBP-40PVB900705	6.5	5					
RBP-40PVB900706	7.8	6					
RBP-40PVB900708	10.4	8	390	450	295	595	MMF-AP4504H/5604H/DH　RDA-MAP4504H/5604H RDA-AP4504H/5604H　RDA-MAP6304H/8004H RDA-AP6304H/8004H　RPA-MAP4505H/5605H-A/B RPA-AP4505H/5605H-A/B
RBP-40PVB900710	13.0	10					
RBP-40PVB900712	15.6	12					

注１、加湿器ユニットの主回路電源は、200V-3φ-50/60Hzです。
２、安全装置には、過熱防止サーモが150℃開にセットされています。
３、付属品には、1/4″銅管（フレアナット付）0.9m
ハーフユニオン、コンタクトボックス（電磁接触器）
ヒューミディスタット、ストレーナが含まれます。
４、加湿器組込みは、ユニットドレンパンの上に直接置きます。
５、本製品は工場組込み対応です。

パン形加湿器電源設計（＊加湿器には専用電源が必要となります。）

型式	電源	電流[A]	ヒューズB種[A]	配線用遮断器[A]	電線（IVの場合）
3kWパン形加湿器	200V　3相	8.7	15	20	φ1.6またはφ2mm
4kWパン形加湿器	200V　3相	11.5	15	20	φ1.6またはφ2mm
5kWパン形加湿器	200V　3相	14.4	15	20	φ1.6またはφ2mm
6kWパン形加湿器	200V　3相	17.3	20	20	φ2mm
8kWパン形加湿器	200V　3相	23.1	30	30	φ2.6または5.5mm²
10kWパン形加湿器	200V　3相	28.9	30	30	5.5mm²
12kWパン形加湿器	200V　3相	34.6	40	40	8mm²
15kWパン形加湿器	200V　3相	43.3	50	50	14mm²





電気配線図例



HuC　：ヒューミディスタット（現地取付）
52H　：電磁接触器
43HV　：加湿器制御リレー
CN　：コネクタ
加湿器は接続端子ＣとＨを使用します。







現地取付



コンタクトボックス

ヒューミディスタット外形図





ヒューミディスタット（付属）
加湿時　端子Ｈ～Ｃ間　閉
設定範囲　30～90%ＲＨ
出荷時設定　90%ＲＨ
動作隙間5±3%ＲＨ
（30～90%ＲＨにおいて）

JIS アウトレットボックス/ボックスカバー使用
66.7mm 取付寸法（JIS C8340(1999)）

適用機種	
RBP-40PVB900703	RBP-40PVB900708
RBP-40PVB900704	RBP-40PVB900710
RBP-40PVB900705	RBP-40PVB900712
RBP-40PVB900706	

作成	照査	承認
日付		

JOB番号
納入先
客先

東芝キヤリア株式会社

品名：パッケージエアコン　パン型加湿器
左記
尺度：1/**
図面番号：40PVC402-26
頁：1/1
改版：A

******** 12-'19