【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称　ADEA08057JMZ
仕様表　（室内ユニット）　AID-AP805H
（室外機）　ROA-AP807HJZ

天埋ダクト
インバータ

東芝パッケージエアコン　（空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ダクトタイプ）

(50/60Hz)


冷房性能(注1)	定格冷房標準能力		kW	7.1〈1.9～8.0〉	室外機	形名			ROA-AP807HJZ
	顕熱比		-	0.90		外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.96 / 2.85		外形寸法	高さ	mm	714
	中間冷房標準能力		kW	3.2			幅	mm	859
	中間冷房中温能力		kW	-			奥行	mm	309
	最小冷房中温能力		kW	-		総質量		kg	49
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力		kW	7.1〈1.3～10.0〉		圧縮機	形式		全密閉形
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.09 / 2.98			圧縮機用電動機定格出力	kW	1.50
	中間暖房標準能力		kW	3.4			極数		6
	最小暖房標準能力		kW	2.0		空気熱交換器			フィンドチューブ
	最大暖房低温能力		kW	7.4		冷媒制御		(冷)	電子制御弁
								(暖)	電子制御弁
通年エネルギー消費効率		(注4)				送風装置	送風機		プロペラファン
	APF2015 (JIS B 8616：2015)		-	4.1 / 4.0			標準風量	m³/min	55.0
	APF (JIS B 8616：2006)		-	4.0 / 4.0			電動機	kW	0.071
冷暖平均エネルギー消費効率			-	3.02 / 2.92		高圧スイッチ		MPa	- -
電気特性(注1)	電源		(注2)	単相　200V　50/60　Hz		低圧スイッチ		MPa	- -
	消費電力 冷房	定格冷房標準	kW	2.40 / 2.49		保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
		中間冷房標準	kW	0.758 / 0.763		ケースヒータ		W	-
		中間冷房中温	kW	- / -		定格騒音(音響パワーレベル)	(冷)	dB	69
		最小冷房中温	kW	- / -		(注5)	(暖)	dB	68
	暖房	定格暖房標準	kW	2.30 / 2.38		運転音(音圧レベル)	(冷)	dB	54
		中間暖房標準	kW	0.731 / 0.740		(注6)	(暖)	dB	53
		最小暖房標準	kW	0.495 / 0.581		IPコード			IPX4
		最大暖房低温	kW	3.60 / 3.69	設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	運転電流	(冷)	A	12.8 / 13.2		低圧部		MPa	2.21
		(暖)		12.2 / 12.7	冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・1.80
		(最大)		20.1 / 20.9	冷媒追加不要の最大実長			m	20
	力率	(冷)	%	94 / 94	冷媒追加量			g/m	40
		(暖)		94 / 94					
	始動電流		A	- / -					
室内ユニット	形名			AID-AP805H	冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9　液側：φ9.5
	外装			シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)					
	外形寸法	高さ	mm	380					
		幅	mm	850		最大実長		m	30
		奥行	mm	660		最大落差		m	室外機が上の場合：30 室外機が下の場合：30
	総質量		kg	52					
	空気熱交換器			フィンドチューブ					
	防音・断熱材			グラスウール					
	送風装置 送風機			シロッコファン					
	風量 (急)		m³/min	22.0					
	電動機		kW	0.160					
	出荷時機外静圧		Pa	137.0					
	機外静圧 (下限)		Pa	68.6	電源設計	漏電遮断器		(注7)	30A、30mA 0.1sec以下
	機外静圧 (上限)		Pa	196.0		手元開閉器	開閉器容量	A	30
	風量限界 (下限)		m³/min	17.6			ヒューズ	A	30
	風量限界 (上限) (注8)		m³/min	26.4			配線用遮断器	A	30
	エアフィルタ			別売部品		電源配線		線径	電源線こう長(最大)
	運転調整装置		(注3)	リモコンスイッチ				単線1.6mm	- / -
	ドレンロ径（呼び径）			25(オネジ片側)				単線2.0mm	- / -
	定格騒音(音響パワーレベル)(急)		(注5) dB(A)	63				撚線3.5mm²	13 / 12
	運転音(音圧レベル)(急)		(注6) dB(A)	40				撚線5.5mm²	20 / 20
	電熱装置			取付不可				撚線8.0mm²	- / -
								撚線14.0mm²	- / -
								撚線22.0mm²	- / -
								撚線38.0mm²	- / -
					連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下		単線1.6mm×3本
						リモコンコード		(500mまで)	VCTF0.5-2.0mm2　2芯　など

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈　〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０％を超えないようにしてください。

(注3) リモコンスイッチは別売部品です。
リモコンコード配線長は『リモコン外形図』を参照してください。
(注4) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注5) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注6) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。
(注8) 室内ユニット電動機のタップを切換えることにより機外静圧の切換えが可能です。


T2516072Z - 09


東芝キヤリア株式会社




注）1. ◎は端子板を示します。
2. 破線、一点鎖線は現地配線を示します。
3. 室外機、室内ユニットの内部配線は、各々の機種の配線図を参照してください。
4. リモコン配線には極性がありませんので、室内ユニット端子板A,Bへの接続は逆になってもかまいません。


適用機種		図面番号	T25G0701-01				
AIU-AP**H	AID-AP**H,H-1	品名	東芝パッケージエアコン シングルタイプ	尺度		図法	
AIC-AP**H	AIK-AP**H						
AIU-AP**WH	AIC-AP**PH		外部結線図				
AIU-AP**SH,SH-1		東芝キヤリア株式会社					
AID-AP**BH,BH-1							








アンカーボルト取付寸法















外観色
シルキーシェード （マンセル記号：1Y8.5/0.5）

（単位：mm）

適用機種		図面番号	T26C1602-03
ROA-AP807H	ROA-AP807HJ	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
ROA-AP807HZ	ROA-AP807HJZ		
ROA-AP807HZG	ROA-AP807HJZG		
ROA-AP807HPG	ROA-AP807HJPG		
		尺度	図法 三角法

東芝キヤリア株式会社

T26C1602-8Z




記号	品　名
49C	圧縮機 バイメタルサーモ
20SF	四方弁コイル
CM	圧縮機
FM	ファンモータ
F01	FUSE （メイン電源用） T25A AC250V～
F04	FUSE（室内-室外 渡り保護用） T10A AC250V～
F05 F06	FUSE（別売底板 凍結防止ヒータ用） T3.15A AC250V～
REACTOR	リアクタ
OPTION1	外部入力
PMV	電子制御弁コイル
TD	配管温度センサ （吐出）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
TS	配管温度センサ （吸込）
TB1	端子台
SW	LED表示


1. 二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2. □□は端子台、—○—は接続端子、○○はプリント基板のコネクタを示します。
3. ⏚は保護アースを示します。
4. ┈┈┈はプリント基板を示します。

適用機種	
ROA-AP637HJ	ROA-AP807HJ
ROA-AP637HJZ	ROA-AP807HJZ
ROA-AP637HJZG	ROA-AP807HJZG
ROA-AP637HJPG	ROA-AP807HJPG

図面番号	T26D1602-02
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 （適用機種は左記）
尺度	
図法	三角法


東芝キヤリア株式会社






〈据付時における注意事項〉


1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。
   (ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。
   (エアフィルターを取付けていませんと、空気熱交換器にホコリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。




ご注意

ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。









(単位：mm)


【エアコン本体】(1/2)


＊別売部品組込み図は2/2を参照ください。

適用機種	図面番号	T25A1011-03
AID-AP715H AID-AP805H	品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)
	尺度	/
	図法	三角法
	東芝キヤリア株式会社	












ドレンアップキット組込時
(ドレン配管はドレンアップキット出口管より高く据え付けないでください。)

〈据付時における注意事項〉
1. 吹き出し口右側には必ず点検口を設置してください。
2. ドレン配管は1/100の勾配をとりドレントラップを必ず設けてください。(下図)
3. ドレンが排水することを確認するため、必ず注水試験を行なってください。
4. 油の飛沫や油煙のたちこめる場所(例：調理場や機械工場など)への据付けは避けてください。
5. 冷房シーズン前には必ずドレン皿およびドレントラップ部の掃除を行なってください。(ドレン皿やドレン配管にゴミが溜まるとドレン皿から水が溢れ天井を濡らす恐れがあります。)
6. 室内ユニットにはエアフィルターは内蔵していません。必ず吸込グリルなど、保守のしやすい位置にエアフィルター(現地手配)を取付けてください。(エアフィルターを取付けていませんと、空気熱交換器にホコリがつまり、エアコンの故障や水漏れの原因となります。)
7. 本体は水平に吊り下げてください。
8. ドレンアップキット(別売品)のホースはセット本体より20㎜下側を通りますので、吊り下げ前の取り扱いにてホースに損傷(割れ)ないようご注意願います。

ご注意
ドレントラップ部は、ドレン配管内のゴミが堆積しやすいので、必ずプラグを設け、掃除ができる構造にしてください。
(ドレンアップキット組込時は、ドレントラップは不要です。)







(単位：㎜)


【別売部品組込み図】(2/2)

適用機種		図面番号	T25A1011-03			
AID-AP715H		品名	東芝パッケージエアコン 外形図 (適用機種は左記)	尺度	/	図法 三角法
AID-AP805H						
			東芝キヤリア株式会社			

記　号	品　　名
43F1, F2	送風用電動機制御用リレー
CN**	コネクタ
F	ファンモータ用ヒューズ(10A)
F301	ヒューズ
FM	送風用電動機
RC	ランニングコンデンサ
RY002	ドレンポンプ制御リレー
RY005, 006, 007	ファンモータ制御リレー
TA	室温センサ
TB01～05	ターミナルブロック
TC, TCJ	熱交センサ
TR	電源トランス

別売品	記　号	品　　名
	23Hu	湿度調節器(現地手配)
	43Hu	加湿器制御リレー
	DM	ドレンポンプ用電動機
	FS	フロートスイッチ
	HA	JEMA標準HA端子-A
	Hu	加湿器

1. 破線は現地配線、一点鎖線は別売付属品を示します。
2. □□ は端子台、—○— は接続端子、
   ○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3. ⏚ は保護アースを示します。
4. ┈┈ はプリント基板を示します。
5. 加湿器を取付ける時は別売の気化式加湿器に内蔵のリレーボックスから出ているコネクタをＣＮ６６に、付属の短絡コネクタをＣＮ７０に接続して下さい。
6. ドレンポンプを取り付けるときは、ＣＮ３０のコネクタをフロートスイッチのコネクタと差し替えてください。
7. 現地で必要な機外静圧に切換える場合は右記の端子No.と送風用電動機のリード線の色を確認して矢印部(↗)のリード線を入れ替えてください。
8. Ｈタップの機外静圧は５０／６０Ｈｚで異なるので変更する場合は注意してください。




端子板No.	送風用電動機配線(AID-) AP140形	AP56～AP112形	機外静圧タップ
F1	青(50/60Hz)		Lタップ
F2	橙(50/60Hz)		Mタップ(出荷時)
F3	黒(60Hz)	黒(50/60Hz)	Hタップ
F4	茶(50Hz)	——	Hタップ

（各タップ毎の機外静圧は仕様表による。）

適　用　機　種	
AID-AP565H	
AID-AP715H	
AID-AP805H	
AID-AP1125H	
AID-AP1405H	

図面番号	T25B1005-04
品名	東芝パッケージエアコン 配線図 (適用機種は左記)
尺度	／
図法	／


東芝キヤリア株式会社




連続設置の場合の取付方法

リモコンを壁面に取付ける場合は、図1・図2・図3の
取付け方法を守ってください。


（図１）




（図２）



＜リモコン取付け寸法＞



（図３）




お願い）
配線を埋込まれる場合は、JIS-C8340
1個用スイッチボックス(カバーなし)
又は、2個用スイッチボックス(カバーなし)
を現地手配し、埋込んでください。

リモコン配線とリモコン渡り線

リモコン配線(通信線)とAC100V/200Vの配線を直接接触させたり、同一電線管に収めることはできません。ノイズ等により、制御系統に異常が生じる恐れがあります。

※ご使用のリモコンによって異なります。

線種	VCTF:0.3mm²×2			VCTF:0.5mm² ～2.0mm² ×2		
リモコン配線とリモコン渡り配線の総配線長 (L+L1+L2+…Ln)	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン	1リモコン	2リモコン	ワイヤレスとの2リモコン
	200mまで	120mまで	200mまで	500mまで	300mまで	400mまで
リモコン渡り配線の総配線長 (L1+L2+…Ln)	200mまで			200mまで		



適用機種		図面番号	T29E1405-01		
RBC-AMS53		品名	東芝ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用別売部品 外形図	尺度	図法 三角法
			ワイヤードリモコン		
		東芝キヤリア株式会社			

T29E1405-4Y