
DR. KIKUMA　CH. TERASAKI　DATE 7－1－'16



記　号	品　　名
CM	圧縮機
TD	配管温度センサ（吐出）
TS	配管温度センサ（吸込）
TE	熱交センサ１
TL	熱交センサ２
TO	外気温度センサ
REACTOR	リアクタ
CT1	電流センサ
49C	圧縮機バイメタルサーモ
TB1	端子台（電源）
TB2	端子台（室内ー室外接続用）
FM1、FM2	ファンモータ
20SF	四方弁コイル
SV2	二方弁コイル
PMV1、PMV2	電子制御弁コイル
63H	高圧スイッチ
PS	圧力センサ（低圧）
(MCC-1687B) F01, F02	ヒューズ(メイン) 70A 250V～
(MCC-1687A) F20	ヒューズ(制御電源) T3.15A 250V～
(MCC-1687A) F21	ヒューズ(ファン) 6.3A 650VDC
(MCC-1597) F510	ヒューズ(制御電源) T3.15A 250V～
(MCC-1680) F01, F03	ヒューズ(ノイズフィルタ) T6.3A 250V～
(MCC-1675) F01, F02	ヒューズ(CDB) T3.15A 250V～
F04	ヒューズ(室内ー室外渡り保護用) T25A 250V～

1．二点鎖線は現地配線、破線は別売付属品を示します。
2．□□ は端子台、—○— は接続端子、○○ はプリント基板上のコネクタを示します。
3．⏚ は保護アースを示します。
4．⋯ はプリント基板を示します。

適用機種		作成	照査	承認
ROP−AP2246HS(Z,ZG)				
ROP−AP2806HS(Z,ZG)		日付		

JOB番号
納入先
客先

東芝キヤリア株式会社

品名	パッケージエアコン　電気配線図	尺度	1/**
	左　　記		
図面番号	38SPG202−1	頁	1/1
		改版	−

******** **−'**