
冷凍サイクル図



		圧力 (MPa)		圧力 (kg/cm2G)		パイプ表面温度 (℃)					圧縮機運転回転数 (rps)	室内ファン	室内外温度条件 (DB/WB) (℃)	
		Pd	Ps	Pd	Ps	吐出 (TD)	吸込 (TS)	内熱交 (TC)	外熱交 (TL)	外熱交 (TE)			室内	室外
冷房	標準	2.8	1.0	28.5	10.2	84	12	12	47	37	53	急	27/19	35/－
	過負荷	3.7	1.1	37.7	11.2	84	15	15	59	57	40	急	32/24	52/－
	低負荷	2.1	0.7	21.4	7.1	53	4	4	40	24	36	弱	18/15.5	-5/－
暖房	標準	2.5	0.7	25.5	7.1	86	3	39	27	3	58	急	20/－	7/6
	過負荷	3.3	1.2	33.6	12.2	76	17	53	20	17	29	弱	30/－	24/18
	低負荷	2.1	0.2	21.4	2.0	79	-23	33	-7	-20	100	急	15/－	-20/－

※この圧縮機は４極モータです。クランプメータで圧縮機周波数(Hz)を測定した場合の値は、圧縮機回転数(rps)の２倍になります。

適用機種	
R0A-RP1402HX(Z)(ZG)(PG)	

図面番号	TDT26G1703-0
品名	東芝パッケージエアコン 冷凍サイクル系統図
	適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社