


【冷房】
外気温度変化時の能力・入力変化特性



<本特性表による補正能力・入力の求め方>

補正後の能力(kW) = 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正

補正後の入力(kW) = 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正

(ご注意) 配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

適用機種	図面番号	TDT26H1703-0
ROA-AP507J(Z·ZG)	東芝パッケージエアコン 能力・入力変化特性	
ROA-AP507(Z·ZG)		適用機種は左記
	東芝キヤリア株式会社	