

【冷房】
外気温度変化時の能力・入力変化特性





＜本特性表による補正能力・入力の求め方＞
補正後の能力(kW) ＝ 定格能力 × 空気条件ごとの能力比補正
補正後の入力(kW) ＝ 定格入力 × 空気条件ごとの入力比補正
（ご注意）
冷・暖房能力は、仕様書にて組合せ室内ユニットごとの「定格能力」または「最大能力」を確認し、計算してください。
配管長による補正は、『配管長さと冷暖房能力変化率』表を用い、別途補正を実施してください。

適用機種		図面番号	TDT26H1705-0
ROA-AP637J(Z･ZG)		東芝パッケージエアコン	
ROA-AP637(Z･ZG)		能力・入力変化特性	
		適用機種は左記	
		東芝キヤリア株式会社	