【ＪＲＡ耐重塩害仕様】

セット名称 AFEA06367BZG
仕様表 （室内ユニット） AIF-AP636H
（室外機） ROA-AP637HZG

床置スタンド
インバータ

## 東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

【グリーン購入法適合】

(50/60Hz)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 冷房性能(注1) | 定格冷房標準能力 | kW | 5.6〈1.8～6.3〉 |
| | 顕熱比 | - | 0.80 |
| | 定格冷房標準エネルギー消費効率 | - | 3.25 |
| | 中間冷房標準能力 | kW | 2.6 |
| | 中間冷房中温能力 | kW | 2.7 |
| | 最小冷房中温能力 | kW | 1.5 |
| 暖房性能(注1) | 定格暖房標準能力 | kW | 5.6〈1.3～8.0〉 |
| | 定格暖房標準エネルギー消費効率 | - | 3.63 |
| | 中間暖房標準能力 | kW | 2.6 |
| | 最小暖房標準能力 | kW | 1.5 |
| | 最大暖房低温能力 | kW | 6.2 |
| 通年エネルギー消費効率 | | (注3) | |
| | APF2015 (JIS B 8616：2015) | - | 5.1 / 5.1 |
| | APF (JIS B 8616：2006) | - | 4.7 |
| 冷暖平均エネルギー消費効率 | | - | 3.44 / 3.44 |
| 電気特性(注1) | 電源 | (注2) | 三相 200V 50/60 Hz |
| | 消費電力 冷房 定格冷房標準 | kW | 1.72 / 1.72 |
| | 消費電力 冷房 中間冷房標準 | kW | 0.535 / 0.535 |
| | 消費電力 冷房 中間冷房中温 | kW | 0.460 / 0.460 |
| | 消費電力 冷房 最小冷房中温 | kW | 0.240 / 0.240 |
| | 消費電力 暖房 定格暖房標準 | kW | 1.54 / 1.54 |
| | 消費電力 暖房 中間暖房標準 | kW | 0.500 / 0.500 |
| | 消費電力 暖房 最小暖房標準 | kW | 0.270 / 0.270 |
| | 消費電力 暖房 最大暖房低温 | kW | 2.37 / 2.37 |
| | 運転電流 (冷) | A | 5.46 / 5.46 |
| | 運転電流 (暖) | A | 4.89 / 4.89 |
| | 運転電流 (最大) | A | 8.70 / 8.70 |
| | 力率 (冷) | % | 91 / 91 |
| | 力率 (暖) | % | 91 / 91 |
| | 始動電流 | A | - / - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室内ユニット | 形名 | | | AIF-AP636H |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 1,750 |
| | | 幅 | mm | 600 |
| | | 奥行 | mm | 210 |
| | 総質量 | | kg | 45 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 防音・断熱材 | | | 難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン |
| | 送風装置 | 送風機 | | シロッコファン |
| | | 風量 (注6) 急/強+/強/弱+/弱 | $m^3$/min | 20.0 / 17.8 / 16.5 / 14.3 / 14.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.062 |
| | エアフィルタ | | | 室内ユニットに付属 |
| | 運転調整装置 | | | 室内ユニットに内蔵 |
| | ドレン口径(呼び径) | | | 20(塩ビ管) |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注4) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 64 / 62 / 60 / 58 / 54 |
| | 運転音(音圧レベル) (注5) 急/強+/強/弱+/弱 | | dB(A) | 49 / 47 / 45 / 43 / 39 |
| | 電熱装置 | | | 取付不可 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 室外機 | 形名 | | | ROA-AP637HZG |
| | 外装 | | | シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5) |
| | 外形寸法 | 高さ | mm | 714 |
| | | 幅 | mm | 859 |
| | | 奥行 | mm | 309 |
| | 総質量 | | kg | 49 |
| | 圧縮機 | 形式 | | 全密閉形 |
| | | 圧縮機用電動機定格出力 | kW | 1.50 |
| | | 極数 | | 6 |
| | 空気熱交換器 | | | フィンドチューブ |
| | 冷媒制御 | | (冷) | 電子制御弁 |
| | | | (暖) | 電子制御弁 |
| | 送風装置 | 送風機 | | プロペラファン |
| | | 標準風量 | $m^3$/min | 50.0 |
| | | 電動機 | kW | 0.071 |
| | 高圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 低圧スイッチ | | MPa | - - |
| | 保護装置 | | | 吐出温度センサー<br>過電流センサー<br>圧縮機サーモ |
| | ケースヒータ | | W | - |
| | 定格騒音(音響パワーレベル) (注4) | (冷) | dB | 64 |
| | | (暖) | dB | 64 |
| | 運転音(音圧レベル) (注5) | (冷) | dB | 49 |
| | | (暖) | dB | 49 |
| | IPコード | | | IPX4 |
| 設計圧力 | 高圧部 | | MPa | 4.15 |
| | 低圧部 | | MPa | 2.21 |
| 冷媒・出荷時封入量 | | | kg | R410A・1.70 |
| 冷媒追加不要の最大実長 | | | m | 20 |
| 冷媒追加量 | | | g/m | 20 |
| 冷媒配管 | 室外機・室内ユニット間 | | mm | ガス側：φ12.7 液側：φ6.4 |
| | 最大実長 | | m | 30 |
| | 最大落差 | | m | 室外機が上の場合 ：30<br>室外機が下の場合 ：30 |
| 電源設計 | 漏電遮断器 (注7) | | | 15A、30mA 0.1sec以下 |
| | 手元開閉器 | 開閉器容量 | A | 15 |
| | | ヒューズ | A | 15 |
| | | 配線用遮断器 | A | 15 |
| | 電源配線 | | | 線径 / 電源線こう長(最大) |
| | | | | 単線1.6mm 20 / 20 |
| | | | | 単線2.0mm 31 / 31 |
| | | | | 撚線3.5$mm^2$ 35 / 35 |
| | | | | 撚線5.5$mm^2$ 55 / 55 |
| | | | | 撚線8.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線14.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線22.0$mm^2$ - / - |
| | | | | 撚線38.0$mm^2$ - / - |
| 連絡線 | 室外機・室内ユニット間 | 70 m以下 | | 単線1.6mm×3本 |

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2015に基づいた値です。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517766ZG - 03

東芝キヤリア株式会社