【ＪＲＡ耐塩害仕様】

セット名称 AFHA08064BZ-R

仕様表 （室内ユニット） AIF-AP806H

（室外機） ROA-HAP804HSZR

床置スタンド
インバータ

東芝パッケージエアコン （空冷インバータヒートポンプ式床置形スタンドタイプ）

(50/60Hz)

冷房性能(注1)	定格冷房標準能力	kW	7.1〈2.7～8.0〉
	顕熱比	-	0.75
	定格冷房標準エネルギー消費効率	-	3.11
	中間冷房標準能力	kW	3.8
	中間冷房中温能力	kW	4.0
	最小冷房中温能力	kW	-
暖房性能(注1)	定格暖房標準能力	kW	8.0〈2.7～12.3〉
	定格暖房標準エネルギー消費効率	-	3.15
	中間暖房標準能力	kW	3.8
	最小暖房標準能力	kW	-
	最大暖房低温能力	kW	11.3
	最大暖房極低温能力(-7℃)	kW	10.0 / 10.0
最大極低温能力(-15℃)		kW	11.3 / 11.3
最大極低温能力(-20℃)		kW	10.2 / 10.2
通年エネルギー消費効率		(注3)	
	APF2015 (JIS B 8616：2015)	-	3.6 / 3.6
	APF (JIS B 8616：2006)	-	3.7
冷暖平均エネルギー消費効率		-	3.13 / 3.13

電気特性(注1)	電源		(注2)	三相 200V 50/60 Hz	
	消費電力	冷房 定格冷房標準	kW	2.28 / 2.28	
		冷房 中間冷房標準	kW	1.16 / 1.16	
		冷房 中間冷房中温	kW	0.960 / 0.960	
		冷房 最小冷房中温	kW	- / -	
		暖房 定格暖房標準	kW	2.54 / 2.54	
		暖房 中間暖房標準	kW	0.908 / 0.908	
		暖房 最小暖房標準	kW	- / -	
		暖房 最大暖房低温	kW	5.80 / 5.80	
		暖房 最大暖房極低温(-7℃)	kW	6.10 / 6.10	
	運転電流	(冷)	A	7.40 / 7.40	
		(暖)		8.15 / 8.15	
		(最大)		19.4 / 19.5	
	力率	(冷)	%	89 / 89	
		(暖)		90 / 90	
	始動電流		A	- / -	

室内ユニット	形名			AIF-AP806H	
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)	
	外形寸法	高さ	mm	1,750	
		幅	mm	600	
		奥行	mm	210	
	総質量		kg	46	
	空気熱交換器			フィンドチューブ	
	防音・断熱材			難燃性ポリエチレンフォーム ・ ポリフネン	
	送風装置	送風機		シロッコファン	
		風量(注6) 急/強+/強/弱+/弱	m^3/min	20.0 / 17.8 / 16.5 / 14.3 / 14.0	
		電動機	kW	0.062	
	エアフィルタ			室内ユニットに付属	
	運転調整装置			室内ユニットに内蔵	
	ドレン口径(呼び径)			20(塩ビ管)	
	定格騒音(音響パワーレベル)(注4) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	64 / 62 / 60 / 58 / 54	
	運転音(音圧レベル)(注5) 急/強+/強/弱+/弱		dB(A)	49 / 47 / 45 / 43 / 39	
	電熱装置			取付不可	

室外機	形名			ROA-HAP804HSZR
	外装			シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)
	外形寸法	高さ	mm	1,340
		幅	mm	900
		奥行	mm	320
	総質量		kg	95
	圧縮機	形式		全密閉形
		圧縮機用電動機定格出力	kW	1.63
		極数		4
	空気熱交換器			フィンドチューブ
	冷媒制御	(冷)		電子制御弁
		(暖)		電子制御弁
	送風装置	送風機		プロペラファン
		標準風量	m^3/min	80.0
		電動機	kW	0.060+0.060
	高圧スイッチ		MPa	- -
	低圧スイッチ		MPa	- -
	保護装置			吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ
	ケースヒータ		W	—
	定格騒音(音響パワーレベル)(注4)	(冷)	dB	64
		(暖)	dB	66
	運転音(音圧レベル)(注5)	(冷)	dB	47
		(暖)	dB	49
	IPコード			IPX4
設計圧力	高圧部		MPa	4.15
	低圧部		MPa	2.21
冷媒・出荷時封入量			kg	R410A・2.95
冷媒追加不要の最大実長			m	20
冷媒追加量			g/m	40

冷媒配管	室外機・室内ユニット間		mm	ガス側：φ15.9 液側：φ9.5
	最大実長		m	50
	最大落差		m	室外機が上の場合 ：30 室外機が下の場合 ：30

電源設計	漏電遮断器		(注7)	30A、30mA 0.1sec以下
	手元開閉器	開閉器容量	A	30
		ヒューズ	A	30
		配線用遮断器	A	30

電源配線	線径	電源線こう長(最大)
	単線1.6mm	- / -
	単線2.0mm	- / -
	撚線3.5mm^2	15 / 15
	撚線5.5mm^2	25 / 25
	撚線8.0mm^2	36 / 36
	撚線14.0mm^2	63 / 63
	撚線22.0mm^2	100 / 100
	撚線38.0mm^2	- / -

連絡線	室外機・室内ユニット間	70 m以下	単線1.6mm×3本

(注1) 冷房・暖房性能および電気特性は、JIS B 8616：2015による温度条件、基準配管《配管相当長7.5m(P40～P63形は5m)、落差0m》のときの値です。
〈 〉内は能力範囲を示します。
(注2) 電源電圧は、変動があった場合でも±１０%を超えないようにしてください。

(注3) 経済産業省告示213号「エアコンディショナーの性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等」
（通称：省エネ法基準値）における通年エネルギー消費効率は、「APF (JIS B 8616：2006)」が適用されます。
(注4) 定格騒音(音響パワーレベル)は、JIS B 8616：2015 に基づいた値です。
(注5) 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616：2006に基づいた値です。
(注6) 定格風量は「急」です。
(注7) 漏電遮断器が地絡保護専用の場合には手元開閉器＋ヒューズ、または配線用遮断器を設けてください。漏電遮断器は、高調波対応品を使用してください。

T2517812Z - 05

東芝キヤリア株式会社